



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 05 NOV. 2020

op de op 15 juli 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Merck Sharp & Dohme (MSD), om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

zaaknummer
20070976

plaats / datum
Tilburg,
4 november 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ba 

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 15 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting ontvangen van Merck Sharp & Dohme (verder: MSD). De aanvraag betreft het veranderen van de acetonopslag en afval oplosmiddelen nabij gebouw CO. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 20070976 en onder OLO nummer 5316495.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) te verlenen;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 5316495 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - OLO-aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 15 juli 2020;
 - aanvraagformulier milieuneutraal veranderen met kenmerk 5316495 ontvangen op 15 juli 2020;
 - Bijlage 1 inrichtingstekening met locatie-aanduiding rev. F d.d. 24 maart 2020;
 - Bijlage 2 AERIUS berekening stikstofdepositie d.d. 13 juli 2020;
 - aanvullende gegevens OLO 5316495 – wijziging acetonopslag d.d. 5 oktober 2020;
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning activiteit bouw zonder kenmerk ontvangen op 6 oktober 2020;
 - tekening bestaande en nieuwe situatie van Tebodin met kenmerk 1162001 SHT 1 datum 6 oktober 2020 en ontvangen op 6 oktober 2020;
 - tekening plattegronden, doorsneden en aanzichten van Tebodin met kenmerk 1142001 SHT 1 datum 6 oktober 2020 en ontvangen op 6 oktober 2020;
 - tekening bouwplaatsinrichting van Tebodin met kenmerk 1161001 SHT 1 datum 6 oktober 2020 en ontvangen op 6 oktober 2020;
 - ontwerptnotitie van Bilfinger met kenmerk 1333001 datum 6 oktober 2020 en ontvangen op 6 oktober 2020.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit 2
Inhoudsopgave 4
Voorschriften 5
1. Bouwen 5
Procedurele overwegingen 7
Inhoudelijke overwegingen 11

VOORSCHRIFTEN

1. Bouwen

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. Detailberekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk (fundering, vloeren en dakvloer) alsmede van het bouwwerk als geheel (inclusief leidingbrug);
 - b. gegevens omtrent het draagvermogen van de grond.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat in ieder geval:
- a. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - b. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

Toelichting:

- *Er wordt gebruik gemaakt van grote prefab gebouwelementen in de directe nabijheid van bestaande en mogelijk in gebruik zijnde bebouwing. Uit het sloopveiligheidsplan moet blijken welke maatregelen getroffen worden om gevaar en schade te voorkomen.*
- *Het veiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*
 - *Het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).*
 - *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het sloopveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer 5316495 en Molenstraat 110 te Oss" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 5316495 en Molenstraat 110 te Oss" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 15 juli 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en milieuneutraal veranderen van de inrichting zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van MSD gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de opslag van Aceton en de opslag van "afvaloplosmiddel" van de locaties CO9412 en CO9414 worden verplaatst naar een nieuw op te richten opslagvoorziening op het terrein nabij gebouw CO. De huidige aangesloten IBC's zullen worden vervangen door 2 vaste bovengrondse opslagtanks. Tevens zal de nieuwe opslagvoorziening middels leidingen worden aangesloten op de installatie in en/of naast gebouw CO04, dit wordt gerealiseerd middels nieuwe leidingen. Om deze leidingen voldoende te ondersteunen, is tussen gebouw CO04 en de nieuwe opslaglocatie voor Aceton een nieuwe leidingbrug nodig.

In de huidige vergunde situatie bevindt zich op de locatie CO9412 ook opslag van ethanol. Deze opslag verandert niet en blijft vooralsnog bestaan.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- OLO-aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 15 juli 2020;
- aanvraagformulier milieuneutraal veranderen met kenmerk 5316495 ontvangen op 15 juli 2020;
- Bijlage 1 inrichtingstekening met locatie-aanduiding rev. F d.d. 24 maart 2020;
- Bijlage 2 AERIUS berekening stikstofdepositie d.d. 13 juli 2020;
- aanvullende gegevens OLO 5316495 – wijziging acetonopslag d.d. 5 oktober 2020;
- aanvraagformulier omgevingsvergunning activiteit bouw zonder kenmerk ontvangen op 6 oktober 2020;
- tekening bestaande en nieuwe situatie van Tebodin met kenmerk 1162001 SHT 1 datum 6 oktober 2020 en ontvangen op 6 oktober 2020;
- tekening plattegronden, doorsneden en aanzichten van Tebodin met kenmerk 1142001 SHT 1 datum 6 oktober 2020 en ontvangen op 6 oktober 2020;
- tekening bouwplaatsinrichting van Tebodin met kenmerk 1161001 SHT 1 datum 6 oktober 2020 en ontvangen op 6 oktober 2020;
- ontwerpnotitie van Bilfinger met kenmerk 1333001 datum 6 oktober 2020 en ontvangen op 6 oktober 2020.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	15 april 2019	17121114	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVM

Omgevingsvergunning bouw	4 december 2019	19080970	Vervangen bluswatertank
Omgevingsvergunning bouw en milieu	23 januari 2020	19090650	Realiseren van een nieuwe installatie voor het onttrekken en infiltreren van grondwater van gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012010	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouwen CO en CQ
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012014	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouw CP
Omgevingsvergunning bouw	19 maart 2020	19111017	Wijzigingen warehouse CO-8
Omgevingsvergunning bouw en milieu	24 april 2020	20010548	uitbreiden van de verpakkingscapaciteit van Implanon in gebouw CO
Omgevingsvergunning milieu	23 juni 2020	19100443	Verplaatsen van pompput TK waarna dit rioleringsdeel rechtstreeks gaat lozen op lozingspunt G.1c
Omgevingsvergunning bouw	14 juli 2020	20051581	Realiseren van een schacht, filterkamer en gevelkanaal bij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	19 oktober 2020	20070145	De realisatie van een nieuw entreegebied en de koppeling tussen gebouw KA en KR
Omgevingsvergunning bouw en milieu	19 oktober 2020	20080941	Plaatsen van een dakrandbeveiliging op gebouwdeel CO5a ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen

Bevoegd gezag

De activiteiten van MSD zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C de categorieën 1.1, 2.1, 4.1, en 21.1 van het Bor (Besluit omgevingsrecht). Onder andere het feit dat MSD kan worden aangemerkt als een inrichting bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Bijlage I Bor, categorie 21.1) bepaalt dat de inrichting vergunningsplichtig is (type C-inrichting).

De (aangevraagde) activiteiten bij MSD vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting). Doordat categorie 4.5 van de RIE van toepassing is op MSD, is conform artikel 3.3 lid 1 onder b, Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor de inrichting.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 augustus 2020 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 6 oktober 2020. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag formeel is aangevuld.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij deze getoetst op volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de provinciale website (www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming (verder: Wnb). De Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten. In de wet heeft het Rijk alle verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

U dient voor al uw activiteiten te beschikken over alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In dat kader wijzen wij specifiek op de Wet natuurbescherming. U heeft ons meegedeeld dat voor de locatie Moleneind op 31 maart 2020 een aanvraag voor een vergunning voor de Wnb is ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Voor het realiseren van de opslagvoorziening en de leidingbruggen is er sprake van uitstoot van stikstof gedurende de bouwfase. MSD heeft de gevolgen van de stikstofemissie tijdens de bouwfase in beeld gebracht met de Aerius calculator d.d. 13 juli 2020. Het resultaat is dat er ten gevolge van de aangevraagde activiteiten geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr. We kunnen daarom concluderen dat de aangevraagde activiteiten geen stikstofdepositie veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000 gebieden.

Wij wijzen u erop dat aan het verlenen van deze vergunning geen enkele betekenis kan worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss;
- Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Advies Burgemeester en Wethouder van de gemeente Oss

Op 14 oktober 2020 hebben wij van de gemeente Oss een advies ontvangen waarin wordt aangegeven dat het bouwplan past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoeve - Oss - 2011 onherroepelijk (2012-12-12)'.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

In het advies van 4 augustus 2020 is door de Veiligheidsregio aangegeven dat de aanvraag voldoet aan het toetsingskader wanneer rekening wordt gehouden met de volgende aandachtspunten:

- De in de revisievergunning opgenomen voorwaarden (in paragraaf 11) blijven na de aangegeven verandering ongewijzigd van toepassing.
- Er moet een actueel door het bevoegd gezag goedgekeurd UPD (uitgangspuntendocument) zijn van de sprinklerinstallatie van de nieuwe opslag- en doseervoorziening Aceton nabij gebouw CO.

Reactie: De opgenomen voorwaarden uit de revisievergunning zijn onverminderd van toepassing op de nu aangevraagde wijzigingen. Echter een UPD kan alleen worden voorgeschreven wanneer de sprinklerinstallatie wordt aangelegd op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dat is in deze situatie niet het geval. De Aceton wordt in pandig opgeslagen. Het betreffende bouwwerk wordt gebouwd met een WBDBO van 60 minuten, hierdoor is op grond van de PGS31 geen aanvullende blusinstallatie noodzakelijk. Het voorschrijven van een UPD is binnen de reikwijdte van de beschikking dan ook niet mogelijk.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1 INLEIDING

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2 TOETSING

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Oss. hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - 2011' (vastgesteld 2012-12-12). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de enkelbestemming 'Bedrijf - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. MILIEU

2.1 TOETSING VOORWAARDEN WABO

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De opslag van Aceton en de opslag van "afvaloplosmiddel" van de locaties CO9412 en CO9414 worden verplaatst naar een nieuw op te richten opslagvoorziening op het terrein nabij gebouw CO. De huidige aangesloten IBC's zullen worden vervangen door 2 vaste bovengrondse opslagtanks. Tevens zal de nieuwe opslagvoorziening middels leidingen worden aangesloten op de installatie in en/of naast gebouw CO04, dit wordt gerealiseerd middels nieuwe leidingen. Om deze leidingen voldoende te ondersteunen, is tussen gebouw CO04 en de nieuwe opslaglocatie voor Aceton een nieuwe leidingbrug nodig.

2.3 TOETSING GEVOLGEN MILIEU

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

Bodem

De nieuwe opslaglocatie zal worden voorzien van vloeistofdichte voorzieningen. hiermee wordt voldaan aan het verwaarloosbaar bodemrisico zoals bedoeld in de NRB 2012.

De aanvraag is voor het milieu-aspect "bodem" milieuneutraal.

Lucht

Tijdens het bijvullen van opslagtank TA01 worden de verdrijvingsemissies teruggeleid middels een dampretoursysteem en weer verzameld in de leeggepompte IBC. Hierbij is geen sprake van luchtemissie. Het afval-oplosmiddel dat onder vrij-verval terugkomt vanuit gebouw CO in opslagtank TA02 betreft eveneens een gesloten proces.

Bij het aftappen van het afval-oplosmiddel vanuit TA02 naar een IBC zal luchtemissie optreden in de vorm van verdrijvingsverliezen. Deze luchtemissie zal met puntafzuiging worden afgevoerd en geëmitteerd naar de omgevingslucht.

Er is sprake van beperkte luchtemissie als gevolg van de verpompen van de vloeistof, verdrijvingsverliezen en tijdens aan/afkoppelen van leidingwerk. De luchtemissie is in het document "aanvullende gegevens OLO 5316495 – wijziging acetonopslag d.d. 5 oktober 2020" gekwantificeerd. Uit deze berekening blijkt dat de vrijstellingsgrens voor de categorie GO.2 niet wordt overschreden. Deze berekening maakt onderdeel uit van deze beschikking.

De aanvraag is voor het milieu-aspect "lucht" milieuneutraal.

(Externe) veiligheid

Ten gevolge van de voorgenomen wijziging zal de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen niet toenemen. Zowel de Aceton als het Afval-oplosmiddel zijn ADR 3 geclassificeerd en zullen worden opgeslagen in bovengrondse opslagtanks. In de huidige situatie werden deze stoffen opgeslagen in IBC's. Deze opslagtanks worden in pandig opgesteld en middels leidingen aangesloten op de installatie in en/of naast gebouw CO04. Deze tankinstallatie zal voldoen aan de relevante voorschriften uit de PGS31:2018 versie 1.1. Hiermee wordt voldaan aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). De voorschriften uit de PGS31 zijn reeds opgenomen in de revisievergunning van 15 april 2019 (zaaknummer: 17121114) en zijn hiermee ook van toepassing op de nu aangevraagde activiteit.

Doordat de totale hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen niet toeneemt en de tankinstallatie voldoet aan BBT is de aanvraag voor het milieu-aspect "(externe) veiligheid" milieuneutraal.

Overige aspecten

De voorgenomen veranderingen hebben geen gevolgen voor de overige milieuaspecten.

2.4 TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5 TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is

2.6 CONCLUSIE MILIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Merck Sharp & Dohme B.V., Oss

06-11-2020 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Merck Sharp & Dohme B.V.. De aanvraag betreft het veranderen van de acetopslag en afval oplosmiddelen nabij gebouw CO voor de inrichting, gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 06 november 2020 tot en met 18 december 2020 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20070976 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.