

**Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

**ons kenmerk**  
Z.171224 / D.676219

**plaats / datum**  
Eindhoven,  
8-12-2020

Het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Brabant Water NV voor de drinkwaterwinning gelegen aan de Antoon Coolenlaan 1a te Eindhoven.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,



T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



## **BESLUIT**

### **Onderwerp**

Het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de op 9 april 2009 afgegeven vergunning in het kader van de Grondwaterwet met nummer 1525333 aan Brabant Water NV voor de inrichting aan de Antoon Coolenlaan 1 te Eindhoven.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. de voorschriften onder lid 5 zoals deze op 9 april 2009 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- II. de ambtshalve wijziging van 25 januari 2017 met kenmerk HW\_WWV-2016-5735 in te trekken;
- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z.171224/D.676219.



## **Rechtsmiddelen**

### **Beroep**

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

### **Voorlopige voorziening**

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.171224/D.676219 gekoppeld. Bij correspondentie dient dit kenmerk te worden vermeld.



## Inhoudsopgave

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Besluit.....                   | 2  |
| Voorschriften .....            | 5  |
| Procedurele overwegingen ..... | 8  |
| Inhoudelijke overwegingen..... | 10 |



## VOORSCHRIFTEN

### Voorschrift 2020/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte

- Dat maximaal 1.875 m<sup>3</sup> per uur, 37.500 m<sup>3</sup> per dag, 750.000 m<sup>3</sup> per maand en 5.000.000 m<sup>3</sup> per jaar mag worden onttrokken, voor de productie van drinkwater uit het pakket gelegen van 25 m -mv tot 85 m -mv (middeldiep).
- Dat maximaal 2.175 m<sup>3</sup> per uur, 43.500 m<sup>3</sup> per dag, 870.000 m<sup>3</sup> per maand en 5.800.000 m<sup>3</sup> per jaar mag worden onttrokken, voor de productie van drinkwater uit het pakket gelegen van 200 m -mv tot 330 m -mv (diep).

### Voorschrift 2020/2: aantal onttrekkingsputten, filterdiepten en geïnstalleerd capaciteit

Op de locatie zijn 7 middeldiepe onttrekkingsputten aanwezig:

| Putnummer | diepte filtertraject in m-mv | Putnummer | diepte filtertraject in m-mv |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| PP001     | 51,9 – 75,9                  | PP042     | 51,0 – 77,0                  |
| PP014     | 48,1 – 79,0                  | PP043     | 45,1 – 71,2                  |
| PP015     | 50,1 – 78,3                  | PP044     | 52,1 – 81,2                  |
| PP016     | 49,3 – 78,7                  |           |                              |

De maximaal geïnstalleerde capaciteit in m<sup>3</sup> per uur bedraagt per onttrekkingsput 200 m<sup>3</sup> per uur.

Op de locatie zijn 9 diepe onttrekkingsputten aanwezig:

| Putnummer | diepte filtertraject in m-mv | Putnummer | diepte filtertraject in m-mv |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| PP104     | 232,1 – 325,7                | PP113     | 258,1 – 320,4                |
| PP105     | 224,3 – 326,2                | PP114     | 232,9 – 316,0                |
| PP106     | 228,4 – 327,3                | PP119     | 215,9 – 279,5                |
| PP111     | 219,9 – 273,6                | PP120     | 259,6 – 321,9                |
| PP112     | 256,7 – 319,2                |           |                              |

De maximaal geïnstalleerde capaciteit in m<sup>3</sup> per uur bedraagt per onttrekkingsput 120 m<sup>3</sup> per uur.

In het geval dat er veranderingen in de winputnummering of als gevolg van een nieuwe waterpassing optreden, zorgt Brabant Water NV 1 keer per jaar voor een geactualiseerd overzicht en overlegt dit aan het bevoegd gezag.

### Voorschrift 2020/3: buitengebruikstelling

Indien de onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.



#### **Voorschrift 2020/4: vervanging van een buiten gebruik geraakte put**

Vervanging van een buiten gebruik geraakte put is toegestaan mits:

- de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepten;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de nieuwe put binnen de begrenzing van het aangewezen waterwingebied van de winning Aalsterweg - Gennepers Parken Zuid wordt gerealiseerd;
- de boorbeschrijving en locatietekening met de nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2020/3.

#### **Voorschrift 2020/5: uitbreiding van het aantal putten**

Uitbreiding van het aantal putten binnen de begrenzing van het waterwingebied is toegestaan mits:

- de nieuwe put niet leidt tot een overschrijding van één van de in voorschrift 2020/1 opgenomen maximale uur-, dag-, maand- en/of jaardebieten;
- de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepten;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de boorbeschrijving en locatietekening met de nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

#### **Voorschrift 2020/6: benodigde goedkeuring GS bij aanleg nieuwe putten**

Indien niet aan het gestelde onder 2020/4 en/of 2020/5 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

#### **Voorschrift 2020/7: beëindiging grondwateronttrekking**

Bij het voornemen tot een volledige beëindiging van de onttrekking dient de vergunninghouder onderzoek te doen naar de gevolgen van het stoppen van de grondwateronttrekking. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien nadelige effecten gaan optreden zal de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder deze nadelige effecten zoveel als nodig wegnemen, beperken of compenseren. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

#### **Voorschrift 2020/8: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater**

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m<sup>3</sup> per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m<sup>3</sup> per jaar.



#### **Voorschrift 2020/9: voortzetten bestaande net van waarnemingsputten**

Het bestaande net van waarnemingsputten voort te zetten. Aanpassingen t.b.v. de optimalisatie van de beoogde meting van de grondwaterstanden zijn toegestaan. De filters van deze putten dienen zodanig te worden gesteld, dat de stand van het ondiepe grondwater altijd kan worden gemeten. De stijghoogte of grondwaterstand moet automatisch worden geregistreerd met een minimale frequentie van één keer per uur. Eénmaal per 3 maanden worden deze gegevens uitgelezen, gecontroleerd, gevalideerd en aangeleverd aan TNO.



## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Inleiding**

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

### **Projectbeschrijving**

Het betreft een ambtshalve wijziging en aanvulling van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

### **Bevoegd gezag**

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

### **Procedure**

De vergunning met nummer 1525333 is op 9 april 2009 verleend onder de Grondwaterwet. Later dat jaar is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 2 oktober 2020 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 12 oktober 2020 tot en met 22 november 2020 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Eindhoven.

### **Proces**

#### **Vergunninghouder**

Brabant Water is in 2018 rechtstreeks door de provincie op de hoogte gesteld van het besluit van GS van 27 augustus 2018 en het voornemen om de vergunningen van alle waterwinningen te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften van de vergunning is besproken op 13 november 2019. Het concept van deze vernieuwde opzet is vervolgens per e-mail op 17 december aan Brabant Water voorgelegd en op 13 februari 2020 besproken. Op 16 april 2020 is het aangepaste concept aan de vergunninghouder gemaild met het verzoek deze te bekijken en indien nodig, gegevens aan te vullen. In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 29 september 2020 de laatste hiervoor benodigde aanvullende gegevens aangeleverd.





### **Zienswijzen**

Er zijn geen zienswijzen ingediend.



## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Grondwater**

#### **1. ALGEMEEN**

##### **1.1 INLEIDING**

De oorspronkelijk aan de vergunning van 9 april 2009 met nummer 1525333, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen.

In 2017 is het voorschrift over de beoogde meting van de grondwaterstanden met een ambtshalve wijziging (kenmerk: HZ\_WWV-2016-5735) al geactualiseerd. Dit voorschrift is nu integraal overgenomen als voorschrift 2020/9. Hiermee kan deze ambtshalve wijziging als vervallen worden beschouwd.

Er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of ander belanghebbenden te verwachten.

##### **1.2 TOETSING**

##### **Afweging van belangen**

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

##### **1.3 CONCLUSIE**

Zodoende gaan wij over tot het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning van 9 april 2009 met nummer 1525333.