

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
Z.171258 / D.682631

plaats / datum
Eindhoven,
16-12-2020

Het wijzigen en aanvullen van de Waterwetvergunning verleend aan Evides NV voor de drinkwaterwinning gelegen aan de Doktersstraat 40 te Ossendrecht gemeente Woensdrecht.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,



T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de op 10 mei 1971 afgegeven beschikking in het kader van de Grondwaterwet waterleidingbedrijven met nummer 132116 aan Evides NV (destijds Watermaatschappij Zuid-West-Nederland), en het wijzigen van de op 6 augustus 1989 afgegeven beschikking met nummer 1499409 en het op 23 oktober 1989 afgegeven herstelbesluit met nummer 1609402, voor de inrichting aan de Doktersstraat 40 te Ossendrecht gemeente Woensdrecht.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. het besluit van 6 augustus 1989 (en herstelbesluit van 23 oktober 1989) te wijzigen in: dat maximaal 2.250 m³ per uur, 45.000 m³ per dag, 900.000 m³ per maand en 6.000.000 m³ per jaar mag worden onttrokken voor de productie van drinkwater uit het watervoerende pakket gelegen van NAP -15 m tot NAP -90 m;
- II. de voorschriften onder lid 2. a t/m d zoals deze op 10 mei 1971 aan de vergunning met nummer 132116 verbonden zijn, te laten vervallen;
- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z.171258/D.682631.



Rechtsmiddelen

Beroep

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.171258/D.682631 gekoppeld. Bij correspondentie dient dit kenmerk te worden vermeld.



Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	9



VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2020/1: aantal onttrekkingsputten, filterdiepten en geïnstalleerd capaciteit

1. Op de locatie zijn 13 onttrekkingsputten aanwezig.

Putnummer	diepte filtertraject in m-NAP	Putnummer	diepte filtertraject in m-NAP
A1	- 26,50 tot -55,25	C7	- 28,41 tot -58,82
A2	- 19,26 tot -49,61	C8	- 16,30 tot -62,91
A3	- 17,25 tot -46,01	C9	- 23,42 tot -63,52
B1	- 28,20 tot -59,85	C10	- 24,92 tot -65,96
B2	- 26,57 tot -57,57	C11	- 32,34 tot -72,84
B3	- 26,39 tot -44,99	C12	- 42,43 tot -68,63
C6	- 27,80 tot -58,80		

De maximaal geïnstalleerde capaciteit bedraagt per onttrekkingsput 110 m³ per uur.

In het geval dat er veranderingen in de winputnummering of als gevolg van een nieuwe waterpassing optreden, zorgt Evides NV 1 keer per jaar voor een geactualiseerd overzicht en overlegt dit aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 2020/2: buitengebruikstelling

2. Indien een onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/3: vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput

3. Vervanging van een onttrekkingsput die definitief buiten gebruik is gesteld, is toegestaan mits:
- het filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld als in het besluit onder I is vermeld;
 - de nieuwe onttrekkingsput binnen de begrenzing van het aangewezen waterwingebied van de winning Ossendrecht wordt gerealiseerd;
 - geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
 - de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
 - de buiten gebruik gestelde onttrekkingsput wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2020/2.

Voorschrift 2020/4: uitbreiding van onttrekkingsputten binnen het waterwingebied

4. Uitbreiding van het aantal onttrekkingsputten binnen de begrenzing van het waterwingebied is toegestaan mits:



- de nieuwe onttrekkingsput niet leidt tot een overschrijding van de in het besluit onder I vermelde maximale uur-, dag-, maand- en/of jaardebieten;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld als in het besluit onder I is vermeld;
- de boorbeschrijving en locatietekening met de nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/5: goedkeuring GS bij aanleg nieuwe onttrekkingsputten

5. Indien niet aan het gestelde in voorschrift 2020/3 en/of 2020/4 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe onttrekkingsput goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe onttrekkingsput.

Voorschrift 2020/6: beëindiging grondwateronttrekking

6. Bij het voornemen tot een volledige beëindiging van de onttrekking dient de vergunninghouder onderzoek te doen naar de gevolgen van het stoppen van de grondwateronttrekking. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien nadelige effecten gaan optreden zal de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder deze nadelige effecten zoveel als nodig wegnemen, beperken of compenseren. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Voorschrift 2020/7: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater

7. In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 - de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
 - de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
 - het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar.

Voorschrift 2020/8: voortzetten bestaande net van waarnemingsputten

8. Het bestaande net van waarnemingsputten voort te zetten. Aanpassingen t.b.v. de optimalisatie van de beoogde meting van de grondwaterstanden zijn na overleg met GS toegestaan. De filters van deze waarnemingsputten dienen zodanig te worden gesteld, dat de stand van het ondiepe grondwater altijd kan worden gemeten. De stijghoogte of grondwaterstand moet automatisch worden geregistreerd met een minimale frequentie van één keer per dag. Eénmaal per 3 maanden worden deze gegevens uitgelezen, gecontroleerd, gevalideerd en aangeleverd aan TNO.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Projectbeschrijving

Het betreft een ambtshalve aanpassing van het besluit en het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunningen verbonden voorschriften.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 van de Waterwet zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

De vergunning met nummer 132116, d.d. 10 mei 1971 en het besluit met nummer 1499409 van 6 augustus 1989 tot het wijzigen van deze vergunning (met het herstelbesluit van 23 oktober 1989) zijn verleend onder de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en vallen deze vergunningen onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen ambtshalve wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 16 oktober 2020 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 20 oktober 2020 tot en met 30 november 2020 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Woensdrecht.

Proces

Vergunninghouder

Evides is in 2018 rechtstreeks door de provincie op de hoogte gesteld van het besluit van GS van 27 augustus 2018 en het voornemen om de vergunningen van alle waterwinningen te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning is besproken op 10 juni 2020. Het concept van deze vernieuwde opzet is vervolgens per e-mail op 10 juni 2020 aan Evides voorgelegd en op 19 augustus en 8 september 2020 besproken. Op 16 september 2020 is het aangepaste concept aan de vergunninghouder gemaild met het verzoek deze te bekijken en indien nodig, gegevens aan te vullen. In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 7 oktober 2020 de laatste hiervoor benodigde aanvullende gegevens aangeleverd.



Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

De oorspronkelijk aan de vergunning, van 10 mei 1971 met nummer 132116, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. Het op 6 oktober 1989 genomen besluit met nr. 1499409 voldoet niet meer aan de tegenwoordig benodigde maximale omvang van de uur-, dag- en maanddebieten.

Er zijn geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of andere belanghebbenden te verwachten.

1.2 TOETSING

Afweging van belangen

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds eerder beoordeeld en vergund.

1.3 CONCLUSIE

Zodoende gaan wij over tot het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de op 10 mei 1971 afgegeven vergunning met nummer 132116 en het wijzigen van de beschikking met nr. 1499409 van 6 augustus 1989 (met het herstelbesluit van 23 oktober 1989).