

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 10 maart 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Saver N.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Noordstraat 10 te Ossendrecht, gemeente Woensdrecht.

zaaknummer

2023-013365

ons kenmerk

D2023-05-003341

plaats

Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 10 maart 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Saver N.V. Het betreft een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de milieustraat met de inname en opslag van afgedankte lithium-ion energiedragers en het aanvragen van extra euralcodes voor reeds vergunde afvalstromen. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Noordstraat 10 te Ossendrecht, gemeente Woensdrecht.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 7650031 en intern onder zaaknummer 2023-013365.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo juncto artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal wijzigen).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en- regelingen aan Saver N.V. voor de milieustraat Ossendrecht:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e juncto artikel 3.10 derde lid Wabo (milieuneutraal veranderen van een inrichting) te verlenen voor inzameling en opslag van afgedankte lithium-ion energiedragers en de aangevraagde extra euralcodes;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften en overige beperkingen niet anders bepalen:
 - het OLO-aanvraagformulier met OLO-nummer 7650031, d.d. 10 maart 2023;
 - Bijlage 1 – Toelichting aanvraag Saver N.V., Noordstraat 10 te Ossendrecht, ontvangen op 19 april 2023;
 - Bijlage 2: Overzicht afvalstromen Saver N.V., Noordstraat 10 te Ossendrecht, ontvangen op 19 april 2023;
 - A&V en AO/Ic beleid MS/ GSC Saver N.V., d.d. 14 april 2023, ontvangen op 19 april 2023;
 - Brief 'Verzoek om aanvullingen milieustraat Ossendrecht van adviesbureau Opifex, kenmerk 02152022, d.d. 19 april 2023;
- het voorschrift 4.1.6 van de omgevingsvergunning van 16 februari 2006 met kenmerk 1169475 en het voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 3 maart 2015 met zaaknummer 15010263 te vervangen door voorschrift 1.1.1 van deze vergunning.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
1 AFVALSTOFFEN	5
1.1 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	5
2 EXTERNE VEILIGHEID	7
2.1 BEHANDELING EN OPSLAG VAN AFGEDANKTE LITHIUM-ION ENERGIEDRAGERS	7
PROCEDURELE ASPECTEN	9
1. REGULIERE PROCEDURE	9
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	9
1.5. VERGUNNINGPLICHT	10
1.6. BEVOEGD GEZAG	10
1.7. WET NATUURBESCHERMING	10
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	11
1.9. PROCEDURE	11
1.10. ADVIEZEN	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
2. TOETSINGSKADER MILIEU	12
2.1. INLEIDING	12
2.2. TOETSING	12
2.3. CONCLUSIE	13
BEGRIPPENLIJST	14

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALSTOFFEN

1.1 Acceptatie van afvalstoffen

1.1.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd en op enig moment maximaal opgeslagen worden:

Groeps-benaming Saver	Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural- codes	Opslagcapaciteit (m³)	Jaardoorzet (ton)
geurend	Snoeiafval	20.02.01	150	1.200
	Kadavers	20.02.01		1
gevaarlijk	asbest	17.06.01*	200	49
		17.06.05*		
	Dakafval (gemengd)	17.03.01*		95
		17.03.02		
		17.03.03*		
	Gips	17.08.01*		200
		17.08.02		
		17.09.04		
	C-hout	17.02.04*		141
		20.01.37*		
	KGA (inclusief druk houders)	06.01.06*		29
		06.02.05*		
		06.03.99		
		06.04.04*		
		07.03.99		
		08.01.99		
		08.03.17*		
		08.03.18		
		09.01.01*		
		09.01.04*		
		12.01.10*		
		12.01.12*		
		12.01.17		
		13.02.08*		
		13.03.01*		
		13.08.99*		
		14.06.02*		
		14.06.03*		
		15.01.10*		

		15.01.11* 15.02.02* 16.01.07* 16.01.13 16.02.09* 16.05.04* 16.05.05 16.09.03* 18.01.01* 18.01.10* 20.01.13* 20.01.14* 20.01.15* 20.01.17* 20.01.19* 20.01.21* 20.01.27* 20.01.28 20.01.29* 20.01.31* 20.01.32 20.01.33*		
	Wit- en bruingoed	20.01.23* 20.01.35* 20.01.36		111
Overig (niet)inert	(grof) Huishoudelijk afval	17.01.01 17.01.07 17.05.04 17.06.04 20.01.01 20.01.02 20.01.08 20.01.11 20.01.25 20.01.38 20.01.39 20.01.40 20.01.99	400	906

		20.03.01 20.03.07 20.03.99		
	Betonpuin en bouw- en sloopafval	17.01.01 17.01.07 17.02.03		1.660
	Vlakglas en verpakkingen	17.02.02 20.01.02		25
	Grond en stenen	17.05.04 20.02.02		335
	A-B Hout	20.01.38 15.01.03 17.02.01		688
	Metaal	17.04.05 17.04.07 20.01.40		146
	Papier/karton	20.01.01 15.01.01		78
	Kunststoffen	20.01.39 15.01.02 15.01.06		10
	Autobanden	16.01.03		17
	Tapijt en textiel	20.01.10 20.01.11		5
	Tempex	20.01.39		2

- 1.1.2 Tenzij de voorschriften in een omgevingsvergunning voor de inrichting anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2 EXTERNE VEILIGHEID

2.1 Behandeling en opslag van afgedankte lithium-ion energiedragers

- 2.1.1.1 De polen, van ingenomen afgedankte Lithium-ion energiedragers, moeten bij inname worden afgeplakt (behandel alle ingenomen afgedankte Lithium-ion energiedragers als 'beschadigd').
- 2.1.2 De ingenomen afgedankte Lithium-ion energiedrager kan ook worden geseald. Afplakken van de polen is dan niet nodig, behalve wanneer het een accu met draden betreft. Draden aan accu's dienen altijd afzonderlijk afgeplakt te worden.

Toelichting: draden kunnen bij het sealen ook sluiting maken.

- 2.1.3 De opslag van afgedankte Lithium-ion energiedragers dient plaats te vinden in een UN-vat met deksel. Het UN-vat moet gevuld worden met vermiculiet korrels (of een ander materiaal met vergelijkbare eigenschappen), zodanig dat de batterijen elkaar niet raken.

Toelichting: Vermiculiet is onbrandbaar, hittebestendig en werkt isolerend.

- 2.1.4 Het UN-vat dient onbereikbaar te zijn voor derden. Alleen personeel brengt lithium-ion energiedragers in het UN-vat. De deksel van het UN-vat dient alleen geopend te worden voor direct inbrengen van de lithium-ion energiedragers.

- 2.1.5 Dit UN-vat dient geplaatst te zijn in een apart compartiment van het KGA-depot/PGS 15 voorziening. Andere (gevaarlijke)stoffen, anders dan ADR 8 en 9 stoffen zonder aanvullend gevaar, mogen niet in dit compartiment worden opgeslagen. In de nabijheid van dit compartiment dient een op een kraan aangesloten waterslang aanwezig te zijn voor het vullen van het vat met water in het geval er brand ontstaat in een afgedankte lithium-ion energiedrager in het vat. Er mag hierbij geen afvalwater ontstaan dat geloosd wordt op de riolering of terecht komt op of in de bodem. In geval van brand in het vat dient het vat voor minimaal 48 uur gevuld te zijn met water.

Toelichting: de laatste zin van het voorschrift is niet van toepassing als het vat doorgebrand is.

- 2.1.6 Afgedankte lithium-ion energiedragers die bij acceptatie reeds warmteverschijnselen vertonen dienen direct voor minimaal 48 uur onder water te worden geplaatst. Voorzieningen dienen daarvoor aanwezig te zijn.

- 2.1.7 Binnen de inrichting mag maximaal 50 kg aan afgedankte lithium-ion energiedragers opgeslagen worden, deze hoeveelheid is inclusief het/de UN-vat(en) waarin de afgedankte energiedragers worden opgeslagen en het vermiculiet.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 10 maart 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Waboontvangen. Het betreft een aanvraag van Saver N.V. voor het milieuneutraal veranderen van de milieustraat Ossendrecht.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de inname en separate opslag van afgedankte lithium-ion energiedragers en toevoegen van extra euralcodes voor reeds vergunde afvalstromen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o het OLO-aanvraagformulier met OLO-nummer 7650031, d.d. 10 maart 2023;
- o Bijlage 1 – Toelichting aanvraag Saver N.V., Noordstraat 10 te Ossendrecht, ontvangen op 10 maart 2023;
- o Bijlage 2: Overzicht afvalstromen Saver N.V., Noordstraat 10 te Ossendrecht, ontvangen op 10 maart 2023;
- o Brief 'Verzoek om aanvullingen' milieustraat Ossendrecht van adviesbureau Opifex, kenmerk 02152022, d.d. 19 april 2023;
- o Bijlage 1 – Toelichting aanvraag Saver N.V., Noordstraat 10 te Ossendrecht, ontvangen op 19 april 2023;
- o Bijlage 2: Overzicht afvalstromen Saver N.V., Noordstraat 10 te Ossendrecht, ontvangen op 19 april 2023;
- o A&V en AO/Ic beleid MS/ GSC Saver N.V., d.d. 14 april 2023, ontvangen op 19 april 2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wm*	16/02/2006	1169475	Milieustraat
Wijziging voorschriften o.b.v. art. 8.24 Wm*	04/07/2008	1427256	Wijziging voorschrift 10.3.1

Melding 8.19 Wm*	07/09/2009	1576698	Plaatsen van oranje bollen t.b.v. kunststofafval
Wijziging voorschriften o.b.v. art. 8.24 Wm*	14/05/2012	----	Voorschriften 10.7.1, 10.7.2, 10.7.3 en 10.8.1 worden ingetrokken en vervangen door voorschrift 1.1.1 van dit besluit.
Milieuneutrale wijziging	03/03/2015	15010263	Groeperen afvalstromen en toevoegen afvalstromen
Omgevingsvergunning	19/06/2015	15010098	Het vervangen van de bestaande deuren van het KGA-depot
Omgevingsvergunning	24/07/2015	14051061	Plaatsen van twee rollpackers

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

1.7. Wet natuurbescherming

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Deze verplichting geldt niet als al een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is aangevraagd of verleend.

Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 maart 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 april 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 28 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.officielebekendmakingen.nl.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en wethouders van de Gemeente Woensdrecht.

Van de gemeente Woensdrecht hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Onderstaand is dit toegelicht. Hierbij beperken wij ons tot de aspecten die relevant zijn voor de aangevraagde verandering:

- Geluid en lucht;

De vergunde jaardoorzet aan afvalstromen blijft ongewijzigd evenals de opslaglocaties. Voor de aan- en afvoer van afgedankte lithium-ion energiedragers en aangevraagde extra euralcodes zijn geen extra vervoersbewegingen nodig dan in de vigerende vergunning is vastgelegd. De aangevraagde wijzigingen hebben geen invloed op de aspecten geluid en lucht.

- Bodem en water;

Aanvrager heeft aangegeven dat geen sprake is van nieuwe afvalstromen of nieuwe opslaglocaties. Voor de opslag van vloeibaar (potentieel bodembeschermd) afvalstromen zijn reeds bodembeschermende maatregelen en voorzieningen genomen in de vigerende situatie en is hiermee een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. De aangevraagde wijzigingen hebben geen invloed op de aspecten bodem en water.

- Afvalstoffen;

In de aanvraag worden extra euralcodes aangevraagd voor reeds vergunde afvalstoffen. Deze aangevraagde euralcodes hebben wij in een nieuw compleet overzicht met te accepteren en te werken afvalstoffen vastgelegd in de voorschriften en de eerdere vergunningvoorschriften 4.1.6 van de omgevingsvergunning van 16 februari 2006 en 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 3 maart 2015 ingetrokken. Dit in verband met de overzichtelijkheid van de voorschriften. Tevens hebben wij een voorschrift opgenomen zodat voldaan moet worden aan het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en AO/IC. In de vigerende vergunning zitten al wel voorschriften voor het AV-beleid, maar dit voorschrift

ontbrak. De aangevraagde situatie staat het doelmatig beheer van afvalstoffen niet in de weg.

- Externe veiligheid;

Het innemen en opslaan van afgedankte lithium-ion energiedragers zorgt voor een risico op brand. De aangevraagde situatie is een verbetering van de eerder vergunde situatie. Er worden nu maatregelen en voorzieningen genomen en voorgeschreven voor de inname, behandeling en opslag van afgedankte lithium-ion energiedragers. Deze maatregelen en voorzieningen voldoen aan de Circulaire risicobeheersing energiedragers en zijn afgestemd met de Regionale Brandweer.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Externe Veiligheid	
Circulaire risicobeheersing lithium ion energiedragers	Vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS-37 bevat deze circulaire adviezen om de veiligheid in de omgeving van de toepassingen van de lithium-ion energiedragers te verhogen. De adviezen uit de circulaire kunnen door het bevoegd gezag worden omgezet in voorschriften of regels in omgevingsvergunning, bestemmingsplan of omgevingsplan. De adviezen hebben als hoofddoel de omgeving te beschermen en zijn gericht tot het bevoegd gezag dat te maken heeft met de beoordeling van externe veiligheidsrisico's in verband met de opslag van lithium-ion energiedragers of AEEA met lithium-ion energiedragers.