

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2114250/3414824

Make Holding B.V. uitgevoerd aan de van Hilststraat 5 te Waalwijk.

's-Hertogenbosch, 27 mei 2013.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a vertical line on the left and several horizontal strokes extending to the right.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	4
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Gegevens aanvrager	4
2 Projectbeschrijving	4
3 Huidige vergunningsituatie	4
4 Bevoegd gezag	4
5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
6 Procedure (regulier)	5
7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	5
VOORSCHRIFTEN MILIEU	6
1 Afvalwater	6
1.1 Afvalwaterstromen en lozingssituatie	6
1.2 Meet- en bemonsteringsvoorzieningen.	7
1.3 Meten, bemonsteren en analyseren	7
1.4 Rapportage	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
1 Toetsingskader milieu	8
1.1 Inleiding	8
1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	8
2 Afvalwater	8
2.1 Algemeen	8
2.2 Beoordeling en conclusie	9
2.3 Verzoek tot de verlaging van de bemonsterings- en meetfrequentie	9
Bijlage 1: Begrippen	10
Bijlage 2: Schematische weergave van de lozingssituatie (indirecte lozingen)	11

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 22 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Make Holding B.V.. Het betreft een milieuneutrale verandering ten behoeve van het wijzigen van de controlevoorzieningen ten behoeve van het lozen van afvalwater en een verzoek tot verlaging van de bemonsterings- en meetfrequentie van het afvalwater. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Van Hilststraat 5 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 637839 en zaaknummer C2114250.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de aangevraagde reguliere omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de controlevoorzieningen ten behoeve van het lozen van afvalwater;
- dat de bij deze beschikking behorende voorschriften, de aanvraag inclusief bijlagen (stuknummers 3380708, 3380709, 3380710, 3380712, 3380713, 3380714, 3380715, 3380716 en 3380717) en de aanvullende gegevens (stuknummers 3400786, 3400787, 3400788, 3400789, 3400790, 3400791, 3400792, 3400793, 3400794) deel uitmaken van deze beschikking;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- de paragrafen 3.3 en 3.7 van de voorschriften van de omgevingsvergunning d.d. 22 april 2011 met kenmerk 2716562 als volgt te wijzigen:
 - paragraaf 3.3: Afvalwaterstromen en lozingssituatie;
 - paragraaf 3.7: Lozingsnormen ter plaatse van controlepunt CV C.
- dat deze vergunning verleend wordt voor onbepaald tijd.

Daarnaast besluiten wij het verzoek tot wijziging van voorschriften met betrekking tot de verlaging van de bemonsterings- en meetfrequentie van het afvalwater te weigeren.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 22 maart 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Make Holding B.V., van Hilststraat 5, 5145 RK te Waalwijk, voor de inrichting gelegen aan de van Hilststraat 5 te Waalwijk, kadastraal bekend, gemeente Waalwijk, sectie L, nummer 530 (ged.).

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het wijzigen van de controlevoorzieningen ten behoeve van het lozen van afvalwater;
- een verzoek tot verlaging van de bemonsterings- en meetfrequentie van het afvalwater.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, lid 1, onder e Wabo).

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk
Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer (Wm)	22 april 2011	2716562

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm.

Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning die op grond van artikel 8.1 van de Wm is verleend voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 april 2013 in de gelegenheid gesteld om tot 1 mei 2013 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 april 2013. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 17 dagen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 29 maart 2013 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven middels de internetpagina van de Provincie Noord-Brabant.

7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Waalwijk;
- Waterschap Brabantse Delta.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen wettelijke advizens ontvangen.

Op 13 mei 2013 hebben wij van Waterschap Brabantse Delta wel een advies ontvangen in het kader van de onderlinge dienstverleningsovereenkomst (DVO-advies). Het DVO-advies is verwerkt in onderhavige beschikking.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Afvalwater

1.1 Afvalwaterstromen en lozingsituatie

- 1.1.1 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 3.3.2, 3.3.3 en 3.4.1 van de vergunning van 22 april 2011 met kenmerk 2716562 mag het via de gemeentelijke riolering te lozen afvalwater uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen, met bijbehorende lozingspunten en meetpunten, zoals ook aangegeven op de bij deze vergunning behorende schematische weergave (bijlage 2):

Lozingspunt	Controle-voorziening		Afvalwaterstromen
Lp 1 (vuilwaterriool)	CVA		a1. huishoudelijk afvalwater afkomstig van het zuidelijk kantoor;
		CV B	bedrijfsafvalwater te weten: b1. mogelijk verontreinigd hemelwater, afkomstig van 486 m ² vloeistofdicht terreinoppervlak (opslagterrein “vuil”); b2. mogelijk verontreinigd hemelwater en waswater afkomstig van de wasplaats (150 m ²) voor het in- en uitwendig reinigen van bedrijfsvoertuigen en eigen materieel; b3. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de zuidelijk gelegen tankplaats (100 m ²); b4. lekwater afkomstig van de overkapte opslag van opgeslagen ongesorteerde BSA afval;
Lp4 (vuilwaterriool)			a2. huishoudelijk afvalwater afkomstig van het noordelijk kantoor;
		CV G	bedrijfsafvalwater te weten: b5. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de noordelijk gelegen tankplaats (55 m ²);
Lp 2 (hemelwaterriool)		CV C	mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van totaal 19876 m ² verhard terreinoppervlak te weten: c1. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van verhard terreinoppervlak bestaande uit intern wegennet, parkeerterrein en zuidelijk terreingedeelte voor opslag materieel en opslagterrein “schoon”; c2. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van verhard terreinoppervlak bestaande uit intern wegennet en noordelijk terreingedeelte voor opslag materieel en opslagterrein “schoon”.

1.2 Meet- en bemonsteringsvoorzieningen.

- 1.2.1 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 3.11.3 en 3.11.4 van de vergunning van 22 april 2011 met kenmerk 2716562 dient het afvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 1.1.1 sub c1 en c2 van onderhavige reguliere omgevingsvergunning te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het afvalwater via een controleput (CV C) te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die de goedkeuring heeft van het bevoegd gezag.
- 1.2.2 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 3.11.5 van de vergunning van 22 april 2011 met kenmerk 2716562 dient de controlevoorziening zoals genoemd in voorschriften 3.11.1 tot en met 3.11.3 van de oprichtingsvergunning d.d. 22 april 2011 met kenmerk 2716562 en 1.2.1 van onderhavige reguliere omgevingsvergunning zodanig te worden geplaatst, dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is. Verder dient de controlevoorziening in goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het bevoegd gezag moeten worden opgevolgd.

1.3 Meten, bemonsteren en analyseren

- 1.3.1 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 3.12.2 van de vergunning van 22 april 2011 met kenmerk 2716562 dient het via CV C te lozen afvalwater door of vanwege vergunninghouder door bemonstering en analyse te worden gecontroleerd. Deze controle betreft de volgende parameters/stoffen:

Parameter	Eenheid	Frequentie
BZV ₅	mg/l	1 keer per maand
CZV	mg/l	1 keer per maand
Zware metalen (Cr,Cu,Ni,Pb,Zn)	mg/l	1 keer per maand
BTEX	µg/l	1 keer per 2 maanden

1.4 Rapportage

- 1.4.1 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 3.14.1 van de vergunning van 22 april 2011 met kenmerk 2716562 dient jaarlijks, uiterlijk op 1 april, opgave te zijn gedaan aan het bevoegd gezag van de volgende op het voorafgaande kalenderjaar betrekking hebbende gegevens:
- 1 voor de controlevoorziening CV B:
 - a het gehalte aan BZV, CZV en zware metalen in mg/l in het bedrijfsafvalwater;
 - b het gehalte aan BTEX, cadmium, kwik en arseen in µg/l in het bedrijfsafvalwater
 - 2 voor de controlevoorziening CV C:
 - c het gehalte aan BZV, CZV en zware metalen in mg/l in het bedrijfsafvalwater;
 - d het gehalte aan BTEX in µg/l in het bedrijfsafvalwater.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking/het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning, voldoet aan de hierboven genoemde punten. Onze overwegingen zijn hieronder opgenomen.

2 Afvalwater

2.1 Algemeen

Na aanleiding van bedrijfsbezoeken is geconstateerd dat de werkelijke lozings situatie afwijkt van hetgeen in de vergunning is vastgelegd:

- het afvalwater afkomstig van de noordelijk gelegen tankplaats en het huishoudelijk afvalwater van het noordelijk kantoor wordt niet gezamenlijk met het overige bedrijfsafvalwater geloosd, maar afzonderlijk via een apart lozingspunt LP4;
- er zijn niet twee, maar er is slechts één lozingspunt en één controlevoorziening voor de lozing van het mogelijk verontreinigd hemelwater op het hemelwaterriool. Controlevoorziening Cv D en lozingspunt lp3 komen te vervallen;
- het "opslagterrein vuil" is verkleind tot 486 m². Het resterende terreindeel (2298 m²) is afgekoppeld en toegevoegd aan het "zuidelijk terreingedeelte voor opslag materieel en opslag terrein schoon".

De gewijzigde lozingssituatie heeft geen gevolgen voor de lozingsnormen ter hoogte van CV B, CV G en CV C. Deze blijven ongewijzigd. De controlevoorziening CV D komt te vervallen. De gewijzigde lozingssituatie is opgenomen in bijlage 2. Als gevolg van deze wijzigingen dienen gewijzigde voorschriften aan deze vergunning te worden verbonden.

2.2 Beoordeling en conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet wordt overschreden.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning met betrekking tot de indirecte lozingen mits bij de lozing de hiervoor gestelde voorschriften in acht worden genomen. De aanvraag, alsmede de latere aanvullingen daarop, maken deel uit van de vergunning.

2.3 Verzoek tot de verlaging van de bemonsterings- en meetfrequentie

In de aanvraag ten behoeve van onderhavige vergunning wordt tevens verzocht om verlaging van de meetfrequentie, vanwege het feit dat behoudens één enkele uitzondering voldaan wordt aan de gestelde lozingsnormen. Verder wordt opgemerkt dat parameters niet aansluiten bij de nu gangbare pakketten voor grondwateronderzoeken.

Verlaging van de frequentie ten aanzien van te monitoren parameters is mogelijk als uit een representatief aantal waarnemingen blijkt dat betreffende stof niet aangetroffen wordt of slechts in hele lage concentraties aanwezig is. Ook als daaruit blijkt dat de aangetroffen concentraties zeer stabiel zijn kan met een lagere meetfrequentie worden volstaan.

Opgemerkt wordt dat de genormeerde parameters gerelateerd zijn aan de opgeslagen stoffen en geen relatie hebben met grondwaterpakketten.

Beoordeling en Conclusie

Het aantal meetwaarden is onvoldoende voor representatieve weergave van de verontreinigingen in het geloosde afvalwater. Derhalve kan aan het verzoek voor verlaging van de frequentie ten aanzien van te monitoren parameters niet worden tegemoet gekomen en wordt dit geweigerd.

Bijlage 1: Begrippen

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

Bijlage 1: Schematische weergave van de lozingssituatie (indirecte lozingen)

