

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ons kenmerk

00.039.268

14010017

op het verzoek van Coatex Netherlands B.V. voor het oprichten
van een watertank en het realiseren van entreegebied op het
terrein gelegen aan Middenweg 47a te Moerdijk.

Tilburg, 13 februari 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



ing. G.T.P.C. Langenhuijsen, afdelingsmanager Industriële Omgeving
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
3 Rechtsmiddelen	4
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
1 Gegevens aanvrager	5
2 Projectbeschrijving	5
3 Huidige vergunnings situatie	5
4 Bevoegd gezag	5
5 Volledigheid van de aanvraag	6
6 Procedure (regulier)	6
7 Adviezen	6
VOORSCHRIFTEN	7
1.1 Bouwen	7
1.2 Milieu	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
1 Toetsingskader milieu	9
1.1 Inleiding	9
1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	9
2 Toetsingskader bouwen	13
2.1 Inleiding	13
2.2 Toetsing	13
2.3 Conclusie	13

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 23 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Coatex Netherlands B.V.. Het betreft een aanvraag voor het oprichten van een tank voor de opslag van (regen)water en het realiseren van een entreegebied. De aanvraag gaat over de locatie Middenweg 47a te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14010017 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 1099441.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (tank inclusief fundering), (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning,
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning;
 - tekening palenplan met bladnummer U001, d.d. 18 november 2013, laatst gewijzigd 21 november 2013;
 - tekening constructieoverzicht met bladnummer U100, d.d. 18 november 2013, laatst gewijzigd 21 november 2013;
 - tekening plattegronden en doorsneden met tekeningnummer B100, d.d. 22 november 2013;
 - tekening entreegebied met tekeningnummer VO-1001, d.d. 8 november 2013;
 - tekening entreegebied en regenwatertank met tekeningnummer VO-100, d.d. 8 november 2013;
 - uittreksel kadastrale kaart;
 - toelichting versie b, d.d. 19 december 2013;
 - bodemrapport met nummer C09-063-O1, d.d. juli 2009;
 - geotechnisch funderingsadvies met rapportnummer 13.2188R01, d.d. 15 november 2013;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- voorschrift 19 van de voormalige Wvo-vergunning, kenmerk 06U001497, in te trekken;
- de voorschriften 1.2, 2.2 en 17 van de voormalige Wvo-vergunning, kenmerk 06U001497, in te trekken en te vervangen door de aan deze beschikking verbonden voorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.3.

3 Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 Gegevens aanvrager

Op 23 december 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Coatex Netherlands B.V. (verder: Coatex), Middenweg 47a te Moerdijk.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het oprichten van een tank voor de opslag van (regen)water en het realiseren van een entreegebied bestaande uit een opstelplaats voor vrachtwagens en parkeerplaatsen voor personenauto's. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen ex artikel 2.1, lid 1, onder a;
- Milieuneutraal wijzigen ex artikel 2.1, lid 1, onder e.

3 Huidige vergunnings situatie

In onderstaande tabel is een opsomming weergegeven van de door Coatex aangevraagde vergunningen en de gegevens over de door ons genomen besluiten (beschikking).

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Wet milieubeheer	10 maart 2006	1175429	revisievergunning
Wet milieubeheer	22 september 2006	1226183	veranderingsvergunning
Wet milieubeheer	23 mei 2008	1415276	veranderingsvergunning
Wet milieubeheer	1 oktober 2007	1333390	melding art. 8.19
Wet milieubeheer	24 november 2008	1467332	melding art. 8.19
Wet milieubeheer	30 oktober 2009	1596389	veranderingsvergunning
Wabo	19 maart 2012	2909643	verandering, milieuneutraal
Wabo	2 april 2002	2915998	verandering, milieuneutraal
Wabo	8 juni 2012	3030543	verandering, milieuneutraal
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	24 februari 2006	06U001497	revisievergunning
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	27 augustus 2009	094006178	Ambtshalve wijziging

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

4 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door ons gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag heeft Coatex op 9 januari 2014 op eigen initiatief aanvullende gegevens ingediend. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen en via www.overheid.nl.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de volgende instanties gezonden:

- Welstandscommissie Omgevingadvies van de gemeente Moerdijk
- Gemeente Moerdijk
- Waterschap Brabantse delta

Naar aanleiding hiervan hebben wij conform artikel 6.2, lid 1 Bor op 9 januari 2014 een positief welstandsadvies ontvangen van de Welstandscommissie Omgevingadvies Moerdijk.

Van de gelegenheid tot het uitbrengen van een wettelijk advies is door de gemeente Moerdijk geen gebruik gemaakt.

Op 27 januari 2014 hebben wij een positief advies ontvangen van het waterschap Brabantse Delta. Dit advies hebben wij meegenomen bij de inhoudelijke overwegingen, onderdeel milieu.

VOORSCHRIFTEN

1.1 Bouwen

Uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling moeten de volgende gegevens en bescheiden worden overgelegd:

- de funderings-, gewichts-, stabiliteits- en sterkteberekeningen;
- de definitieve constructieve overzichtstekeningen;
- de uitvoeringstekeningen van de DPA-palen (met bijbehorende berekeningen);
- de uitvoeringstekeningen van de betonnen constructieonderdelen (met bijbehorende berekeningen).

1.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl en omwb@moerdijk.nl met als onderwerp "Melden bouwwerk SBA 2014/13".

1.1.2 Aan de afdeling Vergunningen en Handhaving, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl en omwb@moerdijk.nl met als onderwerp "Melden bouwwerk SBA 2014/13":

- tenminste 2 dagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
- tenminste 1 dag tevoren: het storten van beton voor fundering en vloeren.

1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl en omwb@moerdijk.nl met als onderwerp "Melden bouwwerk SBA 2014/13".

1.2 Milieu

1.2.1 Het op het verbeterd gescheiden stelsel te lozen afvalwater bestaat uit:

- mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van 8.550 m² verhard terreinoppervlak inclusief de laad- en losplaats M-01, de laad- en losplaats A-12 en de weegbrug A-13;
- mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het calamiteitenbassin met een oppervlakte van 250 m²;
- mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankputten T-02, T-04 en hemelwateropslagtank (1.100 m²), dat niet intern hergebruikt kan worden.

1.2.2 Via lozingspunt 2 aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1c), worden de volgende afvalwaterstromen op het schoon waterdeel van het verbeterd gescheiden stelsel geloosd;

Lozingspunt	Controlevoorziening	Afvalwaterstromen
2	KP 2	- mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van 8.550 m² verhard terreinoppervlak. - Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het calamiteitenbassin van 250 m² - Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankputten T-02, T-04 en hemelwateropslagtank, dat niet intern hergebruikt kan worden.

- 1.2.3 Jaarlijks, uiterlijk op 1 april, dient opgave te zijn gedaan aan het dagelijks bestuur van de volgende op het voorafgaande kalenderjaar betrekking hebbende gegevens:

KP ketelspui

- a. de geloosde hoeveelheid afvalwater in m³/jaar;
- b. het gehalte aan calcium, chloride, magnesium en sulfaat in het afvalwater in mg/l;
- c. de zuurgraad (pH) van het afvalwater;
- d. de aard en de hoeveelheid van de aan het ketelwater toegevoegde chemicaliën;

KP 2

- e. het gehalte aan (zware) metalen chroom, koper, lood, nikkel en zink in het hemel- en drainagewater in ug/l;
- f. het gehalte aan CZV, BZV, N-totaal, onopgeloste bestanddelen, minerale olie, calcium, chloride in het hemel- en drainagewater in mg/l;
- g. de zuurgraad (pH) in het hemel- en drainagewater;

Algemeen

- h. volgens welke methode en in wat voor monsters (etmaal- of steekmonsters) de afzonderlijke parameters/stoffen zijn bepaald;
- i. de hoeveelheid hemelwater afkomstig van de tankputten T-02, T-04 en hemelwateropslagtank dat intern hergebruikt is.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

Kader

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Aangevraagde veranderingen

De verandering van de inrichting betreft de volgende wijzigingen:

Het plaatsen van een opvangtank.

Naast grondstoffen wordt er ook (proces)water in het product verwerkt. Dit water wordt geleverd via de drinkwateraansluiting. In plaats hiervan kan ook regenwater worden gebruikt als dit voldoet aan de gestelde criteria. Uit testen is gebleken dat er uit de tankputten in voldoende mate water vrijkomt om de realisatie van een opslagtank te rechtvaardigen. Met de voorziening kan naar verwachting ca. 700 m³/jaar aan regenwater in het product worden verwerkt en evenzeer drinkwater worden bespaart.

De installatie bestaat naast de opvangtank van 250 m³ uit één elektrische pomp van 5 kW en een leidingstelsel vanaf de verschillende naar de tank en vanaf de tank naar het proces.

Na testen kan het regenwater batchgewijs aan de drinkwatervoorraad worden toegevoegd.

Uit oogpunt van uniformiteit en veiligheid zal de tank in een vloeistofkerende opvangput met een verbinding met het calamiteitenbassin worden geplaatst. De pomp zal in de nieuwe te plaatsen container met vloeistofopvang worden opgesteld.

Het aanleggen van een vrachtwagenopstelplaats

In de huidige situatie komt het met name in de ochtend voor dat er meerdere tank- en vrachtwagens tegelijk aankomen en deze niet direct afgehandeld kunnen worden. Uit veiligheidsoverwegingen is het gewenst om dit vrachtverkeer buiten het productiegebied op te stellen maar deze voertuigen ook niet op de openbare weg op te stellen.

Derhalve is gekozen voor een opstelplaats voor deze voertuigen buiten de slagbomen aan te leggen. Uit ervaring is gebleken dat bij de huidige productiecapaciteit een opstelplaats voor 5 voertuigen voldoende is. De opstelplaats bevindt zich binnen de hekken/poort van Coatex en zal toegankelijk zijn gedurende productietijden. De opstelplaats is nadrukkelijk niet bedoeld voor parkeren of voor stalling en dient voor het sluiten van de poort leeg te zijn. De voertuigen kunnen na het openen van de poort het terrein en de opstelplaats bereiken.

De locatie is zo gekozen dat met de op korte termijn verwachte bouw van een nieuw kantoor naast de slagboom er een natuurlijker en betere afhandeling van het vrachtverkeer kan plaatsvinden. Er is geen sprake van toename van vrachtverkeer.

Aanleggen van parkeerplaatsen

De huidige parkeerplaatsen voor personenauto's bevinden zich binnen de slagbomen. Uit oogpunt van toegangscontrole is het wenselijk deze te verplaatsen naar buiten de slagbomen. De locatie (zie tekening VO-1001) is afgestemd op de op korte termijn verwachte bouw van een nieuw kantoor naast de slagboom waar de toegangscontrole kan plaatsvinden alvorens men het terrein kan betreden. Het aantal parkeerplaatsen van 20 stuks blijft ongewijzigd. In combinatie met de opstelplaats voor vrachtwagens zal in totaal 1975 m² worden verhard.

Beoordeling milieugevolgen

Bodem

Nabij de beoogde uitbreiding heeft Coatex een bodemonderzoek laten uitvoeren door Arnicon (zie bijlage 3 rapport C09-063-O1 d.d. juli 2009). Dit rapport wordt als representatief gezien voor de locatie van de tankput en geeft aan dat de locatie geschikt is om te bebouwen.

Vanwege de aard van de vloeistof is er geen sprake van een bodemrisico. Uit oogpunt van uniformiteit en veiligheid wordt de tank in een vloeistofkerende put (opvang 25 m³ met een verbinding met het calamiteitenbassin) geplaatst waarmee voorzieningen in combinatie met beheermanagement, maatregelen worden getroffen voor een verwaarloosbaar risico (A) conform de NRB te realiseren.

De parkeer- en opstelplaatsen zijn volgens de NRB deel A.3 (3.3.2) geen bodembedreigende activiteiten waarvoor geen speciale voorzieningen worden getroffen.

Coatex beschikt reeds over een bodemrisicodocument (conform de NRB) op basis waarvan een inspectie- en onderhoudsprogramma is opgesteld voor het regulier inspecteren en onderhouden van de bodemschermende voorzieningen op het terrein. De tankput zal worden opgenomen in het lopende inspectieprogramma.

Geluid

De voorgenomen uitbreidingen zijn niet van invloed zijn op de totale geluidsemissie van Coatex. In het leidingsysteem van de regenwatertank zal een extra pomp geplaatst worden. Gezien de geringe capaciteit van deze pomp en het feit dat deze in pandig wordt geplaatst is de verwachte bijdrage aan totale geluidsemissies verwaarloosbaar.

Water

Het afvalwater van Coatex wordt via 1 lozingspunt geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering, 1 lozingspunt op het verbeterd gescheiden stelsel en 2 lozingspunten op oppervlaktewater.

Voor een schematische weergave van de lozingssituatie wordt verwezen naar bijlage 1a van Wvo-vergunning 06U001497 van 24 februari 2006. Het via de gemeentelijke vuilwaterriolering en het vuilwaterdeel van het verbeterd gescheiden stelsel te lozen afvalwater wordt geloosd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij waterschap Brabantse Delta.

De aangevraagde wijziging heeft betrekking op de indirecte lozing van afvalwater maar is niet Waterwet-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wabo-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken, inclusief de rwzi Bath, van waterschap Brabantse Delta en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost, opgenomen dienen te worden.

Coatex geeft aan een hemelwateropslagtank te willen realiseren voor de opslag en hergebruik van het schone hemelwater van de tankputten T-02, T-04 en de tankput van de hemelwateropslagtank (totaal 1.100 m²). In de tankputten wordt jaarlijks circa 880 m³ opgevangen. Circa 700 m³/jaar kan worden verwerkt in het productieproces. De resterende 180 m³/jaar wordt naar het calamiteitenbassin geleid.

Deze 180 m³/jaar en het mogelijk verontreinigd hemelwater uit het calamiteitenbassin wordt in het calamiteitenbassin eerst gecontroleerd op kwaliteit om na te gaan of deze op het schoon waterdeel van het verbeterd gescheiden stelsel (Lp 2) geloosd kan worden.

Coatex geeft aan dat lekvloeistoffen van de vloeren van T-01, T-02, T-04, P-01, L-01, L-03 en de nieuwe put van de hemelwatertank in geval van calamiteiten of onvoorziene lozingen in het calamiteitenbassin tijdelijk worden opgevangen. Dit afvalwater, evenals reinigingswater afkomstig van de genoemde vloeren mag niet worden geloosd.

Gelet op hierop mag alleen mogelijk verontreinigd hemelwater uit het calamiteitenbassin (afkomstig van het calamiteitenbassin van 250 m²) en het hemelwater van de tankputten T-02, T-04 en hemelwateropslagtank, dat niet intern hergebruikt kan worden (circa 180 m³/jaar), worden geloosd via Lp2. De voorschriften 1.2 en 2.2 (van de voormalige Wvo-vergunning, kenmerk 06U001497) worden hierop aangepast.

Aangezien de mate van lozing van het mogelijk verontreinigd hemelwater van de tankputten T-02, T-04 en hemelwateropslagtank afhankelijk is van het intern hergebruik van dit hemelwater wordt een rapportageverplichting opgenomen voor de hoeveelheid intern hergebruikt hemelwater. Voorschrift 17 (van de voormalige Wvo-vergunning, kenmerk 06U001497) wordt hiervoor aangepast.

Coatex geeft aan dat de lozing van het hemelwater op het verbeterd gescheiden stelsel (lozingspunt 2) toeneemt door de aanleg van een entreegebied van 1.975 m² met een opstelplaats voor vrachtwagens en een parkeerplaats voor personenwagens. De voorschriften 1.2 en 2.2 (van de voormalige Wvo-vergunning, kenmerk 06U001497) zullen hiervoor worden aangepast.

Indien als gevolg van ongewone voorvallen of andere uitzonderlijke omstandigheden de doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken van waterschap Brabantse Delta dan wel de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam waarop deze zuiveringstechnische werken lozen, zodanig beïnvloed wordt of dreigt te worden beïnvloed, dat het noodzakelijk is maatregelen van tijdelijke aard te treffen, kan het bevoegd gezag het bedrijf op basis van de Wabo tijdelijke maatregelen opleggen. Gelet hierop vervalt voorschrift 19 'Externe calamiteiten'.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op de in de onderhavige aanvraag beschreven activiteiten is afdeling 2.4 (bodem) uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling van toepassing.

Besluit risico's zware ongevallen 1999

Met het in werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) is de Europese Seveso II-richtlijn uit 1997 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo 1999 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactie, preventie en preparatie) en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken (repressie).

Op grond van de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die de hoge drempelwaarde uit Bijlage 1 van het Brzo'99 overschrijdt, is Coatex VR-plichtig onder het Brzo 1999.

Omdat deze aanvraag geen betrekking heeft op een wijziging van de aard en hoeveelheid gevaarlijke stoffen hoeft bij de aanvraag geen beperkt veiligheidsrapport (*VR) te worden gevoegd.

Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het gestelde kader voldoet.

Wij overwegen daarbij het volgende:

1. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
2. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.
3. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2 Toetsingskader bouwen

2.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de Bouwverordening 2012 van de gemeente Moerdijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk t/m 6e herziening" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.