

	Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
	op de op 20 juli 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Essent Energie Productie BV om voorschrift 5.3.4 van de op 9 juli 2002 verleende omgevingsvergunning te wijzigen. De inrichting gelegen is gelegen aan de Amerweg 1 te Geertruidenberg.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2037304/2788019

's-Hertogenbosch, 16 augustus 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

3

1	Onderwerp	3
2	Procedure	3
3	Besluit	3

OVERWEGINGEN EN TOETSING

5

1 Het veranderen van de inrichting

5

1.1	Vergunnings situatie	5
1.2	Aanvraag	5
1.3	Beoordeling	5
1.4	Conclusie	5

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1 Onderwerp

Wij hebben op 20 juli 2011 een aanvraag ontvangen van Essent Energie Productie BV (hierna: Essent) om voorschrift 5.3.4 van de op 9 juli 2002 omgevingsvergunning te wijzigen. De aanvraag beoogt de in dit voorschrift vastgelegde keuringsfrequentie van - een gedeelte van- het rijsloot van de Amercentrale te verlagen.

De aanvraag gaat over het de inrichting die is gelegen aan de Amerweg 1 te Geertruidenberg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2037304.

Wij hebben besloten om het voorschrift overeenkomstig het verzoek te wijzigen. De via het Omgevingsloket Online ingediende aanvraag maakt deel uit van dit besluit.

2 Procedure

Algemeen

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Toetsing aanvraag

Getoetst is of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

De beoordeling is vastgelegd in de overwegingen welke bij dit besluit zijn gevoegd.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag.

Advies

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede artikel 6.1 van het Bor, is de aanvraag ter advies voorgelegd aan de gemeente Geertruidenberg.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Geertruidenberg op 29 juli 2011 geadviseerd over de aanvraag. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies.

3 Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten om voorschrift 5.3.4 verbonden aan de op 9 juli 2002 aan Essent verleende omgevingsvergunning te wijzigen in het onderstaande voorschrift:

- 5.3.4 Het rijslootstelsel dient elke vier jaar te worden geïnspecteerd op lektheid. In afwijking van het voorgaande dienen de rijslootdelen waarmee bodemas wordt afgevoerd van eenheid 8 en 9 naar de bodemasontwateringsinstallatie en de rijslootdelen waarmee het retourwater wordt teruggevoerd naar eenheid 8 en 9 elke vijf jaar te worden geïnspecteerd op lektheid.



Hierbij dient NPR 3220 te worden gehanteerd. De wijze van inspectie moet twee maanden voor de uitvoering ter goedkeuring worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

OVERWEGINGEN EN TOETSING

1 Het veranderen van de inrichting

1.1 Vergunningsituatie

Op 9 juli 2002 hebben wij aan Essent een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor de inrichting gelegen aan de Amerweg 1 te Geertruidenberg (Amercentrale). Op grond van de overgangsbepalingen van de Wabo wordt deze vergunning gelijkgesteld met een vergunning verleend op grond van de Wabo.

1.2 Aanvraag

In voorschrift 5.3.4 verbonden aan de omgevingsvergunning van 9 juli 2002 is -onder andere- bepaald dat het rioolsysteem elke vier jaar moet worden geïnspecteerd op lektheid.

Essent verzoekt concreet om de riooldelen waarmee bodemas wordt afgevoerd van eenheid 8 en 9 naar de bodemasontwateringsinstallatie (BOI) en de riooldelen waarmee het retourwater wordt teruggevoerd éénmaal per vijf jaar op lektheid te inspecteren, in plaats van éénmaal per vier jaar. Essent geeft in haar aanvraag aan dat de inspectie van deze riooldelen uitsluitend tijdens een revisiestop van een eenheid kan plaatsvinden en verzoekt de keuringsfrequentie aan te laten sluiten bij een revisiestop. Ten aanzien van de overige riooldelen binnen de inrichting verzoekt u niet om verlaging van de keuringsfrequentie.

1.3 Beoordeling

De bestaande bedrijfsriolering (bronlocaties RI-01 t/m RI 09 in het bodemrisicodocument van 16 november 2008 van de Amercentrale) kent een verhoogd bodemrisico. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan dat bij bestaande bedrijfsriolering een verhoogd bodemrisico kan worden geaccepteerd, mits er een inspectieprogramma aanwezig is. De periodieke inspectie van het riool op grond van vergunningvoorschrift 5.3.4 vormt de basis van dat inspectieprogramma.

Een inspectie van de riooldelen waarmee bodemas wordt afgevoerd van eenheid 8 en 9 naar de bodemasontwateringsinstallatie (BOI) en de riooldelen waarmee het retourwater wordt teruggevoerd kan uitsluitend worden uitgevoerd als met de eenheid geen electriciteit wordt geproduceerd.

Een inspectie buiten een revisiestop is wellicht uitvoerbaar, bijvoorbeeld op een moment dat de eenheid wegens een storing enkele dagen stilligt, maar tegen (veel) hogere kosten en met meer inspanningen. Gelet hierop is het niet onredelijk om de inspectiefrequentie te laten aansluiten bij de revisiestop van een eenheid. De gevraagde verlaging van de inspectiefrequentie is beperkt tot één jaar en er zijn bij eerdere inspecties van de betreffende riooldelen geen defecten geconstateerd.

1.4 Conclusie

Vergunningvoorschrift 5.3.4 wordt overeenkomstig de aanvraag gewijzigd.