

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2037810/2791301

op de op 24 juni 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Brabant Alucast The Netherlands - site Oss, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal, gelegen aan de Rijnstraat 19 te Oss.

's-Hertogenbosch, 18 augustus 2011

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	4
1 Gegevens aanvrager	4
2 Projectbeschrijving	4
3 Bevoegd gezag	4
4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure	4
5 Procedure (regulier)	4
6 Adviezen	4
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	6
1 Activiteit Bouw	6
1.1 Inleiding	6
1.2 Toetsing	6
1.3 Conclusie	6
2 In werking hebben van een inrichting	6
2.1 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	6
2.2 Bodem	7
2.3 Afval	7
2.4 Geluid	7
2.5 Energie en lucht	7
2.6 Afvalwater	7
VOORSCHRIFTEN	8
3 Activiteit Bouw	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Brandweereisen	8
3.3 Gebruiksbesluit	8

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 24 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Brabant Alucast The Netherlands – site Oss. Op 5 juli 2011 is de aanvraag aangevuld. Het betreft een aanvraag om vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal voor de inrichting gelegen aan de Rijnstraat 19, 5347 KL te Oss. De aanvraag heeft OLO nummer 155896 en is geregistreerd met case-nummer C2037810. Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en
2. een vergunning ex artikel 2.1 lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten Milieu en Bouw voor het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal;
- de vergunning te verlenen voor een periode van 5 jaar;
- dat de volgende bij de aanvraag gevoegde bescheiden onderdeel uit maken van deze vergunning: tekening TEK; BZH20.30.B-DO-01.01 en tekening T:\Gebouw\Algemeen (Gebouw)\LayoutGebouwALGEMEEN2010.dgw.dwg.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage van deze beschikking.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

1 Gegevens aanvrager

Op 24 juni 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Op 5 juli 2011 is de aanvraag aangevuld. Het betreft een aanvraag van Brabant Alucast The Netherlands – site Oss voor de locatie Oss aan de Rijnstraat 19, 5347 KL te Oss.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal. Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

3 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

5 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 27 mei 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Brabants Dagblad, regio Oss.

6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Oss voorgelegd.

Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Oss een advies ontvangen voor de activiteit bouwen (ingekomen 15 augustus 2011, casenummer C2037385).

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Activiteit Bouw

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2003. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Oss. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Elzenburg de Geer 2011 is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet onderhevig aan redelijke eisen van welstand omdat het een tijdelijk bouwwerk is.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

2 In werking hebben van een inrichting

2.1 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal, voldoet aan de hierboven genoemde punten.

2.2 Bodem

In de tijdelijke snelbouwhal worden geen bodembedreigende stoffen opgeslagen. Het betreft enkel de opslag van vaste niet uitloogbare grondstoffen en schone gereedschappen. Voor wat het aspect bodem betreft, zal het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Het stellen van extra voorschriften is dan ook niet noodzakelijk.

2.3 Afval

Ten gevolge van het in gebruik nemen van de tijdelijke snelbouwhal komen geen afvalstoffen vrij. Voor wat het aspect afval betreft, zal het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Het stellen van extra voorschriften is dan ook niet noodzakelijk.

2.4 Geluid

Het in gebruik nemen van de tijdelijke snelbouwhal leidt er toe dat er in plaats van buiten nu binnen geladen en gelost wordt. Dit heeft een positief effect op de emissie van geluid. Voor wat het aspect geluid betreft, zal het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Het stellen van extra voorschriften is dan ook niet noodzakelijk.

2.5 Energie en lucht

Het in gebruik nemen van de tijdelijke snelbouwhal leidt niet tot extra energieverbruik of luchtemissies. Voor wat de aspecten energie en lucht betreft, zal het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Het stellen van extra voorschriften is dan ook niet noodzakelijk.

2.6 Afvalwater

Ten gevolge van het in gebruik nemen van de tijdelijke snelbouwhal zal geen lozing van afvalwater plaatsvinden. Voor wat het aspect afvalwater betreft, zal het plaatsen van een tijdelijke snelbouwhal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Het stellen van extra voorschriften is dan ook niet noodzakelijk.

VOORSCHRIFTEN

3 Activiteit Bouw

3.1 Algemeen

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en van de Bouwverordening van de gemeente Oss, vastgesteld 25 juni 2009, en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

3.2 Brandweereisen

De wanden moeten worden uitgevoerd als een WBDBO van 30 minuten. De tijdelijke snelbouwhal moet worden voorzien van (kleine) blusmiddelen. Binnen de inrichting dient een tekening met projectiesymbolen van de blusmiddelen aanwezig te zijn.

3.3 Gebruiksbesluit

De tijdelijke snelbouwhal dient te worden voorzien van een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie met ontruimingsplan. Aan de bovenzijde van de loopdeuren in tijdelijke snelbouwhal loods dient vluchtrouteaanduiding aangebracht te worden. Ten behoeve van de uitbreiding van de brandmeldinstallatie en ontruimingsplan dient een, ter goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders, programma van eisen te worden aangeboden wat voldoet aan NEN 2535: 1996 en NEN 2575: NEN 2004.

3.4 Geldigheid omgevingsvergunning

De tijdelijke snelbouwhal moet voor 11 augustus 2016 zijn verwijderd.