

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2055761/3060082

op de op 22 november 2011 bij hen ingekomen verzoek van
Van Gansewinkel Regio Zuid-West Nederland, vestiging Rucphen,
om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de
Rijksweg-Zuid 91 te Rucphen.

's-Hertogenbosch, 18 juli 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a vertical flourish.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Gegevens aanvrager	4
2 Projectbeschrijving	4
3 Huidige vergunnings situatie	4
4 Bevoegd gezag	4
5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	4
6 Procedure uitgebreid	5
7 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking	5
8 Adviezen	5
VOORSCHRIFTEN	7
1 Afvalhout	7
1.1 Opslag van afvalhout	7
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	8
1 Samenhang met overige wet- en regelgeving	8
1.1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)	8
2 Toetsingskader milieu	8
2.1 Inleiding	8
2.2 Toetsing verandering	8
3 Opslag hout	8
3.1 Verzoek en beoordeling	8
4 Externe veiligheid	10
4.1 Beoordeling en conclusie	10

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 22 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Gansewinkel Regio Zuid-West Nederland, voor de vestiging Rucphen. Het betreft een verzoek tot wijziging dan wel intrekking van de voorschriften 2.1.3, 14.2.8, 14.2.2, 14.2.4 en 14.2.9 van de vigerende revisievergunning d.d. 18 februari 2003.

De aanvraag gaat over Van Gansewinkel Regio Zuid-West Nederland vestiging Rucphen aan de Rijksweg-Zuid 91 te Rucphen.

De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 253269, met registratienummer C2055761. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen en in te trekken. De intrekking omvat de voorschriften 2.1.3, 14.2.8 en 14.2.9 van de vigerende revisievergunning d.d. 18 februari 2003 en de voorschriften 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 van de veranderingsvergunning d.d. 21 december 2006. De wijziging omvat de voorschriften 14.2.2, 14.2.4 en 14.2.9 van de vigerende revisievergunning d.d. 18 februari 2003;
- gewijzigde voorschriften aan deze vergunning te verbinden;
- dat het verzoek d.d. 22 november 2011 onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- dat de wijzigingen gelden voor onbepaalde tijd.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 22 november 2011 hebben wij een aanvraag van vergunninghouder ontvangen als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

- Van Gansewinkel Regio Zuid-West Nederland, locatie Rucphen.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft een aanvraag tot wijziging dan wel intrekking van de voorschriften. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder op 18 februari 2003 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Er zijn veranderingsvergunningen verleend, d.d. 15 februari 2005, d.d. 21 december 2006 en d.d. 17 december 2010.

Er heeft een wijziging van de voorschriften plaatsgevonden op verzoek van aanvrager, d.d. 13 juli 2007.

Tevens zijn er meldingen art. 8.19 Wm geaccepteerd d.d. 9 augustus 2005, d.d. 16 november 2006, d.d. 25 januari 2007, d.d. 12 april 2007, d.d. 22 oktober 2007, d.d. 14 juli 2007, d.d. 22 september 2009 en d.d. 1 maart 2010.

Deze vergunningen zijn verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Aanvrager heeft de aanvraag op 10 januari 2012 en op 12 maart 2012 op eigen initiatief aangevuld.

6 Procedure uitgebreid

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld voor een aanvraag voor het veranderen (in de werking) van een inrichting aan artikel 2.1. lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Tussen 2 juni 2012 en 14 juli 2012 heeft de ontwerp beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking hebben wij geen zienswijzen en adviezen ontvangen.

7 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Ten opzichte van het ontwerpbeschikking zijn wijzigingen aangebracht in de considerans en voorschriften behorende bij de vergunning. Dit naar aanleiding van enkele onduidelijkheden in de ontwerp-beschikking en heroverweging.

Het betreft de volgende wijzigingen:

In voorschrift 4.1.1 van de veranderingsvergunning d.d. 21 december 2006 is opgenomen dat de opslag van geshred B-hout dient plaats te vinden op een vloeistofkerende voorzieningen wanneer de opslag maximaal 5 dagen plaatsvindt. Gezien het feit de aanvrager nu verzoekt om de termijn van de opslag van (geschred) hout uit de vergunning te verwijderen, trekken wij dit voorschrift ook in. Wij trekken tevens de voorschriften 4.1.2 en 4.1.3 van de veranderingsvergunning in omdat deze voortvloeden uit voorschrift 4.1.1.

Wij hebben een aangepast voorschrift voor de opslag van geshred B-hout aan deze vergunning verbonden, voorschrift 1.1.5.

In voorschrift 1.1.3 van de ontwerpbeschikking hebben wij opgenomen dat indien het vochtgehalte meer bedraagt dan 15% en/of de temperatuur hoger is dan 60 graden in de opslag(en) van geshred hout dienen terstond maatregelen genomen te worden zodat het vochtgehalte en/of temperatuur daalt tot onder de in dit voorschrift genoemde kritische waarde. Abusievelijk is hier en/of opgenomen, dit dient en te zijn. Het vochtgehalte kan door weersomstandigheden hoger zijn zonder dat de temperatuur kritisch is. Om die reden hebben wij in de definitieve besluit het voorschrift gewijzigd.

8 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Rucphen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij een advies ontvangen van de Brandweer Midden en West Brabant namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen.

VOORSCHRIFTEN

1 Afvalhout

1.1 Opslag van afvalhout

- 1.1.1 De opslag van ongeschred afvalhout dient los gestort plaats te vinden in stapels. Deze stapels mogen een oppervlakte hebben van maximaal 1.000 m².
- 1.1.2 De stapels mogen aan elkaar worden geschakeld tot compartimenten van maximaal 2.500 m², voor zover tussen de stapels keerwanden zijn aangebracht. De keerwand moet ten minste 0,5 m hoger zijn dan voet van de aansluitende liggende houtstapels. De keerwanden dienen een brandwerendheid te hebben van minimaal 60 minuten.
- 1.1.3 Indien het vochtgehalte meer bedraagt dan 15% en de temperatuur hoger is dan 60°C in de opslag(en) van geschred hout dienen terstond maatregelen genomen te worden zodat het vochtgehalte en temperatuur daalt tot onder de in dit voorschrift genoemde de kritische waarde.
- 1.1.4 De hoogte van de keerwanden, rondom de gasflessenopslag, dient ten minste een halve meter boven de opslag van de gasflessen uit te komen.
- 1.1.5 De opslag van geschred B-hout dient plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Samenhang met overige wet- en regelgeving

1.1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit blijkt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is, als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

Bij Van Gansewinkel Regio Zuid-West, vestiging Rucphen is een dergelijke installatie aanwezig, zodat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

2 Toetsingskader milieu

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.31, lid 2. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing verandering

Bij onze beslissing op het verzoek hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3 Opslag hout

3.1 Verzoek en beoordeling

Voorschrift 2.1.3 en 14.2.8

In de onderliggende revisievergunning d.d. 18 februari 2003 zijn de voorschriften 2.1.3 en 14.2.8 opgenomen. In deze voorschriften is opgenomen dat geshred hout niet langer dan 7 dagen binnen de inrichting aanwezig mag zijn.

Vergunninghouder geeft aan dat dit in de praktijk niet altijd haalbaar is. Vergunninghouder verzoekt dan ook dat voorschrift in te trekken. Ter voorkoming van eventuele hinder zijn reeds maatregelen in uitvoering.

Om broei van het hout te voorkomen wordt de temperatuur wekelijks gemeten en geregistreerd. Dit gebeurt door een temperatuursensor circa 1,5 meter in het opgeslagen hout te steken.

Bij een gemeten temperatuur van boven de 45 °C worden de metingen dagelijks uitgevoerd.

Als de temperatuur hoger is dan 60°C, wordt er direct actie ondernomen. Materiaal wordt omgezet en er wordt zo spoedig mogelijk gestart met het afvoeren van het hout.

Om verwaaiing te voorkomen kan het hout, zowel gebroken als ongebroken, besproeid worden met water. Beide houtvakken zijn voorzien van een watersproeisysteem.

Vergunninghouder verzoekt dan ook de voorschriften 2.1.3 en 14.2.8 van revisievergunning d.d. 18 februari 2003, in te trekken.

Gezien de getroffen maatregelen tegen en voorzieningen binnen de inrichting is voldoende geborgd dat broei wordt voorkomen. Wij kunnen dan ook instemmen met het verzoek van vergunninghouder en trekken de voorschriften 2.1.3 en 14.2.8 van de vigerende revisievergunning d.d. 18 februari 2003 in.

In voorschrift 14.2.9 van de revisievergunning d.d. 18 februari 2003 zijn andere temperaturen opgenomen dan aanvrager nu aangeeft. Om die reden trekken wij voorschrift 14.2.9 van de vigerende revisievergunning in en hebben een gewijzigd voorschrift aan deze vergunning verbonden.

Voorschrift 14.2.2

In voorschrift 14.2.2 van de vigerende revisievergunning d.d. 8 februari 2003 wordt aangegeven dat ongeshred afvalhout los gestort dient plaats te vinden in stapels en dat een stapel maximaal een oppervlakte mag hebben van 500 m².

Binnen de inrichting zijn 2 houtvakken gerealiseerd. Beide vakken zijn voorzien van keerwanden met minimaal 60 minuten brandwerendheid. Vergunninghouder geeft aan dat deze zorgen voor een afdoende afscherming van de warmtestraling naar bebouwing.

Tussen beide houtvakken is verder een klein vak van 5 meter breed aanwezig. Deze fungeert als brandgang zodat de plek in het geval van een calamiteit goed bereikbaar is (geeft invulling aan voorschrift 14.2.5). In uiterste gevallen kan de brandweer de houtvakken ook aan de achterzijde benaderen. Daar bevindt zich open landbouwgebied. Op deze wijze zijn de houtvakken in principe van elke zijde te benaderen. Elke houtvak heeft tussen de verhoogde keerwanden een oppervlak van circa 1.000 m².

Op de locatie is een sprinklertank met ruim 600 m³ bluswater, alsmede een tweetal bronpompen als noodvoorziening voor bluswater aanwezig met ieder een capaciteit van 120 m³ per uur. Hiermee wordt zorg gedragen voor de aanwezigheid van een afdoende hoeveelheid bluswater. De sprinklerinstallatie wordt met grote regelmaat getest en is gecertificeerd.

Vergunninghouder verzoekt de in voorschrift 14.2.2 van de vigerende revisievergunning d.d. 18 februari 2003 opgenomen maximale oppervlakte te wijzigen van 500 m² naar 1.000 m².

Gezien bovenstaande reeds getroffen maatregelen kunnen wij instemmen met het verzoek. Wij hebben een gewijzigd voorschrift aan deze vergunning verbonden.

Voorschrift 14.2.4

Uit een recent bezoek van de huidige toezichthouder bleek dat er onduidelijkheid is over de interpretatie van voorschrift 14.2.4 van de vigerende revisievergunning d.d. 18 februari 2003.

Vergunninghouder verzoekt voorschrift 14.2.4 aan te passen en om daarmee toekomstige onduidelijkheid rondom interpretatie van het voorschrift te voorkomen.

Gezien de onduidelijkheid trekken wij voorschrift 14.2.4 van de vigerende revisievergunning d.d. 18 februari 2003 in. Aan deze vergunning hebben wij een verduidelijkt en gewijzigd voorschrift verbonden, voorschrift 1.1.2.

4 Externe veiligheid

4.1 Beoordeling en conclusie

De aanvraag heeft mede betrekking op de opslag van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen. In de onderhavige aanvraag gaat het om de opslag van (gesnipperd) hout.

In het Bouwbesluit 2012 is onder andere de volgende eis opgenomen in artikel 7.7.

Artikel 7.7. Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen

1. Bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is zodanig dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel gelegen of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren gebouw dat op grond van hoofdstuk 2 een brandcompartiment of een gedeelte van een brandcompartiment is, of voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen.
2. Aan het in het eerste lid gestelde is bij opslag van hout, anders dan in een gebouw, voldaan indien:
 - a. de opslag bij brand gedurende een periode van ten minste 60 minuten, gerekend vanaf het ontstaan van de brand, geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15 kW/m²;
 - b. de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar liggende zijden is gewaarborgd, waarbij in een derde zijde ook een toegangsmogelijkheid aanwezig is indien die zijde langer is dan 40 m, en
 - c. bij de opslag een bluswatervoorziening met gedurende ten minste vier uren een toevoercapaciteit van ten minste 90 m³ per uur aanwezig is.
3. De in het tweede lid bedoelde stralingsbelasting wordt gemeten op:
 - a. de perceelsgrens, indien het aangrenzend perceel een kampeerterrein, een speeltuin of een opslag van brandgevaarlijke stoffen is, en
 - b. enig punt van de uitwendige scheidingsconstructie van een op het aangrenzend perceel gelegen gebouw.

Dit besluit is rechtstreeks werkend, en er zijn derhalve geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Op basis van de aanvraag kan geconcludeerd worden dat voldaan wordt aan het gestelde in artikel 7.7 van het Bouwbesluit.

Op basis van het advies van de Brandweer Midden en West Brabant hebben wij een aanvullend voorschrift opgenomen voor de opslag van de gasflessen nabij de houtopslag. De hoogte van de keerwanden, rondom de gasflessen, dient ten minste een halve meter boven de opslag van de gasflessen uit te komen.

Met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) op het hoofdgebouw en wasplaats ten gevolge van brand bij de houtopslag het volgende. De warmtestraling op de wasplaats is dermate hoog dat voorzieningen aanwezig moeten zijn om

brandoverslag te voorkomen. Gezien de bouwkundige staat van de wasplaats kan worden aangenomen dat de WBDBO van 60 minuten wordt behaald. Om die reden is geen aanvullend voorschrift opgenomen.

Voor het hoofdgebouw is de kans op brandoverslag kleiner door de lagere warmtestraling. Gezien de bouwkundige staat van het hoofdgebouw kan worden aangenomen dat de WBDBO van 60 minuten wordt behaald. Om die reden is geen aanvullend voorschrift opgenomen.