

**Beschikking van Gedeputeerde Staten van
de Provincie Noord-Brabant**

op de op 16 juli 2014 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Ardagh Glass Moerdijk, om vergunning krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen
aan Orionweg 2 te Moerdijk

ons kenmerk

00.109.698
14080409

plaats / datum

Tilburg, 7 november 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



ing. M.J.H. Langenhuijsen,
teammanager Vergunningverlening Industriële Omgeving a.i.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 16 juli 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ardagh Glass Moerdijk. Het betreft de uitbreiding van de bestaande installatie van oven M1 met een tweede noodschoorsteen. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Orionweg 2 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 1387837 en ons zaaknummer 14080409. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning bouwen d.d. 16 juli 2014;
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning milieu d.d. 28 augustus 2014
 - tekening, fragment van de begane grond, Ardagh Group;
 - tekening, fragment van een gevelaanzicht, Ardagh Group;
 - tekening, fragment van doorsnede E-E, Ardagh Group;
 - constructieberekening 14041_1, bl. 1-13, staalconstructie aan bestaand bordes, De Vries, versie 18-06-2014;
 - constructieberekening 14041_2, bl. 1-31, staalconstructie nieuw bordes, De Vries, versie 18-06-2014;
 - tekening AVU-101, blad 001, (staalconstructie nieuw bordes met opmerking De Vries: extra kolom HEA140 onder bestaande UNP160), A.Vuik Engineering, versie april 2014;
 - tekening AVU-101, blad 002, (staalconstructie aan bestaand bordes met geen opmerkingen De Vries), A.Vuik Engineering, versie april 2014;
 - overzichtstekening (208-2229), riool en kolken (met locatie schoorsteen), Ardagh Glass/BAM;
 - overzichtstekening (01-00 SH2), layout Wilma, production building (met locatie schoorsteen);

- overzichtstekening (1144201), doorsnede A-A en D-D (met locatie schoorsteen), Tebodin;
 - overzichtstekening (1144202), doorsnede B-B en C-C (met locatie schoorsteen), Tebodin;
 - Beschrijving milieuneutrale verandering Ardagh Glass Moerdijk d.d. 16 juli 2014;
 - Tekeningen afgasbehandeling AGM d.d. 16 juli 2014.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
<i>Bouwen</i>	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	8
<i>Bouwen</i>	8
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	8
<i>Milieu</i>	9

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De nadere uitwerking van de constructie dient uiterlijk 3 weken voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden te worden ingediend. Pas na goedkeuring mag worden gestart met de bouw. De nadere uitwerking dient de volgende zaken te bevatten:
1. Een situatietekening van het terrein waarop duidelijk is aangegeven waar de staalconstructie op tekening AVU-101/blad 002 (AVuik , april 2014) wordt gerealiseerd;
 2. Tekeningen waaruit duidelijk blijkt wat de exacte locaties zijn van de nieuwe staalconstructies (de maatvoering t.o.v. bestaande stramienen/assen ontbreekt op de tekeningen AVU-101/blad 001 en AVU-101/blad 002 van AVuik d.d. april 2014);
 3. Tekeningen waarop de omliggende bestaande constructies duidelijk zijn weergegeven.
- 1.1.2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olo-nummer en Orionweg 2 in Moerdijk". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, olo-nummer en Orionweg 2 in Moerdijk":
- ten minste 2 werkdagen tevoren: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen;
 - ten minste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.

Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olo-nummer en Orionweg 2 in Moerdijk".

Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 16 juli 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Ardagh Glass Moerdijk te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Ardagh heeft 2 glasovens (M1 en M2) die elk voorzien zijn van een noodschorsteen voor het emitteren van de afgassen van deze ovens bij bijzondere bedrijfssituaties. Oven M1 is na de noodschorsteen voorzien van een stoomketel M1, waarin met behulp van de afgaswarmte stoom geproduceerd wordt. Vervolgens gaan deze afgassen naar de reinigingsinstallatie. Ingeval van onderhoud en storingen van de afgasreinigingsinstallatie worden deze afgassen via de noodschorstenen bij de ovens geëmitteerd. Hierbij wordt de stoomketel uit bedrijf genomen. De betreffende installatie onderdelen koelen hierbij af, hetgeen (corrosie) schade geeft aan deze installatie onderdelen. Voor een betere continuïteit in de bedrijfsvoering in het van belang dat de stoomketel zoveel mogelijk in bedrijf blijft. Daarom wil Ardagh een tweede noodschorsteen bouwen, direct na de stoomketel, zodat de stoomketel in bedrijf kan blijven in geval van onderhoud en/of storing van de afgasreinigingsinstallatie.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, milieuneutraal).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	DOSSIERNR. / KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning	20-05-1997	442431	Inrichting bestemd tot het produceren van verpakkingsglas.
Veranderen van de inrichting Wm	15-06-2004	963537	De verandering betrof het veranderen van het debiet en wijze van afvoer van afgezogen lucht van de hot-end coating; het uitbreiden van het aantal heftrucks en het veranderen van de opslag van een aantal grondstoffen in big bags naar opslag in silo's.
Intrekking	21-03-2006	1178782	Intrekken ongebruikt gedeelte van het terrein ten behoeve van verkoop van dit terrein.
Ambtshalve wijziging van	23-11-2007	1345733	Implementatie IPPC richtlijn.

de voorschriften ex. artikel 8.23 Wm			
Veranderen van de inrichting Wm	26-09-2008	1449960	een uitbreiding van de productiecapaciteit van 135.000 ton gesmolten glas per jaar naar 270.000 ton gesmolten glas per jaar.
Meldingen ex. artikel 8.19 Wm			Diversen

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 11.3.e van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Op 16 juli 2014 is de aanvraag ingediend. Op 28 augustus 2014 is de aanvraag op initiatief van de aanvrager aangevuld. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 15 september 2014 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 10 oktober 2014 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 6 oktober 2014. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 21 dagen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Moerdijk gestuurd. Van de gemeente Moerdijk hebben wij een positief advies van de welstandscommissie ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Welstand

Op 23 oktober 2014 heeft Omgevingadvies als welstandscommissie van de gemeente Moerdijk ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden C'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat het ingediende bouwwerk past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

1.4. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

1.5. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Voor onze overwegingen per milieuaspect verwijzen wij naar de onderstaande hoofdstukken.

- **Bodem:** het realiseren en in werking hebben van de extra noodstook is geen bodembedreigende activiteit overeenkomstig de NRB. Dit betekent dat de wijziging voor wat betreft het aspect 'bodem' milieuneutraal zal zijn.
- **Geluid:** De geluidemissie verandert niet. Dit betekent dat de wijziging voor wat betreft het aspect 'geluid' milieuneutraal zal zijn.
- **Lucht:** Door de realisatie van een tweede noodstook kan de stookketel, waarmee energie uit afgassen teruggewonnen wordt, in bedrijf blijven bij onderhoud en of storing aan de rookgasreinigingsinstallatie. De luchtmissies veranderen hierdoor niet, maar worden slechts via een ander punt geëmitteerd. Om deze reden is de verandering in het kader van lucht milieuneutraal.
- **(Afval)water:** De afvalwaterstromen wijzigen niet. De veranderingen zijn voor het aspect (afval)water milieuneutraal.
- **Energie:** Door de realisatie van een tweede noodstook kan de stookketel, waarmee energie uit afgassen teruggewonnen wordt, in bedrijf blijven bij onderhoud en of storing aan de rookgasreinigingsinstallatie. Zodoende kan ook de externe stooklevering door Ardagh Glass Moerdijk gecontinueerd blijven. De verandering niet leidt tot een verhoging van het energieverbruik. Om deze reden is de verandering vanuit het aspect energie milieuneutraal.
- **Afvalstoffen:** Door de tweede noodstook wijzigen de afvalstromen niet. Er ontstaan niet meer of andere afvalstoffen. De verandering is voor het aspect afvalstoffen milieuneutraal.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.