

BESCHIKKING

Gebroeders Swinkels
Hazeldonkseweg 11
5756 PA VLIERDEN

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-
Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1083562

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 21 juni 2004 hebben wij een aanvraag van Gebroeders Swinkels (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer(Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Hazeldonkseweg 11, kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie R, nummer 174.

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in:

- de opslag van machines, voertuigen, smeermiddelen en motorbrandstoffen;
- de reparatie, reiniging en onderhoud van machines en voertuigen;
- de op- en overslag ten behoeve van grondstoffen, bouw-, sloop- en snoeiafval;
- de op- en overslag van puingranulaat (korrelmix);
- de opslag van voer en mest ten behoeve van 2 paarden;
- administratiewerkzaamheden;
- parkeer- en verblijfgelegenheden voor medewerkers;
- het aftanken van de eigen vervoersmiddelen;
- het opslaan van propaangas.

Op grond van categorie 28.4.a.6 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Het bedrijf beschikt momenteel over een milieuvergunning die door de gemeente Deurne is verleend. Vanwege veranderingen in de bedrijfsactiviteiten is een nieuwe vergunning benodigd. Aangezien de activiteiten zijn uitgebreid met de opslag van afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 m³, zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt in een landelijk gebied. De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van ruim 80 meter van de inrit van de inrichting.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan "Buitengebied" van toepassing, en heeft daarin de bestemming "agrarisch bouwblok A, met woning". Bij de gemeente Deurne is een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding. In dit toekomstige bestemmingsplan zal de inrichting naar verwachting een niet-agrarische bestemming (semi-agrarisch) met de aanduiding cultuurtechnisch grond- en sloopbedrijf krijgen.

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch instemmen. Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste bouwvergunning die vereist is voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wet milieubeheer, art. 20.8).

I.D Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend:

1. revisievergunning d.d. 16 maart 1993 verleend door de gemeente Deurne voor een agrarisch, cultuurtechnisch en hoveniersbedrijf waar tevens varkens, rundvee en paarden gehuisvest zijn.
2. besluit d.d. 10 oktober 1995 op grond van artikel 8.26 Wm voor het intrekken van de vergunning voor het houden van 470 mestvarkens en de varkensstal.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 21 juni 2004 ontvangen en is door ons op 20 juli 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;
- b. De Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch;
- d. het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven te Eindhoven;

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 juli 2004 in de gelegenheid gesteld om tot 15 september 2004 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 15 september 2004 ontvangen (gestempeld 16 september 2004).

De aanvullende gegevens omvatten:

1. een nieuw aanvraagformulier, d.d. 16 september 2004 ter vervanging van het eerder ingediende formulier;
2. een aanvulling op het akoestisch rapport, d.d. 14 september 2004.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 57 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

Daarnaast heeft de akoestisch adviseur op 20 oktober 2004 nog een fax gestuurd over de meetpositie.

Tenslotte heeft de adviseur op 24 november 2004 nog een e-mailbericht gestuurd om een drietal aspecten uit de aanvraag te verduidelijken:

1. binnen de inrichting wordt in tegenstelling tot hetgeen bij 1.1.1. op het aanvraagformulier is aangegeven, geen grond op- en of overgeslagen;
2. de opslag van puingranulaat (korrelmix) op het buitenterrein bedraagt, in tegenstelling tot hetgeen op de plattegrondtekening is aangegeven, maximaal 15.000 m³. In het aanvraagformulier is eveneens sprake van een capaciteit van 15.000 m³;
3. het afleveren van motorbrandstof vindt, in tegenstelling tot hetgeen op de plattegrondtekening is aangegeven, binnen plaats. In het aanvraagformulier is aangegeven dat het afleveren van motorbrandstof binnen plaats vindt.

De ontvangen aanvullende gegevens tezamen met de berichten van 20 oktober 2004 en 24 november 2004 maken deel uit van de aanvraag.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvrager is reeds in het bezit van een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Op grond van deze vergunning mag uitsluitend afvalwater van huishoudelijke aard worden geloosd. Het lozen van overige afvalwaterstromen is niet toegestaan.

In de aanvraag Wm zijn de volgende afvalwaterstromen voorzien:

1. huishoudelijk afvalwater: afvalwater uit de kantine, toiletten en wasruimte wordt via een septic-tank geloosd op oppervlaktewater. In het jaar 2005 zal deze afvalwaterstroom geloosd worden op het drukriool van de gemeente Deurne;
2. reinigingswater: water afkomstig van de wasplaats dat vrij komt tijdens het reinigen van machines wordt via een bezinkput en olie/vetafscheider geloosd op een opvangput. Vanuit deze put wordt het afvalwater per as afgevoerd naar een externe waterzuivering;
3. mestwater: gier dat vrijkomt uit de paardenstal wordt conform de uitrijdbepalingen die gelden voor dierlijke mest verspreid over de landbouwgrond;
4. hemelwater: wordt via bezinkkolken op het oppervlaktewater geloosd.

Het Waterschap Aa en Maas heeft advies uitgebracht over de lozing van het afvalwater d.d. 15 november 2004 (kenmerk 2004/13031). Hierin staat dat het waterschap het afvalwater afkomstig van de opslag van rest- en groenafval beschouwt als verontreinigd en dat dat afvalwater niet geloosd mag worden op de Astense Aa. Dit betekent dat schoon hemelwater wel geloosd mag worden op de Astense Aa. Het beleid van het waterschap heeft betrekking op oppervlaktewater met de functie waternatuur en is als zodanig verwoord in het waterbeheersplan 2001-2004. Binnen de inrichting wordt geen fijn, maar grof groenafval opgeslagen. De opslag van deze afvalstroom beschouwen wij niet als een potentieel bodembedreigende activiteit. Dit betekent dat wij onder deze opslag geen vloeistofdichte vloer verlangen. Derhalve zal vanaf deze opslagplaats geen verontreinigd hemelwater vrijkomen. De opslag van restafval is daarentegen wel te beschouwen als een bodembedreigende activiteit. Het hemelwater dat op de vloeistofdichte vloer valt, moet beschouwd worden als verontreinigd. Aangezien deze afvalwaterstroom niet op de Astense Aa geloosd mag worden moet deze stroom eveneens worden opgevangen (bijvoorbeeld opvangput) en worden afgevoerd naar een externe waterzuivering. Ook kan de vergunninghouder voorkomen dat verontreinigd hemelwater ontstaat door de vloeistofdichte vloer waarop het restafval wordt opgeslagen te voorzien van een overkapping. Het overige hemelwater dat op het buitenterrein valt, wordt niet verontreinigd door de opslag van de andere afvalstoffen en producten. Dit zal grotendeels in de bodem infiltreren aangezien de bodem ter plaatse voorzien is van een puinverharding.

Aangezien geen nieuwe afvalwaterstromen geloosd zullen gaan worden, is coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning in dit geval dus niet aan de orde.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B Lucht

III.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is van toepassing, omdat er sprake is van opslag en laden/lossen van stuifgevoelige stoffen zoals zand, puin en puingranulaat (korrelmix) en het rondrijden van voertuigen op het terrein. Deze activiteiten vallen onder een bijzondere regeling uit de NeR: stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen.

Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in klassen gemaakt voor stuifgevoelige producten. Op grond van de klasse-indeling worden eisen gesteld aan de opslag en het bewerken van deze stoffen. De opgeslagen stoffen vallen onder categorie 4 en 5 van de NeR.

Tenslotte wordt in de werkplaats gelast. Voor de beoordeling van de emissie van lasrook is eveneens de NeR het toetsingskader. De NeR is in april 2003 vernieuwd, waarbij de emissiegrenswaarden zijn aangescherpt. In deze milieuvergunning wordt getoetst aan de aangescherpte emissie-eisen van de NeR-2003.

III.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Stof kan worden veroorzaakt door de op- en overslag (en het laden en lossen) van zand, puin en puingranulaat (korrelmix) en het rondrijden van voertuigen op het terrein bij droog weer.

Asbesthoudend afval is verpakt in plastic en wordt aangevoerd in gesloten containers. De containers blijven gesloten en worden periodiek afgevoerd naar daartoe geëigende verwerkers. Derhalve zal er geen emissie van asbest binnen de inrichting vrijkomen.

Tengevolge van het lassen komt lasrook vrij. Indien roestvast staal en gelegeerd staal wordt gelast kunnen de componenten chroom VI en nikkel vrijkomen. Voor deze componenten is de minimalisatieverplichting uit de NeR van toepassing. Dit betekent dat deze lucht gefilterd moet worden conform de stand der techniek.

III.B.3 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere, relevante ontwikkelingen te verwachten.

III.B.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

De aanvrager verwacht dat door de aard van de stoffen ("zand is altijd behoorlijk vochtig") geen stofemissie zal plaatsvinden. De maatregelen en voorzieningen om stofhinder te voorkomen zijn:

1. stapvoets rijden over de "puinverharding".
2. opslag van puingranulaat (korrelmix) en steenpuin tot maximaal 6 meter hoogte.
3. opslag van andere bulkstoffen op vlakken voorzien van zij- en achterwanden tot maximaal 3 meter hoogte (opslag niet hoger dan de zij- en achterwanden).
4. bomen rondom het terrein waardoor wind vrijwel geen vat heeft op de opgeslagen stoffen.
5. reiniging mobiele puinbreker met water.

III.B.5 Besluit luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Besluit van 11 juni 2001, houdende uitvoering van richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PbEG L 163) en richtlijn 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296) (Besluit luchtkwaliteit)

worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd.

De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de "best beschikbare technieken" ingevolge artikel 9 van de richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257) (de zogenaamde IPPC-richtlijn) te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden.

Bronnen

Stofbronnen kunnen grofweg in twee groepen ingedeeld worden: stofdeeltjes afkomstig van chemische processen en van mechanische processen. Een karakteristiek onderscheid tussen deze typen stofbronnen is de grootte van de uitgestoten deeltjes. Stofdeeltjes uit de eerste categorie zijn over het algemeen kleiner dan 2,5 µm, terwijl stofdeeltjes van mechanische processen over het algemeen groter zijn dan 2,5 µm.

De opslag van zand, puin en puingranulaat (korrelmix) kunnen worden ondergebracht onder de categorie mechanische processen.

Effecten en verspreiding

De deeltjesgrootte speelt ook een belangrijke rol bij de effecten, die het stof kan veroorzaken. Deeltjes kleiner dan 10 µm, ook wel fijn stof op PM 10 genoemd, kunnen doordringen in het onderste deel van het menselijke ademhalingsstelsel en daardoor invloed hebben op de gezondheid. Deze deeltjes kunnen zich over grote afstand verspreiden, van tientallen tot honderden kilometers. De bijdrage van een lokale bron aan de fijnstofconcentratie in de directe omgeving is over het algemeen beperkt. Verhoogde concentraties van fijn stof worden waargenomen op en naast snelwegen alsmede op locaties binnen stedelijke bebouwing. Sanering van de fijnstofconcentraties dient in eerste instantie te geschieden door maatregelen aan mobiele bronnen zoals schepen en vrachtwagens

Deeltjes groter dan 10 µm verspreiden zich veel minder ver. Binnen enkele honderden meters tot enkele kilometers van de bron zakken ze uit. Deze deeltjes worden opgemerkt, doordat zij relatief dicht bij de bron oppervlakten bevullen c.q. aantasten of een belasting geven voor het milieu door de aanwezigheid van bijvoorbeeld zware metalen in het stof. Zij zijn over het algemeen minder relevant voor de gezondheid, omdat ze niet doordringen in het onderste luchtwegenstelsel, maar via het spijsverteringskanaal uitgescheiden worden. Alleen als de samenstelling van het stof daar aanleiding toe geeft (bijvoorbeeld zware metalen of endotoxinen) spelen gezondheidseffecten een rol.

Normering voor stof.

Fijn stof

In het Besluit luchtkwaliteit van 11 juni 2001 is voor zwevende deeltjes (PM 10) in de buitenlucht een grenswaarde van 40 µg /m³ als jaargemiddelde opgenomen, ingaande per 1 januari 2005. Met uitzondering van de eigen arbeidsplaats geldt deze norm overal.

Grof stof

In de NeR dan wel andere Nederlandse wet- en regelgeving is geen normering aangegeven ten aanzien van de mate grof stofverspreiding en de hoeveelheid grof stof, die op een beoordelingspunt buiten de inrichting terecht mag komen. De NeR is gebaseerd op het treffen van maatregelen, good-housekeeping en visuele aspecten.

Achtergrond niveau van fijn stof

Op basis van de literatuur van het RIVM (jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001, RIVM rapport 7253010090, blz. 51 tot 55), stellen wij het achtergrondniveau vast op 31 µg/m³ (jaargemiddeld). Gesteld kan worden, dat wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit. Zoals eerder overwogen heeft bestrijding van lokale bronnen geen effect op de totale fijn stof concentratie. Er dient in het algemeen een sanering plaats te vinden van de fijn stof bronnen.

Grof stof

Binnen de inrichting vindt op- en overslag plaats van zand, puin en puingranulaat (korrelmix) en rijden transportvoertuigen rond. Het stof wat deze inrichting verspreid is dus in hoofdzaak grof stof. Door de aard van het materiaal (bouwstoffen) zal het stof een lichtere kleur hebben. Door het voorschrijven van de diverse maatregelen uit de NeR ten aanzien van het vrijkomen en verwaaien van stof mag worden aangenomen, dat het vrijkomen van stof beperkt is. Dit is opgenomen onder punt III.B.6

Fijn stof

De bijdrage van een lokale bron aan de fijnstofconcentratie in de directe omgeving is over het algemeen beperkt. Het vermengt zich met de bijdrage van andere bronnen en draagt zo bij aan een zeker concentratieniveau. Uit de literatuur komt geen specifieke relatie of beleid naar voren met betrekking tot de mogelijke overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof en lokale bronnen. Gelet op het voorgaande mag dus worden aangenomen, dat ter plaatse van inrichtingen of woningen van derden voldaan wordt aan het Besluit luchtkwaliteit.

III.B.6 Beoordeling en conclusie

In de NeR worden richtlijnen gegeven in de vorm van maatregelen ter beperking van de diffuse stofemissie ten gevolge van de handelingen met stuifgevoelige stoffen. Deze maatregelen zijn hieronder terug te vinden. Bij het beschrijven van de maatregelen is aangegeven of:

- de maatregel is opgenomen in de aanvraag, of
- de maatregel is opgenomen als voorschrift verbonden aan de vergunning, of
- geen van beide.

In het laatste geval wordt gemotiveerd waarom de maatregel als niet noodzakelijk wordt verondersteld.

Opslag van stuifgevoelige goederen

Goederen behorend tot de stuifklasse S4 en S5 mogen buiten worden opgeslagen mits de opslag door besproeiing vochtig wordt gehouden om stofverspreiding te voorkomen. Bij kleine en kortstondige opslag in de open lucht kan ook met een zeil worden afgedekt. Bij langdurige opslag dient de opslag zo vaak als nodig met een vastleggend middel of bindmiddel te worden bespoten. De maatregelen zijn niet opgenomen in de aanvraag. Alle drie de maatregelen zijn als voorschrift verbonden aan de vergunning.

Stofemissie kan bij buitenopslag voorts worden beperkt door:

- afdekking (zie bovenstaande alinea);
- aanleg van windreductieschermen;
- nat- en/of schoonhouden van het onbezette opslagterrein.

De opslag van bepaalde bulkgoederen is aan de noord- en zuidzijde van de inrichting omgeven door keerwanden tot 3 meter hoogte. Niet aangegeven is dat de inrichting zo vaak als nodig is droog wordt geveegd, inclusief de niet in gebruik zijnde terreindelen en opslagvakken. Opslag van overige stuifgevoelige stoffen, puingranulaat (korrelmix) en steenpuin, vindt tot een hoogte van maximaal 6 meter plaats.

De maatregelen zijn niet opgenomen in de aanvraag (behoudens de keerwanden), maar als voorschriften verbonden aan de vergunning.

Transport en het laden en lossen van stuifgevoelige goederen

Stofverspreiding bij transport, laden en lossen van stuifgevoelige goederen (S4 en S5) moeten worden voorkomen door:

- de storthoogte, met name in de openlucht te beperken tot minder dan één meter;
- stofhinder ten gevolge van het laden en lossen moet worden voorkomen door overslagactiviteiten te staken als de windsnelheid 20 m/s, windkracht 8/ stormachtige wind overschrijdt;
- de goederen, zo mogelijk, vooraf afdoende te bevochtigen;
- de stofemissie tijdens het laden en lossen met een nevelgordijn tegen te gaan;

Deze maatregelen zijn niet opgenomen in de aanvraag. Deze maatregelen worden allen als voorschrift aan de vergunning verbonden. Het nevelgordijn wordt pas als maatregel verplicht gesteld indien direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding optreedt.

Verkeer

Stofverspreiding ten gevolge van verkeer op en vanaf het opslagterrein dient te worden beperkt door:

- het aantal verkeersactiviteiten op het terrein zo gering mogelijk te houden;
- transport op het terrein continu mechanisch of pneumatisch plaats te laten vinden;
- autoverkeer te beperken tot verharde wegen die regelmatig schoon worden gemaakt;
- de snelheid van voertuigen op het terrein te beperken;
- de wegen van het terrein te sproeien;
- stofverspreiding buiten het opslagterrein moet worden voorkomen door voertuigen schoon te spuiten en de banden te reinigen alvorens deze het opslagterrein verlaten;
- de laadruimte dient zodanig benut te worden, in gedeeld of afgedekt te worden dat stofverspreiding door morsgoed onmogelijk wordt.

In de aanvraag is geen rekening gehouden met het schoonhouden van het terrein. Er moet stapvoets over het terrein worden gereden (maximaal 15 km/uur) en voertuigen moeten indien nodig op de wasplaats afgespoeld worden om verspreiding van materiaal te voorkomen. De maatregelen worden als voorschriften aan de vergunning verbonden.

Lassen

Indien gelast wordt aan roestvast staal en gelegeerd staal geldt voor de componenten chroom VI en nikkel de minimalisatieverplichting uit de NeR. Dit betekent dat de lasrook gefilterd moet worden conform de stand der techniek. De maatregel wordt als voorschrift aan de vergunning verbonden.

III.C Geur

Binnen de inrichting wordt op kleinschalige wijze twee paarden gehouden. De mest wordt opgeslagen in de stal. Gezien de afstand tot woningen en het kleinschalig karakter is geen geurhinder te verwachten.

III.D Geluid

III.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus werden in het verleden getoetst aan de grenswaarden in de Circulaire Industrielawaai uit 1979. Deze circulaire is in 1998 vervangen door de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening”

d.d. 21 oktober 1998. In voornoemde handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”.

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een "landelijke omgeving". Als richtwaarden voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, $L_{A,r,L,T}$ geldt dan 40, 35 en 30 dB(A) voor respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode.

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996.

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- het rijden en manoeuvreren op het terrein met de auto's, tractoren, loaders, kranen en overige voertuigen;
- de hogedrukreiniger.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft db/a consultants vof op 18 juni 2004, aangevuld d.d. 14 september 2004, een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

III.D.3 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere, relevante ontwikkelingen te verwachten.

III.D.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

Aanvrager zal voor het te vervangen materieel steeds stillere typen kopen. Daarnaast zal het terrein van de inrichting consequent vlak, c.q. geëgaliseerd gehouden worden, zodat voertuigen geen onnodige piekgeluiden veroorzaken.

III.D.5 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

In het rapport wordt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 37 dB(A) in de dagperiode, 37 dB(A) in de avondperiode en 33 dB(A) in de nachtperiode bij de meest nabijgelegen woningen vastgesteld. Daarmee worden de richtwaarden uit de Handreiking overschreden. Door bureau Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant is het referentieniveau ter plaatse onderzocht (03-256-G-V, 2 december 2003). Uit dat onderzoek is gebleken dat het referentieniveau in de omgeving 46 dB(A), 43 dB(A) en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt.

Het referentieniveau ter plaatse geeft aanleiding om een hogere waarde te vergunnen dan de richtwaarde zoals is aangegeven in de “Handreiking industrielawaai en Wm-vergunningverlening, uitgave oktober 1998”.

Daaruit volgt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ruim vergunbaar is.

Uit het rapport blijkt dat piekgeluiden ten gevolge van de bewegingen van vrachtwagens en loaders op de oprit niet hoger zijn dan 60 dB(A). De bewegingen van tractoren en hydraulische kranen over de op- en afrit veroorzaken maximale geluidniveaus tot 64 dB(A). Aangezien deze bewegingen ook in de nachtperiode voorkomen, is hier sprake van een overschrijding.

In de hoofdtekst van het rapport wordt gesteld dat alleen aan de norm kan worden voldaan wanneer de voertuigen hun beweging van de openbare weg op het terrein van de inrichting (of andersom) vloeiend (dus zonder remmen of optrekken) of bij rustig rijgedrag af kunnen leggen. Het probleem daarbij is echter dat de piekniveaus optreden op het moment dat de voertuigen van of naar de openbare weg rijden. Om die reden kunnen remgeluiden en piekgeluiden in verband met het optrekken van de voertuigen niet worden uitgesloten. In het rapport is hiervoor een (rekenkundige) toeslag van 4 dB(A) toegepast (zie paragraaf 1.3 van het rapport, 3^e bolletje).

De Handreiking noemt op pagina 19 de mogelijkheid om in de nachtperiode piekniveaus tot 65 dB(A) te kunnen vergunnen. In dat geval dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

1. er is sprake van een feitelijk bestaande, reeds vergunde en noodzakelijke activiteit;
2. alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen;
3. de bedrijfssituaties waarin de maximale geluidniveaus tot 65 dB(A) voorkomen, zijn in de vergunning beschreven;
4. indien nodig wordt alle omwonenden een pakket geluidwerende voorzieningen aangeboden om een piekniveau (binnenniveau) van 45 dB(A) in de nachtperiode te kunnen waarborgen;

5. op het moment van vergunningverlening is duidelijk dat het maximale geluidniveau aan de ontheffingswaarde kan voldoen.

Aangezien de transportbewegingen van tractoren en hydraulische kranen in de nachtperiode niet zijn opgenomen in de beschikking van 16 maart 1993, is geen sprake van een vergunde activiteit.

In de aanvullende notitie d.d. 14 september 2004 van de aanvrager wordt gesteld dat bij de berekening van de door de transportbewegingen veroorzaakte maximale geluidniveau de toeslag (van 4 dB(A)) niet hoeft te worden toegepast. Met de toeslag wordt het verschil tussen de piekbronsterkte en het equivalente bronvermogen (veroorzaakt door remmen, optrekken of ontluichten van de vrachtwagen) bedoeld. Wij hebben naar aanleiding van de notitie nog een aanvullende fax ontvangen, d.d. 20 oktober 2004, met betrekking tot de meetpositie. Wij zijn van mening dat er geen enkele aanwijzing is om de toeslag niet toe te hoeven passen. De notitie maakt immers op geen enkele wijze aannemelijk dat, voordat de openbare weg wordt opgereden geen sprake kan zijn van remmen, versnellen (optrekken) of ontluichten van de transportmiddelen. De toegepaste toeslag heeft betrekking op de extra geluidemissie als gevolg van deze handelingen.

Dit betekent dat de aanvraag wordt geweigerd voor wat betreft die transportbewegingen die in de nachtperiode een maximaal geluidniveau van meer dan 60 dB(A) veroorzaken. Dit betreffen de bewegingen van de hydraulische kranen en de tractoren. Daarbij dient opgelet te worden dat wanneer de bewegingen van deze voertuigen in de nachtperiode worden geweigerd, niet direct uit het rapport volgt welk langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan worden vergund. Wij hebben op basis van de bijlagen van het rapport d.d. 18 juni 2004 berekend wat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is ten gevolge van deze bewegingen die geen hoger maximaal geluidniveau bij woningen dan 60 dB(A) veroorzaken.

De geluidgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 2.1.1 en 2.1.2.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning hebben wij in de voorschriften geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

Bijzondere situaties

De aanvrager vraagt voorts Wm-vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het gebruik van de werkplaats voor noodzakelijke reparaties in de nachtperiode. Hierdoor zal een verhoogde geluidproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, zullen wij deze toestaan.

III.E Bodem

III.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geaccepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geaccepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel.

III.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag en afleveren van dieselolie;
- wassen van materieel;
- opslag van bestrijdingsmiddelen;
- reparaties aan (rijdend) materieel;
- opslag machines (met vloeistoffen);
- opslag restafval;
- opslag van mest;
- opslag afvalwater in de opvangput;
- de riolering, vanaf de wasplaats tot en met de olie-afscheider;
- de septictank;
- de opslag van asbest.

III.E.3 De te verwachten ontwikkelingen

Op het terrein van aanvrager zal een bedrijfsriool worden aangelegd, omdat in 2005 wordt aangesloten op het drukriool van de gemeente Deurne.

III.E.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

Opslag en afleveren van dieselolie

De opslag vindt plaats in bovengrondse tanks in een stalen lekbak. Het afleveren vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer binnen in een gebouw. De vloer is voorzien van een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening.

Wassen van materieel

De wasplaats bestaat uit een vloeistofdichte vloer die voorzien is van een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening.

Opslag van bestrijdingsmiddelen

De opslag van bestrijdingsmiddelen vindt plaats in een afsluitbare kast.

Reparaties aan (rijdend) materieel

De werkzaamheden vinden plaats boven een vloeistofdichte vloer. Olie-kannen worden opgeslagen boven een lekbak.

Opslag machines (met vloeistoffen)

Opslag vindt plaats in de loods boven een vloeistofdichte vloer.

Opslag restafval

Opslag van restafval vindt plaats in containers, afgedekt met een dekzijl.

Opslag van mest

De opslag van mest vindt plaats in de paardenstal boven een betonvloer.

Opslag van afvalwater

De opslag van afvalwater vindt plaats in een betonnen opvangput.

De riolering, vanaf de wasplaats tot en met de olie-afscheider

De putten en de dichtingen zijn gecontroleerd.

De septictank

In de aanvraag zijn geen maatregelen en voorzieningen beschreven met betrekking tot de bescherming van de bodem.

De opslag van asbest

De opslag van asbest vindt plaats in plastic verpakking in gesloten containers.

III.E.5 Beoordeling en conclusie

Wij hebben de in de aanvraag beschreven maatregelen beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. De opslag van afvalhout (a en b), grof groenafval en schoon steenpuin beschouwen wij niet als een bodembedreigende activiteit. Uit de gegevens blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald, behoudens de opslag van restafval, de betonnen opvangput voor de opslag van afvalwater en de riolering vanaf de wasplaats tot en met de olie-afscheider. De opslag van restafval in containers dient plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening. De opvangput dient eveneens van bewezen kwaliteit te zijn uitgevoerd. De opslag van bestrijdingsmiddelen in een kast moet geplaatst zijn boven een vloeistofdichte lekbak. De septictank dient vloeistofdicht te zijn. Aangezien de lozing van afvalwater via de septictank in 2005 wordt beëindigd, stellen wij hier geen nadere eisen aan. De vloeistofdichte vloeren en riolering dienen vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening. Bovendien dient binnen de inrichting zorgvuldig te worden omgegaan met morsingen (good housekeeping).

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

III.E.6 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de locale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaal waarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Bij de aanvraag is geen nulsituatie-bodemonderzoeksrapport gevoegd. Wel is een voorstel ter uitvoering van een nulsituatie bodemonderzoek ontvangen. Dit voorstel is beoordeeld op volledigheid en juistheid waarbij als referentie voor de beoordeling van het voorstel en de uiteindelijke rapportage van het onderzoek wordt verwezen naar het "Toetsingskader Nulsituatie-onderzoek/ Inventariserend BSB-onderzoek", bijlage bij de Leidraad Bodembescherming deel 4 uitgegeven door de Sdu. De gekozen onderzoeksstrategie komt niet overeen met het protocol 'Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB'. Gezien deze conclusie verzoeken wij om opnieuw een voorstel te formuleren en ter goedkeuring in te dienen.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

Op 1 december 2004 hebben wij de adviseur van de aanvrager de beoordeling van voornoemd voorstel toegezonden.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c van de Wet milieubeheer gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

III.F Afvalwater

III.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig indien verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van reststoffen op het oppervlaktewater worden geloosd.

Het Waterschap Aa en Maas heeft aangegeven niet voornemens te zijn hiervoor een Wvo-vergunning te verlenen voor de lozing van verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater. Omdat medio 2005 aansluiting op het drukriool zal plaatsvinden, zal alsdan een vergunning op grond van de Wvo moeten worden aangevraagd indien aanvrager afvalwater afkomstig van de opslag van restafval wil gaan lozen. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Aa en Maas en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de nog aan te vragen en te verlenen Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

III.F.2 De te verwachten ontwikkelingen

De verwachting is dat aanvrager het huishoudelijk afvalwater uiterlijk 1 januari 2006 op het drukriool zal moeten lozen.

III.F.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Ter plaatse van de wasplaats komt hemelwater en waswater vrij. Deze afvalwaterstroom passeert eerst een slibvangput en olie/benzineafscheider en wordt opgevangen in een opvangput en wordt per as afgevoerd naar een externe waterzuivering.

Het tanken vindt binnen in de machineloods plaats, zodat ten gevolge van deze activiteit geen oliehoudend afvalwater kan ontstaan.

Het binnen de inrichting vrijkomende huishoudelijk afvalwater zal medio 2005 worden geloosd op het gemeentelijke drukriool.

Mestwater ontstaat door het schoonspuiten van de paardenstal met water. Dit mestwater wordt conform de uitrijdbepalingen die hiervoor gelden over de landbouwgrond verspreid. In de aanvraag is onder punt 11.3 aangegeven dat jaarlijks 438 m³ mestwater vrijkomt. Dit is een kennelijke verschrijving geweest in de aanvraag. Dit is op 8 december 2004 telefonisch bevestigd door de adviseur van de aanvrager (de heer G. Willemsen, ROBA Milieu), die heeft aangegeven dat twee keer per jaar de stal wordt schoongespoten en het water over het land wordt uitgereden. De hoeveelheid vrijkomend afvalwater als gevolg van het schoonspuiten betreft een minimale hoeveelheid.

III.F.4 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau.

De opslag van restafval is te beschouwen als een bodembedreigende activiteit. Het hemelwater dat op de vloestofdichte vloer valt, moet beschouwd worden als verontreinigd. Aangezien deze afvalwaterstroom niet op de Astense Aa geloosd mag worden moet deze stroom eveneens worden opgevangen (bijvoorbeeld opvangput) en worden afgevoerd naar een externe waterzuivering. Ook kan de vergunninghouder voorkomen dat verontreinigd hemelwater ontstaat door de vloestofdichte vloer waarop het restafval wordt opgeslagen te voorzien van een overkapping.

III.G Energie

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van aanvrager meer bedragen dan € 7.000,- en minder dan € 50.000,-.

Aanvrager is echter niet toegetreden tot een Meerjarenafspraak voor verbetering van de energie-efficiency.

Daarom is de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Aanvrager heeft voldoende informatie verstrekt omtrent de omvang van het energiegebruik, de wijze waarop energie wordt gebruikt alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd. In de aanvraag zijn diverse energiebesparende maatregelen opgenomen.

Deze variëren van isolatie tot energiezuinige verlichting.

Aan de vergunning wordt een voorschrift verbonden waarin van aanvrager wordt verlangd dat hij per jaar het energiegebruik van de inrichting registreert en dit jaarlijks rapporteert.

III.H Doelmatig beheer van afvalstoffen

Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wet milieubeheer (artikel 10.14 van de Wet milieubeheer).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wet milieubeheer, art. 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel uitmakende monsterneming en analyse). Daarin is, gebaseerd op DVV, aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof naar een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid (inclusief de monsterneming en analyse) voldoet in grote lijnen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport “De Verwerking Verantwoord” zijn beschreven. Conform de uitgangspunten van DVV hebben wij de in de aanvraag gemelde afwijkingen ten opzichte van de randvoorwaarden als geformuleerd in DVV beoordeeld. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij daarmee instemmen.

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding.

Via het AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet de beschreven AO/IC in grote lijnen aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

Conform de uitgangspunten van DVV hebben wij de in de aanvraag gemelde afwijkingen ten opzichte van de randvoorwaarden als geformuleerd in DVV beoordeeld. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij daarmee instemmen.

Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Overeenkomstig het gestelde in het rapport “De verwerking verantwoord” dienen wijzigingen in de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.

In 6.5 behorende bij de aanvullende gegevens is opgenomen dat binnen de inrichting geen afvalstoffen gemengd worden.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplan(nen)

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing. Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

- huishoudelijk restafval (1)
- organisch afval (9)
- bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13)
- kunststofafval (19)
- metaalafval (21)

Binnen de inrichting vindt geen be- of verwerking plaats van deze afvalstromen, maar enkel op- en overslag. Ten aanzien van inzamelen en opslaan zijn, in de van toepassing zijnde sectorplannen, geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. Aan het gestelde in deze sectorplannen wordt voldaan.

Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting louter sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend.

Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het afval, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.

Conclusie toetsing doelmatig beheer

Gelet op bovenstaande is de wijze van op- en overslag van de in de aanvraag opgenomen afvalstoffen conform de in de aanvraag aangegeven methoden in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 10.4, 10.5 en 10.14 van de Wet milieubeheer.

III.1 Externe Veiligheid

III.1.1 Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen. Dit omvat nadrukkelijk ook de bescherming van het milieu.

Het in oktober 2004 van kracht geworden Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen is niet van toepassing op de inrichting. De inrichting valt niet onder de specifieke categorieën van inrichtingen waarop dit besluit van toepassing is. Tevens vindt geen opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats in een hoeveelheid van meer dan 10.000 kg.

Het beheersen van risico's bij industriële activiteiten wordt daarom op verschillende manieren benaderd, namelijk generiek, door toepassing van richtlijnen, ontwerpnormering en AMvB's. Daarnaast wordt gestreefd naar het redelijkerwijs zoveel mogelijk beperken van de risico's (ALARA: 'As Low As Reasonably Achievable').

III.1.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect externe veiligheid

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van 3.000 liter propaan in een bovengronds reservoir. De risico's zijn:

- brand als gevolg van de opslag van propaan;
- explosiegevaar ter plaatse van de propaantank en de loswagen van propaan.

III.1.3 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's

De propaantank wordt gecontroleerd door de propaangasleverancier. De propaantank staat op voldoende afstand tot de erfgrans en bebouwing.

Om de veiligheid te waarborgen zijn voor de opslag van propaan in een bovengronds reservoir voorschriften gesteld.

III.1.4 Beoordeling en conclusie

Op bovengenoemde activiteiten is geen integraal of sectoraal besluit van toepassing. De gestelde voorschriften zijn voldoende om de risico's van het opslaan en verbruik van propaan af te dekken.

III.J Toekomstige ontwikkelingen

Binnen afzienbare tijd worden, noch binnen de inrichting, noch in de directe omgeving, ontwikkelingen in gang gezet dan wel voorzien die in verband met de bescherming van het milieu aandacht behoeven.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 7 januari 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis, Hogeweg 8 te Deurne, namelijk van 10 januari 2005 tot en met 7 februari 2005.

IV.B Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, de volgende bedenkingen ingekomen:

Door J. van der Schroeff, directeur Brabantse Milieufederatie, mede namens Stichting Het Brabants Landschap, Postbus 591 te Tilburg, hierna te noemen reclamant 1, zijn op 4 februari 2005, datum bedenkingen 3 februari 2005, onderstaande bedenkingen ingebracht.

Door A.C.A. van den Heuvel, Scholstraat 12 te Mierlo-Hout, hierna te noemen reclamant 2 zijn op 7 februari 2005, datum bedenkingen 4 februari 2005, de volgende bedenkingen ingebracht:

IV.B.1 Samenvatting bedenkingen

De bedenkingen van reclamant 1 luiden kort samengevat als volgt:

De bedenking van reclamant richt zich primair tegen de opslag van puingranulaat (korrelmix). Verzocht wordt de vergunning voor de opslag van puin niet te verlenen. Om de volgende redenen wordt de activiteit ongewenst geacht in agrarisch gebied en/of Groene Hoofdstructuur.

1. Een dergelijke industriële activiteit hoort thuis op een bedrijventerrein.
2. Reclamant schat in dat de opslag van het puingranulaat niet zal plaatsvinden op het bouwblok zoals vastgelegd in het bestemmingsplan, maar er buiten. Dit vanwege het feit dat op het bouwblok geen plaats voor de opslag is.
3. Het bouwblok is gelegen in de Groene Hoofdstructuur landbouw, leefgebied kwetsbare soorten. De locatie is begrensd als beheersgebied in het kader van de EHS. Het hele beekdal van de Astense Aa tussen de Liesselse en Vlierdense Bossen doorlopend tot in Asten is cultuurhistorisch waardevol. De locatie waar het puin komt te liggen is de flank van het dal van de natte natuurparel Astense Aa op circa 100 meter van de meanderende sloot.
4. De impact van de puinstort op de omgeving is bijzonder groot. Bekend is dat vele toeristen die wandelen door het natuurgebied zich storen aan de horizonvervuiling ten gevolge van de huidige puinstort. Dit wordt beschouwd als visuele hinder, die niet te voorkomen is door middel van maatregelen of voorschriften op die locatie.
5. De omgeving, het hele gebied tussen de Liesselse Bossen en de Astense Aa, is van cultuurhistorische waarde. De overgang van hoog droog naar laag en nat met een oud hoevenlandschap en lanen is vrij gaaf aanwezig. De puinopslag zal deze waarden, en daarmee de toeristische betekenis van het gebied geweld aan doen.
6. Reclamant mist informatie over de mogelijke invloed van het bedrijf op flora en fauna in de omgeving.
7. Het puin zal met name afkomstig zijn van de sloop van stallen en stedelijke bebouwing. De locatie Hazeldonkseweg is ver gelegen van die stedelijke bebouwing en de plaats waar over het algemeen de stallen gesloopt worden. Bovendien is het gebied slecht ontsloten. De weg is relatief smal, en daarmee minder geschikt voor zware transporten, zeker wanneer het langzaam verkeer hierbij in ogenschouw wordt genomen. Tot voor een aantal jaren terug was de Hazeldonkseweg een B-weg.
8. Bedacht dient te worden dat oplossingen zoals het opslaan in een stortput nabij de Hazeldonkseweg niet kan vanwege de strijdigheid met het beleid voor de nabije natte natuurparel (circa 100 meter). Gelet op de mogelijke herkomst van puin zijn er de nodige vraagtekens bij de kwaliteit. Gevreesd wordt dat zonder adequate voorzieningen het niet uitgesloten is dat verontreinigingen via het oppervlaktewater in de Astense Aa en het natuurreservaat terechtkomen. Om bodemverontreiniging te voorkomen zou een dichte bak gebruikt moeten worden.
9. Als het bedrijf zich verder in de richting van opslag en verwerking van puin wil oriënteren is het zinvol om de vraag te stellen of verplaatsing (van de puinopslag) naar een industrieterrein al op korte termijn niet de beste oplossing is. Het wordt immers kostbaarder om in de toekomst een bedrijf te verplaatsen, mede gelet op bijvoorbeeld eventuele saneringskosten et cetera. Het bedrijf zal goed passen op het bedrijventerrein aan de Liesselseweg waar nu al de nodige afvalverwerkende bedrijven, waaronder een puinopslag, is geconcentreerd.

De bedenkingen van reclamant 2 luiden kort samengevat als volgt:

1. Het is vreemd dat de afvalstof “groenafval” niet direct wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting gezien deze binnen enige tijd dient te worden verwerkt. Dit klemmt temeer waar enkele van deze inrichtingen zich in de directe omgeving van de vergunninghouder bevinden. Om misverstanden en het “verdwijnen” van deze afvalstof te voorkomen, wordt verzocht om nadere bepalingen in de voorschriften op te nemen, te weten:
 - a. Een nadere omschrijving van grof snoeiafval: alleen takhout en stamhout (geen struiken met blad, geen gras, blad, of overig plantsoenafval, geen bermmaaisel), mede omdat anders een vloestofdichte vloer met opvang van percolaatwater verplicht is.
 - b. Dat het bewerken dan wel verkleinen van het materiaal ter plaatse absoluut niet is toegestaan.
 - c. Dat het afvoeren van het snoeihout uitsluitend naar een erkende verwerker geschiedt, waarbij zulks ook op het pmv-formulier moet worden aangegeven.
 - d. Dat alleen snoeihout dat vrijkomt uit eigen werkzaamheden mag worden ingenomen.
 - e. Dat een gemiddelde omrekeningsfactor voor snoeihout wordt opgenomen, zulks omdat volgens de voorschriften alle afvalstoffen gewogen dienen te worden; de open overslag van snoeihout wordt echter in m³ gegeven, aldus is een koppeling tussen inhoud en gewicht niet mogelijk.
 - f. Alleen een administratieve verplichting ter controle van de inname is in dit geval niet voldoende. Immers wordt snoeihout overwegend binnen een totaalopdracht van sloopwerkzaamheden ingenomen, waar bij een gemengde inname een andere code geldt. Teneinde te voorkomen dat het snoeihout ter plaatse verkleind en lokaal op het land worden uitgereden dan wel ergens begraven wordt, wordt verzocht extra voorschriften als voornoemd in de vergunning op te nemen.

IV.B.2 Reactie op de bedenkingen

Hieronder gaan wij in op de ingekomen bedenkingen.

Ten aanzien van de bedenkingen zoals ingebracht door reclamant 1 wordt het volgende opgemerkt:

Ad 1. De vraag of een dergelijke activiteit op een industrieterrein thuis hoort, is een planologische vraag die in het kader van de beoordeling van de aanvraag van een vergunning ingevolge de Wm in casus niet aan de orde is.

De bedenking is ongegrond.

Ad 2. Op de plattegrond behorend bij de aanvraag/vergunning is aangegeven waar de opslag van puingranulaat plaats dient te vinden. Om te controleren of aanvrager haar vergunning naleeft bezoekt een toezichthouder geregeld de inrichting. Echter de uitvoering van de handhaving van de vergunning is geen aspect dat bij het beoordelen van een vergunningaanvraag kan worden meegenomen. Daarnaast hoeft bij het beoordelen van de aanvraag om een Wm- vergunning geen rekening gehouden te worden met planologische aspecten. Uit vaste jurisprudentie blijkt, dat als een aangevraagde activiteit niet past binnen het bestemmingsplan, dat geen reden kan zijn om de milieuvergunning te weigeren. Hier is sprake van een ruimtelijk ordeningsaspect en geen Wm-aspect en valt derhalve buiten de reikwijdte van de beoordeling van de aanvraag.

De bedenking is ongegrond.

Ad 3 en 5. Het bestemmingsplan is het toetsingskader of activiteiten ter plaatse mogelijk zijn. De invloed van de puingranulaatopslag op de cultuurhistorische waarden is derhalve een ruimtelijk ordeningsaspect dat niet in een vergunningprocedure Wet milieubeheer aan de orde kan komen. Verder verwijzen wij naar de jurisprudentie zoals bedoeld in onze reactie op bedenking 2. Zie motivering ad 2.

De bedenking is ongegrond.

Ad 4. De opslag van puingranulaat is aangevraagd tot een hoogte van 6 meter. Dit is minder hoog dan de machineloods en werkplaats die een hoogte hebben van respectievelijk 9,5 en 7,5 meter. Vanaf de wegzijde zal de opslag van granulaat niet boven de bestaande bebouwing uitkomen. Daarnaast is een talud met beplanting aangegeven in de aanvraag rondom de puingranulaatopslag. Visuele hinder is een aspect dat primair in het bestemmingplan geregeld wordt. Aanvullend kan het aspect visuele hinder beoordeeld worden in het kader van het beoordelen van een Wm-aanvraag. Gelet op de hoogte van de gebouwen en het talud met beplanting zijn wij van mening dat geen sprake is van visuele hinder.

De bedenking is ongegrond.

Ad 6. Het bedrijf is niet gelegen in een beschermd gebied dat is aangewezen door de Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn) en de richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn).

Het bedrijf ligt op een afstand van ongeveer 5 kilometer van het beschermd gebied de Deurnese Peel (Vogel- en Habitatrichtlijngebied). Overige beschermde gebieden liggen op grotere afstanden van deze inrichting. Gezien de afstand zijn er geen significante gevolgen voor dit of andere beschermde gebieden te verwachten.

Soortenbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn is in de Flora- en faunawet geïmplementeerd. Dit betreft alle van nature in Nederland voorkomende vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, sommige insecten, vissen en planten en hun leefgebieden.

Bij deze aanvraag zijn geen gegevens over het voorkomen van beschermde soorten aangeleverd.

Uit onderzoek verricht door ons in 1999 zijn enkele beschermde vogelsoorten in de omgeving aangetroffen (geelgors, spotvogel en matkop). Voorkomen moet worden dat deze vogelsoorten verstoord worden.

Het verstoren kan plaatsvinden door de geluidmakende activiteiten binnen de inrichting. Gezien de ligging in de nabijheid van de rijksweg A67 is het heersende achtergrondgeluidniveau relatief hoog en bepalend. Het geluidniveau veroorzaakt door de inrichting is ruimschoots lager dan het achtergrondniveau. Derhalve wordt de aanwezige fauna in de omgeving niet verstoord door de activiteiten van de aanvrager. Daarnaast is geen sprake van een fysieke uitbreiding van het bedrijfsperceel van de aanvrager, van de bestaande ruimte wordt gebruik gemaakt. Er vindt dus geen verkleining plaats van eventuele vogelterritoria. Het leefgebied van de vogels wordt niet aangetast.

Ad 7. Het staat de aanvrager vrij om puin waar dan ook vandaan afkomstig naar de inrichting te brengen. De afstand tot de inrichting voor vervoer is hierbij niet van belang voor de huidige aanvraag. Wij beoordelen de nadelige gevolge die de inrichting kan veroorzaken. Met betrekking tot de zware transporten op de Hazeldonkseweg is de verkeerswetgeving van toepassing. Ook dit is een aspect dat niet in een vergunningprocedure Wet milieubeheer aan de orde kan komen.

De bedenking is ongegrond.

Ad 8. Ad 8. Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. De opslag van puingranulaat is geen bodembedreigende activiteit, omdat het te accepteren puingranulaat (korrelmix) voorzien dient te zijn van een bewijsmateriaal waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de normstelling van categorie 1-bouwstoffen zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit, als zodanig is het aan te merken als schoon. Deze verplichting hebben wij opgenomen in de voorschriften 4.1.7 en 4.1.8. Derhalve zal door de opslag van puingranulaat de bodem niet worden verontreinigd. In paragraaf II.B hebben wij het standpunt van het waterschap Aa en Maas uiteengezet. Daarom is het hemelwater dat afkomstig is van het buitenterrein ter plaatse van de granulaatopslag valt, niet verontreinigd.

De bedenking is ongegrond.

Ad 9. Zie onze reactie op bedenking ad.1.

Wij zien derhalve geen reden om de vergunning voor de opslag van puingranulaat niet te verlenen.

Ten aanzien van de bedenkingen zoals ingebracht door reclamant 2 kan het volgende worden opgemerkt:

Ad 1. De aanvrager heeft vergunning aangevraagd voor bepaalde activiteiten waarvan wij de nadelige gevolgen voor het milieu hebben beoordeeld, waaronder de opslag- en overslag van grof groenafval. De aanvrager kan niet verplicht gesteld worden dit afval vanaf het werk op locatie direct naar een verwerker te transporteren. Wij achten de op- en overslag doelmatig omdat aldus bulkvorming kan plaatsvinden en afvoer met minder bewegingen kan plaatsvinden naar een erkend verwerker. Wij hebben de invloed van de opslag/overslag van grof groenafval beoordeeld en dit staat het verlenen van de vergunning niet in de weg.

Op het verzoek om nadere bepalingen op te nemen, is onze reactie als volgt:

Ad a. De omschrijving van grof groenafval is vastgelegd in de begrippenlijst. Hiermee ligt op eenduidige wijze vast welk groenafval mag worden opgeslagen.

De bedenking is ongegrond.

Ad b. Deze activiteit is niet aangevraagd en dus ook niet vergund. Het is derhalve niet nodig dit expliciet te verbieden.

De bedenking is ongegrond.

Ad c. Het afvoeren van afvalstoffen mag slechts geschieden aan degene die daarvoor bevoegd zijn conform het gestelde in de Wet milieubeheer hoofdstuk 10. Het melden en registreren van afvalstoffen is geregeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2004, 744, 7 oktober 2004) en in de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Staatscourant 27 oktober 2004, nr. 207). Pmv-formulieren zijn bij het inwerking treden van dit besluit komen te vervallen.

De bedenking is ongegrond.

Ad d. De opslag van grof groenafval is overeenkomstig het gestelde in de aanvraag vergund. Dit wil zeggen grof groenafval afkomstig uit "eigen werken". Om te controleren of aanvrager haar vergunning naleeft bezoekt een toezichthouder geregeld de inrichting. Echter de uitvoering van de handhaving van vergunning is geen aspect dat bij het beoordelen van een vergunningaanvraag kan worden meegenomen.

De bedenking is ongegrond.

Ad e. De opslaglocatie binnen de inrichting voor grof groenafval is aangegeven op de bij de aanvraag behorende plattegrondtekening. Hiermee ligt direct het beschikbare oppervlak vast en indirect ook de hoogte, omdat niet meer dan 100 m³ mag worden opgeslagen. Het bepalen van een gemiddelde omrekeningsfactor heeft derhalve geen meerwaarde.

De bedenking is ongegrond.

Ad f. Er is geen vergunning aangevraagd voor het bewerken van afvalstoffen. Scheiding vindt plaats aan de bron. Er wordt geen gemengd afval binnen de inrichting ontvangen. Op grond van de aangevraagde activiteiten in combinatie met de registratieverplichtingen zien wij geen reden aanvullende voorschriften in de vergunning op te nemen.

Het ter plaatse verkleinen van snoeihout en lokaal op het land uitrijden dan wel elders begraven wordt niet aangevraagd en is derhalve niet vergund.

De bedenking is ongegrond.

IV.C Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Wij hebben geconstateerd dat het van kracht blijven van de voorschriften 3.4.2, 3.4.3 en 3.4.5, nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren, abusievelijk niet in het dictum van het ontwerp-besluit was vermeld. Wij hebben deze omissie ambtshalve hersteld in dit besluit.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen, met uitzondering van de transportbewegingen in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) van tractoren en de hydraulische kranen.

Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand.

Op grond hiervan verlenen wij de aangevraagde Wm-vergunning voor tien jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door Gebroeders Swinkels aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een loonbedrijf met op- en overslag van bouw- en afvalstoffen, een kleinschalige paardenhouderij, de stalling van machines en voertuigen en het uitvoeren van onderhoud aan machines en voertuigen te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- b. de door Gebroeders Swinkels aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer met betrekking tot de transportbewegingen in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) van tractoren en de hydraulische kranen te weigeren;
- c. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- d. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;

- e. te bepalen dat de voorschriften 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 en 3.4.6 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft;
- f. het origineel van dit besluit te zenden aan Gebroeders Swinkels, Hazeldonkseweg 11, 5756 PA Vlierden en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AZ Eindhoven;
 - Brabantse Milieufederatie, de heer J. van der Schroeff, Postbus 591, 5000 AN Tilburg;
 - A.C.A. van den Heuvel, Scholstraat 12, 5706 BN Mierlo-Hout;
 - Stichting Het Brabants Landschap, Postbus 80, 5076 ZH Haaren;
- g. deze beschikking bekend te maken op 24 maart 2005.

's-Hertogenbosch, 15 maart 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. C. Loesberg, directielid Ecologie.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen	10
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	10
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	10
1.3 TERREINEN EN WEGEN	10
1.4 DIVERSEN	11
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	11
2 Geluid	12
2.1 GELUIDNORMERING	12
2.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	12
2.3 METINGEN EN CONTROLE	13
3 Bodembescherming	14
3.1 VOORZIENINGEN	14
3.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	14
3.3 BEHEERMAATREGELEN	14
3.4 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN	15
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	15
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	15
<i>EINDONDERZOEK</i>	15
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	16
4 Afvalstoffen	17
4.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE	17
<i>VERGUNDE CAPACITEIT</i>	17
<i>ACCEPTATIE ALGEMEEN</i>	17
4.2 REGISTRATIE	18
4.3 OPSLAG EN AFVOER	19
4.4 SCHEIDEN	19
4.5 STURINGSVOORSCHRIFT	19
5 Afvalwater	20
5.1 ALGEMEEN	20
5.2 LOZINGSEISEN	20
<i>SLIBVANGPUT EN OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE</i>	20
5.3 CONTROLE	21
6 Energie	22
6.1 METEN EN REGISTREREN	22
7 Opslag en verlading	23
7.1 ALGEMEEN	23
7.2 OPSLAGREGISTRATIE	23
7.3 OPSLAG VAN OLIËN IN BOVENGRONDSE TANKS	23
<i>OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	23
<i>AANVULLENDE EISEN VOOR DE OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE</i>	24
7.4 AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN	24
7.5 OPSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL	24
7.6 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	24
7.7 OPSLAG VAN PUINGRANULAAT (KORRELMIX), ZAND EN STEENPUIN	25
7.8 VERLADING	25
7.9 GASFLESSEN	26
7.10 OPSLAG VAN PROPAAAN IN EEN BOVENGRONDS RESERVOIR	26
8 Deelactiviteiten	28
8.1 WASPLAATS	28
8.2 LASSEN	28
8.3 WERKPLAATS	29
Bijlagen	30
BIJLAGE 1 GELUIDIMMISSIEPUNTEN	31

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Afgewerkte olie	Afgewerkte smeer- of systeemolie zoals is gedefinieerd in het Besluit inzamelen afvalstoffen.
ALARA beginsel	Het beginsel dat met zich meebrengt dat alle technisch realiseerbare maatregelen dienen te worden getroffen teneinde een zo groot mogelijke bescherming voor het milieu te bieden, tenzij zulks, gelet op een voor de branche waartoe het bedrijf behoort redelijke kosteneffectiviteit, niet kan worden gevergd.
Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Buitenopslag	Een aan ten minste één zijde open opslagplaats, met of zonder dak.
CPR 9-1	Vloeibare aardolieprodukten; Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motor-brandstof.
CPR 9-6	Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks.
CPR 11-2	Richtlijn 11-2 van de CPR, getiteld «De opslag van propaan en butaan in stationaire bovengrondse reservoirs met een inhoud groter dan 0,15 m ³ en ten hoogste 5 m ³ », eerste druk, uitgave 1986

CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-Aanbeveling 65	Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
Drukvaten	Een toestel of leidinggedeelte, dat op grond van de Regels voor Toestellen Onder Druk als drukvat is geklasseerd.
DVV	Het rapport “De Verwerking Verantwoord”, februari 2002.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papieren of kunststof zakken.
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Fijn groenafval	Organisch-plantaardig product dat voornamelijk bestaat uit de natte componenten zoals blad, schoffelvuil en gras.
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.
Grof groenafval	Organisch-plantaardig product dat voornamelijk bestaat uit de droge componenten zoals snoeihout, bomen, struiken, boomstronken en coniferen.
Groene lijst	De lijst zoals opgenomen in bijlage II van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L30).

Indirecte lozingen	Lozingen via een werk op het werk van een ander.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfs toestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
LAP	Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de werking van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m .
NEN 3398	Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.
NEN 3399	Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .
NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6621	Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode.

NEN 6654	Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met behulp van een doorstroomanalysesysteem.
NEN 858-2	Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-EN-ISO 15682	Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie.
NEN-EN-ISO 9377-2	Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie.
NEN-EN-ISO	Een door het Comité Européen de Normalisation en International Standardisation Organisation gezamenlijk opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
Neutralisatie	Het zodanig behandelen van stoffen, dat deze hun eigenschappen met betrekking tot onder meer reukgrenswaarde, agressiviteit, brandgevaar of explosiegevaar verliezen, echter zonder dat als gevolg van deze behandeling giftige, brandbare, reactieve of stinkende stoffen worden gevormd.
NPR	Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het Nederlands NormalisatieInstituut (NEN).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Opslaan	Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een (afval)stof voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenvakken, overpakken, ompakken, en samenvoegen van vergelijkbare (afval)stoffen.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.

PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.																								
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.																								
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.																								
Publiekrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring	Een verklaring, afgegeven door de ministers van VROM en V&W, voor grote partijen zoals afgravingen of zeezand. Deze verklaringen worden opgenomen in een door de Stichting Bouwkwiteit (SBK) uitgegeven document; dat te raadplegen is via http://www.bouwkwiteit.nl																								
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt.																								
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.																								
Risico	Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval.																								
Stuifgevoeligheid	De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In de NeR worden vijf categorieën onderscheiden: <table><tr><td>Cat.</td><td>Gevoelig</td><td>Bevochtigbaar</td><td>Voorbeeld</td></tr><tr><td>S1</td><td>sterk</td><td>niet</td><td>cement, vulstof voor asfalt, vliegas</td></tr><tr><td>S2</td><td>sterk</td><td>wel</td><td>looderts, bruinsteen, vliegas</td></tr><tr><td>S3</td><td>licht</td><td>niet</td><td>zilverzand, fijn zand</td></tr><tr><td>S4</td><td>licht</td><td>wel</td><td>grof zand, betonzand</td></tr><tr><td>S5</td><td>nauwelijks</td><td></td><td>grint</td></tr></table>	Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld	S1	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt, vliegas	S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegas	S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand	S4	licht	wel	grof zand, betonzand	S5	nauwelijks		grint
Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld																						
S1	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt, vliegas																						
S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegas																						
S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand																						
S4	licht	wel	grof zand, betonzand																						
S5	nauwelijks		grint																						
Tenminste gelijkwaardige instelling	Instelling in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat waarmee de Europese Unie een wederzijdse erkenningsovereenkomst met betrekking tot het in het voorschrift bedoelde onderwerp heeft afgesloten.																								
Verwerken	Het behandelen van afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en eigenschappen van het oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt.																								
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.																								

Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN- ISO 2719.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage.
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te 's-Gravenhage.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) van 07.00 uur tot 23.00 uur.
- 1.1.2 Van de normale bedrijfstijden mag ten hoogste twaalf maal per jaar worden afgeweken gedurende de periode tussen 23.00 en 07.00 uur ten behoeve van onderhoud/reparaties aan machines. De data en de uren waarop is afgeweken dienen in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de werkwijze gedurende de buitennormale uren.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
- a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.5 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt voorkomen.

1.4 Diversen

- 1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.4.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- het tijdstip van de metingen;
 - de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - de meet- en berekeningsresultaten;
 - eventuele bijzonderheden;
 - het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.4.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet en Milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtcentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.
- 1.5.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:
- de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
 - voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
 - de samenstelling en grootte van emissies ten gevolge van het voorval;
 - de gevolgen voor de omgeving;
 - de getroffen maatregelen en het tijdstip waarop de maatregelen zijn getroffen;
 - de oorzaken van het voorval;
 - de maatregelen die zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen.
- Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register.
- 1.5.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Geluid

2.1 Geluidnormering

- 2.1.1 Op de op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissie- punt	Omschrijving	L _{Ar,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
1.	Woning Hazeldonkseweg 22	35	34	23
2.	Woning Hazeldonkseweg 9 (kopgevel)	36	34	26
3.	Woning Hazeldonkseweg 9 (langsgevel)	37	37	26

- 2.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 2.1.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
Het beoordelen, meten en berekenen hiervan dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaaï. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogeniveau. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

2.2 Maatregelen en voorzieningen

- 2.2.1 In de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 7.00 uur) mogen geen bewegingen met de hydraulische kraan of de tractor via de toerit van of naar de openbare weg plaats vinden.
- 2.2.2 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluidemper.
- 2.2.3 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 2.2.4 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

- 2.2.5 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 2.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 2.2.6 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.
- 2.2.7 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

2.3 Metingen en controle

- 2.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.
- 2.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden ter plaatse van het immissiepunt in de dagperiode op een waarneemhoogte van 1,50 meter boven het maaiveld in de avond- en nachtperiode op een waarneemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld.
- 2.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Bodembescherming

3.1 Voorzieningen

- 3.1.1 Van de vloeistofdichte voorzieningen van de wasplaats en de afleverplaats voor brandstoffen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.
- 3.1.2 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dienen de werkplaats, de opvangput voor verontreinigd afvalwater, de opslag van restafval en het rioolsysteem van de wasplaats tot en met de olie-afscheider vloeistofdicht te zijn uitgevoerd. Van deze vloeistofdichte voorzieningen dient dan een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.
- 3.1.3 Bestrijdingsmiddelen moeten worden opgeslagen boven een lekbak. De lekbak moet een inhoud hebben van de grootste emballage-eenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen emballage.

3.2 Bedrijfsrioleringen

- 3.2.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 4 jaar dient het rioolsysteem te worden geïnspecteerd op lektheid. Hierbij dient NEN 3399/NEN 3398 te worden gehanteerd. De wijze van inspectie moet twee maanden voor de uitvoering worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Herkeuring moet plaatsvinden overeenkomstig de termijn die door een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde deskundige is vastgesteld op basis van deze normen.
- 3.2.2 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen het af te voeren afvalwater.
- 3.2.3 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 3.2.4 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld, dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.
- 3.2.5 Gelekt product in hemelwaterafvoergoten en rioolputten dient zo spoedig mogelijk met behulp van vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze te worden verwijderd.

3.3 Beheermaatregelen

- 3.3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - b. de inspectiefrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. welke deskundigheid daarvoor nodig is;

- e. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
- f. welke middelen daarvoor nodig zijn;
- g. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- h. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

3.3.2 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:

- a. welke voorzieningen onderhouden worden;
- b. de onderhoudsfrequentie;
- c. waaruit het onderhoud bestaat;
- d. wie het onderhoud uitvoert;
- e. welke middelen voor het onderhoud nodig zijn;
- f. budgettering van het onderhoudsprogramma.

3.4 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

3.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd. De rapportage van dit onderzoek dient binnen dezelfde termijn te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Herhalingsonderzoek

3.4.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:

- a. elke 10 jaar;
- b. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan.

Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

3.4.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.4.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 3.4.1 wordt hersteld.
- 3.4.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 3.4.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 3.4.4 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 3.4.1, of voorschrift 3.4.2, of voorschrift 3.4.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

4 Afvalstoffen

4.1 Acceptatie en controle

Vergunde capaciteit

- 4.1.1 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen.

Omschrijving afvalstof	Eural-code	Opslagcapaciteit	Overslagcapaciteit [jaar]	Verwerkingscapaciteit [ton/jaar]
Grof snoeiafval	20.02.01	100 m ³	6.000 m ³	-
Puingranulaat (korrelmix)	-	15.000 m ³	30.000 m ³	-
Schone steenpuin	17.01.01 17.01.02	250 m ³	8.000 m ³	-
Asbestvezel (gevaarlijk afval)	17.06.05	250 m ³	10.000 m ³	-
Restafval	20.03.01	1.750 kg	2.000 kg	-
Metaal	17.04.01 17.04.05 17.04.07	500 kg	1.000 kg	-
Hout	17.02.01	1.000 kg	2.000 kg	-
Kunststoffen	17.02.03	200 kg	2.000 kg	-

Acceptatie algemeen

- 4.1.2 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de “richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid”, de “uitgangspunten voor de AO/IC” en de “randvoorwaarden voor de monsterneming- en analyseprocedure” zoals weergegeven in de aanvraag.
- 4.1.3 De in voorschrift 4.1.2 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 4.1.4 Elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, registratie- en controleplan (A&V-beleid en AO/IC) bij Gedeputeerde Staten in te dienen.
- 4.1.5 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement te worden vastgelegd. Van een weigering dienen Gedeputeerde Staten in kennis te worden gesteld.
- 4.1.6 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 4.1.7 Het te accepteren "schone" steenpuin mag uitsluitend afkomstig zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten. Het te accepteren puingranulaat (korrelmix) dient voorzien te zijn van een bewijsmateriaal dat voldoet aan de normstelling van categorie 1-bouwstoffen zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit.

- 4.1.8 Van iedere geaccepteerde partij puingranulaat (korrelmix) dient één van de volgende bewijsmiddelen aanwezig te zijn:
- een partijkeuringsrapport of - certificaat dat voldoet aan de normen van het Bouwstoffenbesluit;
 - een publieksrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring;
 - een overig bewijsmiddel ter beoordeling aan het college van Gedeputeerde Staten.

4.2 Registratie

- 4.2.1 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen en grondstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen dan wel afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - naam, adres en woonplaats transporteur;
 - locatie van herkomst;
 - datum van ontvangst;
 - afvalstroomnummer;
 - omschrijving aard en samenstelling;
 - euralcode;
 - de hoeveelheid in tonnen;
 - begeleidingsbrief;
 - factuurnummer;
 - opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).
- 4.2.2 Van de vrachten afvalstoffen die worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
- de aangeboden hoeveelheid;
 - tot welke partij de vracht behoort;
 - de reden waarom de vracht is geweigerd;
 - naar welke locatie de geweigerde vracht is afgevoerd;
 - de naam van de aanbieder.
- 4.2.3 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 4.2.4 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande jaar:
- de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de "Groene lijst", onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen;
 - de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen deelstromen die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze deelstromen;
 - de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen eindproducten die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze eindproducten.
- 4.2.5 De in voorschrift 4.2.1 en voorschrift 4.2.2 bedoelde gegevens moeten wekelijks worden geadministreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard.

4.3 Opslag en afvoer

- 4.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 4.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 4.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 4.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

4.4 Scheiden

- 4.4.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.

4.5 Sturingsvoorschrift

- 4.5.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een vergunninghoudster die de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof uitvoert of indien de minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bestaat de vervolgstap uit deze be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren zoals opgenomen in het Landelijk Afval Beheerplan.

5 Afvalwater

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- 5.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 5.1.1.
- 5.1.3 Het verzamelde afvalwater in de opvangput en het afvalwater afkomstig van de opslag van reststoffen dient, alvorens aansluiting op het drukriool heeft plaatsgevonden, per as te worden afgevoerd naar een externe waterzuiveringsinstallatie.

5.2 Lozingseisen

- 5.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 5.2.2 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.
- 5.2.3 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon leiding- of bronwater.
- 5.2.4 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de slibvangput en olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste vijf jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

- 5.2.5 De slibvangput en olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-2 of voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring welke is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.
- 5.2.6 Indien voor een slibvangput en olie-afscheider geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in voorschrift 5.2.5 is afgegeven dient vergunninghoudster binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat de slibvangput en olie-afscheider voldoen aan NEN-EN 858-2.
- 5.2.7 Op een afvoerleiding naar een slibvangput en olie-afscheider mogen geen afvoerleidingen voor sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater worden aangesloten.

5.3 Controle

- 5.3.1 De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk register te worden vastgelegd.

6 Energie

6.1 Meten en registreren

- 6.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het propaanverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh en eventueel andere energiedragers (olie etc) in gewicht- of volume-eenheid.

7 Opslag en verlading

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 7.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

7.2 Opslagregistratie

- 7.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

7.3 Opslag van oliën in bovengrondse tanks.

- 7.3.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages

- 7.3.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1 tot en met 4.3.9;
 - g. 4.3.11 en 4.3.12;
 - h. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.

Aanvullende eisen voor de opslag van afgewerkte olie

- 7.3.3 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet zonder morsen geschieden. Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m², die bestand is tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen (regen)water kan verzamelen. Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van de ruimte waarin het vulpunt gelegen is vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- 7.3.4 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.
- 7.3.5 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een bordje zijn geplaatst met daarop "ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE".
- 7.3.6 Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden geleegd.

7.4 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen

- 7.4.1 Een afleverinstallatie voor het afleveren van motorbrandstof zonder direct toezicht moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstuk 6.2 en het voorschrift 8.18 van CPR 9-1, met uitzondering van het voorschrift 6.2.1.
- 7.4.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.
- 7.4.3 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN". Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 7.4.4 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloeistofdichte vloer.

7.5 Opslag van asbesthoudend afval

- 7.5.1 Vergunninghoudster mag alleen asbesthoudend afval accepteren dat is verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm en dat is afgeplakt met watervaste tape en is geplaatst in een gesloten container. Een container met asbesthoudend afval dient gesloten te blijven.
- 7.5.2 Bij de container(s) dient op een oranje bord met duidelijk leesbare zwarte letters het opschrift te zijn aangebracht: 'ASBESTHOUDEND AFVAL'.
- 7.5.3 De containers met asbest mogen niet vrij toegankelijk zijn.

7.6 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 7.6.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak.

De gezamenlijke hoeveelheid K3-vloeistoffen in de inrichting mag niet groter zijn dan 1.600 liter.

- 7.6.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

7.7 Opslag van puingranulaat (korrelmix), zand en steenpuin

- 7.7.1 Bij de opslag van stuifgevoelige, bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4 en S5) dient ten minste één van de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen worden aan ten minste drie zijden omgeven door keerwanden;
 - b. de stoffen worden volledig afgedekt en beschermd tegen opwaaien;
 - c. indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven worden de stoffen bevochtigd.
- 7.7.2 Indien bij opslag van stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen.
- 7.7.3 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.
- 7.7.4 Indien goederen van klasse S4 en S5 voor langere tijd in de open lucht worden opgeslagen, dient de berg zo vaak als nodig met een zogenoemd vastleggend middel of bindmiddel te worden bespoten.
- 7.7.5 Stofemissie bij buitenopslag van stuifgevoelige goederen dient indien de omstandigheden daar om vragen verder te worden beperkt door:
- a. afdekken met een zeil;
 - b. aanleg van windreductieschermen;
- 7.7.6 In de inrichting mag puingranulaat (korrelmix) en schone steenpuin worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 6 meter boven het maaiveld.

7.8 Verlading

- 7.8.1 Binnen de inrichting dient een geijkte windsnelheidsmeter geïnstalleerd en in werking te zijn.
- 7.8.2 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt moet stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de windkracht 8, stormachtige wind, overschrijdt.
- 7.8.3 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om:
- a. het verladen veilig en zonder lekkage te doen verlopen;
 - b. onvoorziene situaties te signaleren;
 - c. maatregelen te treffen.
- 7.8.4 Bij het verlaten van de inrichting moeten transportvoertuigen schoon zijn. Reiniging moet op een daartoe bestemde en ingerichte was- en spuitplaats geschieden.

- 7.8.5 Tijdens het verladen moeten maatregelen worden getroffen om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen. De stofemissie van bevochtigbare goederen uit de stuifklassen S4 en S5 dient te worden voorkomen door deze zo mogelijk vooraf afdoende te bevochtigen.
- 7.8.6 Indien bij het laden en lossen van bevochtigbare goederen uit de stuifklasse S4 en S5 gevaar bestaat voor stofhinder dient de stofemissie tijdens het laden en lossen met een nevelgordijn te worden tegengegaan.
- 7.8.7 Bij het verladen van licht stuifgevoelig materiaal mag de valhoogte van het materiaal niet meer dan 0,5 m bedragen.
- 7.8.8 Transportvoertuigen mogen binnen de inrichting maximaal 15km/uur rijden.
- 7.8.9 Transportvoertuigen/-middelen die aan de buitenzijde verontreinigd zijn met stuifgevoelige stoffen, dienen eerst gereinigd te worden op de wasplaats alvorens de inrichting te verlaten.

7.9 Gasflessen

- 7.9.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen instantie of een tenminste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke instelling erkende deskundige.
- 7.9.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequaat geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
- 7.9.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 7.9.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.
- 7.9.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 7.9.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.
- 7.9.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.

7.10 Opslag van propaan in een bovengronds reservoir

- 7.10.1 Een reservoir dat is opgesteld en in gebruik is voldoet aan CPR 11-2.
- 7.10.2 Een in voorschrift 7.10.1 bedoeld reservoir met toebehoren, leidingen en andere installatie-onderdelen wordt gekeurd en herkeurd overeenkomstig NEN-EN 12 817. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties geschieden door:

- a. een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon, of
- b. een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

7.10.3 Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in voorschrift 7.10.2 zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig, die zijn afgegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie is samengevat in een installatielogboek.

7.10.4 Met betrekking tot de opstelplaats van een reservoir, het vulpunt van het reservoir en de opstelplaats van de tankwagen zijn ten opzichte van buiten de inrichting gelegen woningen en objecten categorie I en II, de in onderstaande tabel opgenomen afstanden in acht genomen:

Tabel veiligheidsafstanden

	woningen	objecten categorie I	objecten categorie II
Opstelplaats tankwagen/vulpunt, reservoir t/m 13 m ³	20 m	20 m	20 m
reservoir 0,15 t/m 1 m ³	25 m	25 m	20 m
reservoir 1 t/m 2 m ³	30 m	30 m	20 m
reservoir 2 t/m 3 m ³	35 m	35 m	20 m
reservoir 3 t/m 5 m ³	40 m	40 m	20 m
reservoir 5 t/m 8 m ³	50 m	50 m	20 m
reservoir 8 t/m 13 m ³	60 m	60 m	20 m

7.10.5 Een reservoir is gelegen op een afstand van ten minste 15 m van binnen de inrichting gelegen reservoirs voor de opslag van andere brandbare vloeistoffen, indien deze reservoirs bovengronds zijn gelegen en op een afstand van ten minste 1,5 m van de horizontale projectie van het reservoir, indien deze reservoirs ondergronds of ingeterpt zijn gelegen. Een reservoir is gelegen op een afstand van ten minste 5 m van een ander tot de inrichting behorend reservoir.

7.10.6 Een reservoir is gelegen op een afstand van ten minste 15 m van woningen en objecten categorie I of II, die zelf beschikken over een reservoir voor de opslag van propaan.

8 Deelactiviteiten

8.1 Wasplaats

- 8.1.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
- 8.1.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan verspreiden.
- 8.1.3 De vloer van een wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de optredende mechanische belastingen en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- 8.1.4 Indien zich onder de vloer van de wasplaats een andere ruimte bevindt (ook een kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn.
- 8.1.5 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.
- 8.1.6 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 8.1.7 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

8.2 Lassen

- 8.2.1 De lasdampen die vrijkomen bij lasprocessen aan gelegeerd staal en roestvaststaal moeten aan de bron worden afgezogen en via een stand der techniek representatieve stofverwijderingstechniek naar de buitenlucht worden afgevoerd dan wel intern worden geëmitteerd. Indien op jaarbasis minder dan 10 kg lasdraad/lastoevoegmiddelen wordt gebruikt voor het lassen van roestvast en gelegeerd staal kan worden volstaan met een filter met een reinigend vermogen van 98%. Indien meer dan 10 kg lasdraad/lastoevoegmiddel wordt gebruikt moet de filterinstallatie een reinigend vermogen hebben van minimaal 99,9% hebben.
- 8.2.2 Van de filterinstallatie zoals genoemd in voorschrift 8.2.1 dient een certificaat te kunnen worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten waaruit het vereiste reinigend vermogen aangetoond kan worden.
- 8.2.3 Voor een goede werking van de filterinstallatie dient maandelijks een visuele inspectie te worden uitgevoerd. Zo vaak als nodig, doch éénmaal per jaar moet het filter worden gereinigd of te worden afgevoerd als gevaarlijk afval. Het afgescheiden stof moet apart worden bewaard en afgevoerd zonder dat dit zich kan verspreiden.
- 8.2.4 De vergunninghouder moet met ingang van 1 januari 2006 per kalenderjaar het gebruik van lastoevoegmateriaal ten behoeve van gelegeerd-, roestvast- en ongelegeerd staal in de inrichting registreren. De registratie moet de volgende gegevens bevatten: het totaal aan inkoop van lastoevoegmateriaal, de voorraad aan lastoevoegmateriaal per 1 januari en per 31 december van het voorgaande jaar, het totale verbruik van lastoevoegmateriaal in het voorgaande jaar te berekenen uit het verschil tussen de ingekochte hoeveelheden en het voorraadverschil.

8.3 Werkplaats

- 8.3.1 De vloeistofdichte vloer of voorziening is zodanig gedimensioneerd dat alle hiernagenoemde werkzaamheden boven de vloer kunnen plaatsvinden.
- 8.3.2 Reparatiwerkzaamheden dienen inpandig te worden uitgevoerd.
- 8.3.3 Bij het proefdraaien, testen of keuren van verbrandingsmotoren, dienen de uitlaatgassen op een zodanige wijze via een afvoerleiding bovendaks te worden afgevoerd dat voldoende verspreiding in de omgeving plaatsvindt.
- 8.3.4 Tijdens het schoonmaken van remvoeringen dienen maatregelen getroffen te worden om verspreiding van stof en asbestvezels buiten de inrichting te voorkomen.
- 8.3.5 Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, dienen niet te worden verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motorvoertuig die brandstof bevatten. In de werkplaats alsmede in enig ander gebouw van de inrichting worden geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen bijgevuld. De brandstofreservoirs zijn, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten