

BESCHIKKING

Beheermaatschappij Gebr. Verschoor BV
Provincialeweg Zuid 51
4286 LJ ALMKERK

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Verzoek wijziging vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1357013

1 AANVRAAG

1.1 Beschrijving van het verzoek

Op 13 augustus 2007 hebben wij van Beheermaatschappij Gebr. Verschoor BV (hierna: de vergunninghouder) een verzoek ingevolge artikel 8.24 van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen om het voorschrift 9.3.1 en het voorschrift 12.8.6, die aan eerdergenoemde Wm-vergunning zijn verbonden, te wijzigen.

De inrichting is gelegen aan de Provincialeweg Zuid 51 te Almkerk, kadastraal bekend gemeente Woudrichem, sectie F, nummers 442, 507, 573, 574, 576 en 575 (gedeeltelijk).

Op grond van categorie 28.4 onder a.6 en categorie 28.4 onder b. van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.2 Aanleiding voor het indienen van het verzoek

Aanleiding voor het verzoek is gelegen in het feit dat door de inrichting niet wordt voldaan aan het gestelde in de voorschriften 9.3.1 en 12.8.6. Vergunninghouder is echter van mening dat de aanwezige voorzieningen c.q. met aanpassing van de bedrijfsvoering voldoende bescherming voor het milieu kan worden geboden. Derhalve wordt door vergunninghouder verzocht om wijziging van de vergunningsvoorschriften 9.3.1 en 12.8.6 van de Wm-revisievergunning van 19 juli 2005.

1.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 19 juli 2005 Wm-revisievergunning verleend.

2 PROCEDURE VAN DE AANVRAAG OM MILIEUVERGUNNING

2.1 Het verzoek

Het verzoek is door ons op 13 augustus 2007 ontvangen en is op 30 augustus 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- Het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem;
- Het Waterschap Rivierenland.

2.2 Bekendmaking en ter inzage legging ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 19 oktober 2007. Vervolgens hebben het verzoek, de ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, afdeling VROM, Raadhuisplein 1 te Woudrichem, namelijk van 22 oktober 2007 tot en met 3 december 2007.

Ook was het mogelijk de stukken gedurende deze periode van ter inzage legging in te zien in het Provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

2.3 Voorbereiding

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wm zijn bij het opstellen van deze beschikking in acht genomen.

2.4 Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvraagster is reeds in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

3 TOETSINGSKADERS, ARTIKEL 8.6 T/M 8.17 WM

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader, die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

4 BODEM

4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering.

Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore.

Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT.

4.2 Het verzoek tot wijziging van voorschrift 12.8.6

In voorschrift 12.8.6 van de Wm-revisievergunning is ter bescherming van de bodem gesteld dat van de tank voor de opslag van kunstmeststoffen een KIWA-certificaat overlegd dient te worden.

Vergunninghouder is daarentegen van mening dat de huidige voorzieningen toereikend zijn om de kunstmeststoffen op te slaan.

4.3 Beoordeling en conclusie

Uit de eerdere aanvraag om Wm-revisievergunning als ook dit verzoek om wijziging van de voorschriften blijkt, dat het een in pandig opgestelde stalen opslagtank betreft, die is opgesteld in dan wel boven een opvangvoorziening (lekbak) met voldoende opvangcapaciteit. Daarbij staat het geheel opgesteld boven een betonnen vloer, die is aan te merken als vloeistofkerende voorziening.

Het gestelde van het hebben van een KIWA-certificaat voor de opslagvoorziening is indertijd als extra maatregel in de voorschriften voorgeschreven. Bij toetsing van de opslag van vloeibare kunstmeststoffen met voornoemde maatregelen aan de NRB blijkt, dat ook zonder het KIWA-certificaat sprake is van een eindemissiescore 1. Gelet hierop voldoet de opslag al aan BBT en zijn wij van mening dat het voorschrift 12.8.6 kan worden ingetrokken. In ons besluit hebben wij hierin voorzien.

4.4 Ambtshalve wijziging voorschriften paragraaf 12.8

Bij toetsing van voorschrift 12.8.6 is gebleken, dat in de voorschriften van paragraaf 12.8 sprake is van overlap in de diverse voorschriften. Dit volgt deels uit de verwijzing in voorschrift 12.8.2 naar het Besluit glastuinbouw.

Om de overlap in voorschriften weg te nemen en het gestelde in voorschrift 12.8.2 duidelijker te maken, vervangen wij voorschrift 12.8.2 door het voorschrift 1.1.1 behorende bij dit besluit. Dit voorschrift 1.1.1 is rechtstreeks overgenomen uit het Besluit glastuinbouw en betreft dan ook geen wijzigingen ten opzichte van het eerder gestelde.

Als gevolg hiervan blijkt dat ook de voorschriften 12.8.4 en 12.8.5 kunnen worden ingetrokken. Deze voorschriften worden immers al geregeld in het voorschrift 12.8.2 van de huidige Wm-vergunning c.q. het voorschrift 1.1.1 behorende bij dit besluit.

5 AFVALWATER

5.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling dienen aan een Wm-vergunning voorschriften verbonden te zijn, die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.

De uitgevoerde activiteiten zijn eveneens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-vergunning naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur alsmede het verwijderen van slib uit dit riool, geen voorschriften voor de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Rivierenland en voor de kwaliteit van het afvalwater, opgenomen dienen te worden.

5.2 Het verzoek tot wijziging van voorschrift 9.3.1

Vergunninghoudster verzoekt om wijziging van voorschrift 9.3.1 aangezien uit onderhoud van de waterzuiveringstechnische voorzieningen, de olie-afscheider en de slibvangput, blijkt dat lediging hiervan met een lagere frequentie toe kan dan nu in de voorschriften wordt voorgeschreven.

5.3 Beoordeling en conclusie

In de op 19 juli 2005 verleende Wm-revisievergunning zijn voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool gesteld.

Uit het verzoek blijkt dat minder minerale oliën (of daaraan vergelijkbare producten) via de olie-afscheider en slibvangput worden afgevoerd dan werd verwacht. Als gevolg daarvan is in de vergunningsvoorschriften een te hoge ledigingsfrequentie opgenomen.

Uit het ingediende verzoek en de eerdere aanvraag blijkt dat een lagere ledigingsfrequentie voor olieafscheider en de slibvang aangehouden kan worden. Voor het vaststellen van een ledigingsfrequentie hebben wij gekeken naar andere regelgeving. In (bijvoorbeeld) het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer is voor het onderhoud van de waterzuiverings-technische voorzieningen het volgende voorschrift opgenomen:

- Een vet- of olie-afscheider en slibvangput waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid:
- a. werkt doelmatig,
 - b. is te allen tijde voor controle bereikbaar en
 - c. wordt zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is, gereinigd.

Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat het voorschrift ook in deze situatie als zodanig gesteld kan worden. Wij stemmen dan ook in met het ingediende verzoek tot wijziging van het voorschrift 9.3.1. Bij het stellen van voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

6 CONCLUSIE

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting. Wij zijn op basis van deze toetsing van mening dat binnen de inrichting de van toepassing zijnde BBT zullen worden toegepast en blijven toegepast.

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij met het verzoek tot wijziging van de voorschriften van de eerder verleende Wm-vergunning van 19 juli 2005 in te stemmen. Ter bescherming van het milieu wijzigen wij voorschriften aan de vergunning.

7 BESLUIT

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- het door Beheermaatschappij Gebr. Verschoor BV ingediende verzoek tot wijziging ex artikel 8.24 Wet milieubeheer van voorschrift 9.3.1 te honoreren. Als gevolg daarvan vervangen wij het voorschrift 9.3.1 van de Wm-revisievergunning van 19 juli 2005 met kenmerk 1116848 door het voorschrift 1.2.1 behorende bij dit besluit;
- het door Beheermaatschappij Gebr. Verschoor BV ingediende verzoek tot wijziging ex artikel 8.24 Wet milieubeheer van het voorschriften 12.8.6 voor de opslag van vloeibare kunstmeststoffen te honoreren. Als gevolg daarvan trekken wij het voorschrift 12.8.6 van de Wm-revisievergunning van 19 juli 2005 met kenmerk 1116848 in;
- dat het bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- op basis van artikel 8.23 Wm ambtshalve voorschrift 12.8.2 van Wm-beschikking van 19 juli 2005, kenmerk 1116848, te vervangen door voorschrift 1.1.1 behorende bij deze beschikking en de voorschriften 12.8.4 en 12.8.5 van Wm-beschikking van 19 juli 2005, kenmerk 1116848, in te trekken;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Beheermaatschappij Gebr. Verschoor BV, Provincialeweg Zuid 51, 4286 LJ Almkerk en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem, Postbus 6, 4285 ZG Woudrichem;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel;
 - Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg (RMHT), de heer L. Keijzers, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- deze beschikking bekend te maken op 28 december 2007.

's-Hertogenbosch, 18 december 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Algemeen.....	3
1.1 VERVANGEND VOORSCHRIFT 12.8.6 WM-VERGUNNING 19 JULI 2005	3
1.2 VERVANGEND VOORSCHRIFT 9.3.1 WM-VERGUNNING 19 JULI 2005	4

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

1 Algemeen

1.1 Vervangend voorschrift 12.8.6 Wm-vergunning 19 juli 2005

1.1.1 Een tank voor de opslag van vloeibare meststoffen is:

- a. van een voldoende stijfheid en sterkte om het gewicht van de opgeslagen vloeistof te dragen en om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen;
- b. vloeistofdicht;
- c. voorzien van een ondersteunende constructie van onbrandbaar materiaal en van een doelmatige fundering op plaatsen waar kans op verzakking bestaat;
- d. voorzover het de opslag van zure kunstmeststoffen betreft: voorzien van een ontluuchtingsleiding waarvan de uitmonding zich in de buitenlucht bevindt, welke ontluuchtingsleiding te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht verzekert. Ontluuchtingsleidingen van tanks voor de opslag van zure kunstmeststoffen mogen niet in verbinding staan met ontluuchtingsleidingen van tanks voor de opslag van basische kunstmeststoffen;
- e. voorzover een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht: zodanig ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde verwerking of door breuk, onmogelijk is;
- f. in elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel, zo dicht mogelijk bij de tankwand, voorzien van een afsluiter. De afsluiter is zodanig uitgevoerd, dat duidelijk zichtbaar is of deze geopend dan wel gesloten is;
- g. voorzien van een overstortleiding met een diameter van 50 mm, die uitmondt op 5 cm boven de bodem van de in h bedoelde bodembeschermende voorziening;
- h. geplaatst boven een vloeistofkerende vloer of een vloeistofdichte lekbak. De vloeistofkerende vloer of de vloeistofdichte lekbak is voldoende sterk om weerstand te bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk en is bestand tegen de inwerking van de in de tanks opgeslagen stoffen. De vloeistofkerende vloer vormt samen met wanden, drempels of opstaande randen een opvangvoorziening. De inhoud van de opvangvoorziening of de lekbak is ten minste gelijk aan de tankinhoud, indien één tank in deze voorziening is opgesteld. De inhoud van de opvangvoorziening of de lekbak is ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks, voorzover er twee of meerdere tanks in deze voorziening zijn opgesteld. Een tank voor de bewaring van een zuur is opgesteld in een andere opvangvoorziening of lekbak dan een tank voor bewaring van een basische stof;
- i. ten hoogste voor 95% gevuld;
- j. evenals de vulleiding nabij de vulopening, voorzien van duidelijk leesbare opschriften met de chemische naam en handelsnaam van het product dat in de tank is opgeslagen en de concentratie van dat product, en de bijbehorende gevarensymbolen;
- k. voorzien van maatregelen en voorzieningen waardoor voorkomen wordt dat bij het vullen van een tank een verkeerde aansluiting wordt gemaakt, waardoor een ander product in de tank kan geraken dan waarvoor de tank bestemd is;
- l. voorzien van vulleidingen die op afschot liggen, aflopend naar de tank. Indien dit om technische redenen niet mogelijk is, dient na het vullen de vulleiding te worden doorgeblazen. Vulleidingen moeten met een goed sluitende dop of afsluiter zijn afgesloten, behoudens tijdens het vullen van tanks. Het vullen of aftappen uit een tank moet zonder morsen gebeuren. Vulopeningen dienen tegen mechanische beschadigingen te zijn beschermd en
- m. voorzien van leidingen, die bovengronds of in een daartoe speciaal aangelegde goot gelegd zijn.

1.2 Vervangend voorschrift 9.3.1 Wm-vergunning 19 juli 2005

- 1.2.1 Een vet- of olie-afscheider en slibvangput waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid:
- a. werkt doelmatig,
 - b. is te allen tijde voor controle bereikbaar en
 - c. wordt zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is, gereinigd.