

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 23 juli 2008 bij hen ingekomen aanvraag van
Van Tilburg Afvalverwerking BV aan Stoofdijk 8 te
Dinteloord om een vergunning krachtens artikel 8.1
Wet milieubeheer voor het veranderen van de
bovengrondse opslag van diesel.

Beschikking

Van Tilburg Afvalverwerking BV
Stoofdijk 8
4671 CR DINTELOORD

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1464484

1 Aanvraag

1.1 Beschrijving van de aanvraag

Op 23 juli 2008 hebben wij een aanvraag van Van Tilburg Afvalverwerking BV (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (art. 8.1, lid 2 juncto lid 1 Wm).

De inrichting is gelegen aan Stoofdijk 8, kadastraal bekend gemeente Steenberg, Sectie F, nummers 2882, 3424 en 3426.

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van de loopduur van de vigerende revisievergunning.

De aanvraag voorziet in een verandering van de reeds vergunde situatie. In plaats van één gecompartmenteerde dubbelwandige dieseltank van 10 m³, is het bedrijf voornemens 3 tanks te plaatsen, twee enkelwandige dieseltanks van ieder 2 m³ en één dubbelwandige dieseltank van 5 m³.

Op grond van categorie 28.4 a onder 6 en categorie 28.4 c onder 1 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.2 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Aanvraagster beschikt over een revisievergunning d.d. 18 januari 2005, nummer 106152.1. Aangezien aanvraagster voornemens is de inrichting te wijzigen, zie paragraaf 1.1, wordt onderhavige veranderingsvergunning aangevraagd.

1.3 Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

Het terrein waarop de inrichting is gelegen heeft als bestemming bedrijventerrein en grenst aan de zuid/oostzijde aan de bestemming woondoeleinden; aan de noord/oostzijde aan het bedrijfsterrein van de firma Verhagen en aan de noordzijde is sprake van een landelijk gebied.

De achtergevels van de woningen aan de Stoofdijk zijn gelegen op een afstand van ongeveer 30 meter van de perceelgrens van het bedrijf. Voor de woningen gelegen aan de Havenweg is dit ongeveer 35 meter.

1.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder op 18 januari 2005 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

2 Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

2.1 De aanvraag

De aanvraag is door ons op 23 juli 2008 ontvangen en is gelijktijdig met de ontwerpbeschikking doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen.

2.2 Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvraagster is in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

2.3 Bekendmaking ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 12 september 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1 te Steenbergen, namelijk van 15 september tot en met 27 oktober 2008.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijzen ingebracht.

3 Toetsingskaders

3.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten, alleen aan bijlage 2 omdat de inrichting geen IPPC- plichtig bedrijf betreft. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.

Uit de aanvraag en de overwegingen in dit hoofdstuk 'Toetsingskaders' blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

4 Bodem

4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de bodemrisico checklist (BRCL) leiden tot een emissiescore van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT.

4.2 Beoordeling en conclusie

Door deze verandering worden geen andere bodembedreigende activiteiten uitgevoerd dan reeds vergund in de vigerende vergunning d.d. 18 januari 2005. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de bodembescherming, daarom hebben wij aanvullend hierop geen ander voorschriften opgenomen. In voorschrift 1.1.1 hebben we bepaald dat de voorschriften uit de eerder verleende vergunning ook gelden voor de in deze vergunning aangevraagde veranderingen. De vloeistofdichte vloeren ter plaatse van de werk- en tankplaats zijn inmiddels goedgekeurd conform CUR/PBV-44.

4.3 Bodembelastingonderzoek

Voor de inrichting zijn bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken van 26 oktober 2005, aangevuld op 18 januari 2007 en 12 juni 2007 die zijn uitgevoerd door Wematech geven ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen. De nulsituatie is al voldoende vastgelegd.

5 Opslag

5.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30) zijn richtlijnen opgenomen voor opslaginstallaties van één of meer tanks voor de opslag van vloeibare aardolieproducten met een vlampunt van 55 °C tot 100 °C. De PGS 30 geeft de minimum eisen voor de uitvoering en de bedrijfsvoering van nieuwe opslaginstallaties. Door toepassing van deze richtlijn wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

5.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting worden in plaats van één dubbelwandige tank van maximaal 10 m³, twee enkelwandige tanks van ieder 2 m³ en één dubbelwandige tank van 5 m³ geplaatst. In de oprichtingsvergunning d.d. 18 januari 2005 zijn voor de dubbelwandige tank voorschriften opgenomen in paragraaf 7.2. Hierbij is gesteld dat de opslag dient te voldoen aan het gestelde in de richtlijn CPR 9-6. De richtlijn CPR 9-6 is omgezet in PGS 30, De werkingssfeer, de opbouw en de inhoud van de PGS 30 ten opzichte van de CPR 9-6 is ongewijzigd.

Derhalve worden de voorschriften 7.2.1 en 7.2.2 van de revisievergunning d.d. 18 januari 2005 ingetrokken en zal voor alle opslagen van vloeibare aardolieproducten in tanks worden aangesloten bij de PGS 30.

Met het voorschrijven van de voorschriften uit de richtlijn PGS 30 wordt gegarandeerd dat de opslag plaatsvindt conform de BBT.

6 Conclusie

6.1 Algemeen

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

7 Termijn waarvoor de wm-vergunning wordt verleend

7.1 Algemeen

De vigerende revisievergunning is verleend tot 18 januari 2015. Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 18 januari 2015.

8 Besluit

8.1 Algemeen

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Van Tilburg Afvalverwerking BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor een wijziging in de opslag van diesel in tanks te verlenen voor een termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 18 januari 2015;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag d.d. 23 juli 2008 en de aanvulling d.d. 30 juli 2008 deel uitmaken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat indien en voorzover in de voorschriften bij deze vergunning niet anders is bepaald de voorschriften van de revisievergunning d.d. 18 januari 2005 onverminderd van toepassing zijn op de gevraagde veranderingen;
- te bepalen dat de voorschriften 7.2.1 en 7.2.2 van de vigerende revisievergunning d.d. 18 januari 2005 ingetrokken worden;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Van Tilburg Afvalverwerking BV, Stoofdijk 8, 4671 CR Dinteloord (gemeente Steenbergen) en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 - de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- deze beschikking bekend te maken op 21 november 2008.

's-Hertogenbosch, 14 november 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1.	Algemeen	2
1.1	Algemeen	2
2.	Opslag in bovengrondse tanks onder atmosferische druk	3
2.1	Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m ³ in bovengrondse tanks	3
2.2	Aanvullende voorschriften, Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m ³ in bovengrondse tanks	3
	Bijlage 1: begrippen	4

1. Algemeen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Indien en voorzover hierna niet anders is bepaald zijn de voorschriften van de revisievergunning d.d. 18 januari 2005 nummer 1061521 van toepassing.

2. Opslag in bovengrondse tanks onder atmosferische druk

2.1 Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m³ in bovengrondse tanks

- 2.1.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.
- 2.1.2 De opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3 tot en met 4.1.6, 4.3.2 tot en met 4.3.5, 4.3.8 en 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.4 en 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.8, 4.5.2 tot en met 4.5.9 en 4.5.11 van de richtlijn PGS 30.
- 2.1.3 De opslag in stalen dubbelwandige tanks zonder leidingen en appendages dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.1 en 4.1.2.2, 4.1.3 tot en met 4.1.6, 4.3.8 en 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.4 en 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.8, 4.5.2 tot en met 4.5.9, 4.5.11 en 4.6.1 tot en met 4.6.7 van de richtlijn PGS 30.
- 2.1.4 Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de richtlijn PGS 30 eveneens van toepassing.

2.2 Aanvullende voorschriften, Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m³ in bovengrondse tanks

- 2.2.1 Een tank en opvangvoorziening moeten voldoen aan PGS 30, van welke richtlijn de artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet van toepassing zijn op een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 oktober 2000.
- 2.2.2 Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstellingen.
- 2.2.3 Van een tank en opvangvoorziening moet een registratie zijn bijgehouden van:
- de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;
- de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.
Deze documenten of een kopie daarvan moeten ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of kaartsysteem worden bewaard.
- 2.2.4 De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten zolang zij geldig zijn, in een logboek of kaartsysteem worden bewaard.

Bijlage 1: begrippen

Bodembeschermende maatregel:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

Bodemrisicodocument:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

Pgs:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Pgs 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).

Potentieel bodembedreigende activiteit:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

Woning:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.