

## **Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op het bij hen ingekomen verzoek van Verhoeven BV aan de Ambrosiusweg 15 te Hilvarenbeek voor het wijzigen van voorschrift 9.6.6 van de vigerende milieuvergunning d.d. 30 mei 2008 (artikel 8.24 Wet milieubeheer) voor een inrichting bestemd voor de op- en overslag en grof voorsorteren van BSA, de op- en overslag van resthout, tuinafval, snoeihout, puin, puin met grond en grond, container verhuur- en transport, opslag en transport van aannemingsmaterialen, op- en overslag en handel in zand en grind en aannemingsbedrijf van grond-, straat-, riool- en bronneringswerken.

## Beschikking

Verhoeven BV  
Ambrosiusweg 15  
5081 NV HILVARENBEEK

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 614 11 15  
info@brabant.nl  
www.brabant.nl  
Bank ING 67.45.60.043  
Postbank 1070176

### Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

### Directie

Ecologie

### Ons kenmerk

1644411

## 1 Wijziging op verzoek (8.24 wm)

### 1.1 Het verzoek

Op 26 november 2009 hebben wij een verzoek ontvangen voor het wijzigen van voorschrift 9.6.6 (artikel 8.24 Wm), waaronder de Wet milieubeheervergunning op 30 mei 2008 is verleend. De inrichting bestemd voor de op- en overslag en grof voorsorteren van BSA, de op- en overslag van resthout, tuinafval, snoeihout, puin, puin met grond en grond, container verhuur- en transport, opslag en transport van aannemingsmaterialen, op- en overslag en handel in zand en grind en aannemingsbedrijf van grond-, straat-, riool- en bronneringswerken.

De inrichting is gelegen aan de Ambrosiusweg 15 te Hilvarenbeek, kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek, sectie A, nummer 1902.

Het verzoek is ingediend omdat momenteel in voorschrift 9.6.6 is opgenomen dat de greep van het vulpistool voor het afleveren van brandstof, niet voorzien mag zijn van een vastzetinrichting. Echter het vulpistool voor brandstof is momenteel voorzien van een vastzetinrichting met automatische afslag.

Voor de inrichting is op 30 mei 2008 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend. Daarnaast is op 3 juli 2009 een ambtshalve wijziging van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (art. 8.22 en 8.23 Wm) doorgevoerd.

### 1.2 Procedure

Het verzoek is door ons op 26 november 2009 ontvangen en is gelijktijdig met onderhavige ontwerpbeschikking doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek;
- het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.

## **2 Bekendmaking ontwerp-beschikking**

### **2.1 Ter inzage legging**

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 18 december 2009. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Hilvarenbeek, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek, namelijk van 21 december 2009 tot en met 1 februari 2010. Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen/adviezen ingekomen.

## **3 Toetsingskader**

### **3.1 Artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer**

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

## **4 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen**

### **4.1 Verzoek en beoordeling**

Vergunninghoudster verzoekt voorschrift 9.6.6 uit de vigerende vergunning d.d. 30 mei 2008 te wijzigen.

Voorschrift 9.6.6. uit de vigerende vergunning d.d. 30 mei 2008:

Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.

In de revisievergunning d.d. 30 mei 2008 is opgenomen dat de greep van het vulpistool niet mag zijn voorzien van een vastzetinrichting. Vergunninghoudster geeft in haar verzoek aan dat het vulpistool voor brandstof voorzien is van een vastzetinrichting en automatische afslag. Daarnaast geeft vergunninghoudster in haar verzoek aan dat de automatische afslagvoorziening uitstekend werkt en in de afgelopen 15 jaar nog nooit geleid heeft tot het ongewild uitstromen van brandstof bij het tanken.

Wij kunnen dan ook instemmen met het verzoek van vergunninghoudster en hebben onderstaand gewijzigd voorschrift aan de beschikking verbonden.

Voorschrift 9.6.6.

Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is.

Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

## **5 Conclusie**

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij het verzoek tot aanpassing van het voorschrift van de revisievergunning toe te kennen.

## **6 Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend**

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, artikel 8.17, lid 2).

Het gewijzigde voorschrift met betrekking tot de afleverinstallatie voor vloeibare brandstoffen wordt verleend voor een periode die aansluit bij de looptijd van de huidige vergunning, te weten tot 12 juli 2018.

## **7 Besluit**

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- het door Verhoeven BV ingediende verzoek ex artikel 8.24 Wet milieubeheer toe te kennen en te verlenen tot 12 juli 2018;
- dat het bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek d.d. 24 november 2009 met kenmerk 09.071.1005 deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- voorschrift 9.6.6 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 30 mei 2008 te wijzigen in het voorschrift zoals opgenomen in onderhavige beschikking;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Verhoeven BV, Ambrosiusweg 15, 5081 NV Hilvarenbeek en een afschrift te zenden aan:
  - het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek;
  - het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
  - Stamlijn milieuvadvis, de heer R.P.J. Lips, Speelhuyslaan 52, 4815 CG Breda;
  - het Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg, de heer B. van Haaren, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- deze beschikking bekend te maken op 19 februari 2010.

's-Hertogenbosch, 12 februari 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

J.P.M. van Erdewijk,  
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van dit besluit.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **INHOUDSOPGAVE**

|     |                                                                                                                         |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 9   | OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS .....                                                                                      | 2 |
| 9.6 | Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden) ..... | 2 |

## **9 OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS**

### **9.6 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)**

- 9.6.6 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.