

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 29 juli 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV. Het betreft de volgende verandering: het realiseren van diverse PGS15 opslagvoorzieningen. De aanvraag gaat over N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/010790 en OLO-nummer: 2473343.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

- Bouwen: artikel 2.1, lid 1, onder a (Wabo) en
- Milieuneutraal veranderen: artikel 2.1, lid 1, onder e (Wabo).

Besluit

Wij besluiten:

- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
 - de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - bouwen artikel 2.1, lid 1, onder a (Wabo) en
 - milieuneutraal veranderen: artikel 2.1, lid 1, onder e (Wabo);
 - dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - het OLO-formulier met nummer 2473343;
 - Bijlage 1 Projecttoelichting;
 - Bijlage 2a Overzichtstekening;
 - Bijlage 2b Detailtekening;
 - Bijlage 3 Technische omschrijving;
 - Bijlage 4a Plattegrondtekening opslag (aanvulling d.d. 7 oktober 2016);
 - Bijlage 4b legenda bij tekening (aanvulling d.d. 7 oktober 2016).
 - aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- op grond van artikel 2.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit één maatwerkvoorschrift op te nemen, namelijk voorschrift 2.5.1 voor de vastlegging van de nulsituatie van de bodem.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden op: 18 oktober 2016

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Tauw, t.a.v. mevrouw A. Haselhoff en de heer P. Stufkens (per mail)
- Gemeente Veghel (per mail)
- Gemeente Oss, t.a.v. de heer S. Caglan (per mail)
- ODBN, t.a.v. mevrouw L. Voets en de heren R. de Groot en J. Eijkmans (per mail)

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	1
Voorschriften.....	4
<i>Bouwen</i>	4
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	4
<i>Milieu</i>.....	5
2. Het milieuneutraal veranderen van een inrichting	5
Procedurele overwegingen	9
Inhoudelijke overwegingen	12
<i>Bouwen</i>	12
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	12
<i>Milieu</i>.....	13
2. Het milieuneutraal veranderen van de inrichting	13
Bijlage: Begrippen.....	16

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Veghel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
aanvang van het werk (incl. ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

Milieu

2. HET MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN VAN EEN INRICHTING

2.1. Algemeen

- 2.1.1. De gasflessen van de contractors dienen te worden opgeslagen op (één van) de vier aangegeven locaties, zoals weergegeven als op de bij de aanvraag gevoegde bijlage, genaamd 'Bijlage 4a Plattegrondtekening opslag' (toegevoegd aan de aanvraag op 7 oktober 2016).
- 2.1.2. Op de locaties, zoals genoemd in de plattegrondtekening van voorschrift 2.1.1, mogen, overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde 'Bijlage 4b legenda bij tekening' (toegevoegd aan de aanvraag op 7 oktober 2016), maximaal de volgende hoeveelheden aanwezig zijn:

Locatie	Maximale opslag hoeveelheid (l.)	Soorten gas in opslag
1	4.800	• Acetyleen (max. 2 flessen) • Zuurstof (max. 2 flessen) • Inerte gassen (de overige flessen)
2	4.800	• Acetyleen (max. 2 flessen) • Zuurstof (max. 2 flessen) • Inerte gassen (de overige flessen)
3	3.500	• Acetyleen (max. 500 l.) • Zuurstof (max. 500 l.) • Koolstofmonoxide (500 l.) • Inerte gassen (de overige flessen)
4	5.600	• Acetyleen (max. 100 l.) • Zuurstof (100 l.) • Propaan (max. 720 l.) • Inerte gassen (de overige flessen)

- 2.1.3. In de opslagplaats 'voormalige melkloplaats' mogen maximaal de volgende hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn:
- 40 IBC's à 1.000 l. met ADR-klasse 8 stoffen en
 - 20 vaten à 200 l. met ADR-klasse 8/5.1 stoffen.
- 2.1.4. In de twee opslagplaatsen, naast gebouw 4, mogen maximaal de volgende hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn:
- 8 boxen à 900 l. met: niet-ADR geclassificeerde stoffen en ADR-klasse 8 stoffen.
- 2.1.5. In de opslagplaats 'voormalige mixbereiding van E38' mogen maximaal de volgende hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn:
- 10 IBC's à 1.000 l. met ADR-klasse 8 stoffen.

2.2. Opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen, kleiner dan 10.000 kg

- 2.2.1. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen, die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2011 versie 1.1 (december 2012)), moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

2.3. Opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg

- 2.3.1. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2011 versie 1.1 (december 2012)) moet in de speciaal daarvoor

bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften in de paragrafen 4.1 tot en met 4.5 en 4.7 van hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 15:2011.

2.4. Gasflessen

- 2.4.1. Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling.
- 2.4.2. Beschadigde of lekkende gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
- 2.4.3. Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan.
- 2.4.4. Gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
- 2.4.5. Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder.
- 2.4.6. De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS15 (2011).
- 2.4.7. In afwijking van voorschrift 2.4.6 hoeft niet voldaan te worden aan voorschrift 3.18.1 van de PGS 15 ('Journaal en registratie'). De in deze vergunning opgenomen voorschriften 2.1.1 en 2.1.2 komen daarvoor in de plaats.
- 2.4.8. Een in pandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragraaf 3.2 van PGS 15:2011.
- 2.4.9. Een uit pandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragraaf 3.2 en voorschriften 6.2.4 en 6.2.5 van PGS 15:2011.
- 2.4.10. Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

2.5. MAATWERKVOORSCHRIFT Bodemonderzoek

- 2.5.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet een nulsituatieonderzoek naar de bodem worden uitgevoerd ter plaatse van: de opslagvoorziening 'voormalige melkloplaats', de chemicaliënkasten naast gebouw 4 en de inpandige chemicaliënopslag 'voormalige mixbereiding van E38'. De resultaten van het nulsituatieonderzoek moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd. Pas nadat het nulsituatieonderzoek door het bevoegd gezag is goedgekeurd, mogen de chemicaliën worden opgeslagen.
- Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 29 juli 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: FrieslandCampina DMV B.V., gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het realiseren van diverse opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen.

Toelichting

Aanvrager is voornemens om nieuwe opslagvoorzieningen te realiseren voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (inclusief gasflessen), te weten:

- Gasflessenopslag, verspreid over het bedrijfsterrein;
- Opslagvoorziening: 'voormalige melklosplaats';
- Chemicaliënkasten naast gebouw 4 en
- Inpandige chemicaliënopslag in de voormalige mixbereiding van gebouw E38.

Bovenstaande opslagen zijn in bijlage 1 'Projecttoelichting milieuneutrale vergunningaanvraag gasflessen- en chemicaliënopslag FrieslandCampina DMV te Veghel' in de paragrafen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.4 nader toegelicht. Op de overzichtstekeningen (bijlage 2a en 4a) is de ligging van de diverse opslagen weergegeven. Voor alle vier de gasflessen- en chemicaliënopslagen geldt dat het gebruik van de gassen en chemicaliën reeds vergund is. Onderhavige aanvraag betreft het aanvragen van (extra) locaties voor de opslag van de diverse stoffen. Alle opslagen zullen voldoen aan de PGS15.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen: artikel 2.1, lid 1, onder a (Wabo) en
- Milieuneutraal veranderen: artikel 2.1, lid 1, onder e (Wabo).

De vergunning heeft betrekking op activiteiten genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor en is daarom vergunningplichtig.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- het OLO-formulier met nummer 2473343;
- Machtiging DMV;
- Bijlage 1 Projecttoelichting;
- Bijlage 2a Overzichtstekening;
- Bijlage 2b Detailtekening;
- Bijlage 3 Technische omschrijving;
- Bijlage 4a Plattegrondtekening opslag (aanvulling d.d. 7 oktober 2016);
- Bijlage 4b legenda bij tekening (aanvulling d.d. 7 oktober 2016).

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht. Deze vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor

onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6 van de Richtlijn industriële emissies.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

Na ontvangst van de aanvraag, inclusief de aanvulling van 7 oktober 2016, hebben wij deze getoetst op volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Veghel verzonden. De gemeente Veghel heeft laten weten dat ze geen gebruik maakt van haar recht om een advies uit te brengen.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aangevraagde situatie vallen de volgende activiteiten onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten – moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

Afvalwater

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Maatwerkvoorschrift: het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De maatwerkvoorschriften zijn op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze vergunning. Er is in dit geval één aanvullend maatwerkvoorschrift opgenomen voor het milieuaspect bodem, namelijk voorschrift 2.5.1, omdat binnen de inrichting nog een nulsituatieonderzoek naar de bodem dient plaats te vinden ter plaatse van de aangevraagde opslagvoorzieningen. Voor het overige voldoen de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn de voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit. In deze beschikking is afgeweken van het Activiteitenbesluit door het opnemen van een maatwerkvoorschrift.

M.E.R. (BEOORDELINGS)PLICHT (ONDER DREMPELWAARDEN D-LIJST)

FrieslandCampina is een zuivelfabriek. In onderdeel D van de bijlage van het Besluit Milieueffectrapportage zijn onder categorie 36 zuivelfabrieken genoemd. Uit de omschrijving van de kolom 'activiteiten' blijkt dat het moet gaan om 'De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek'. Aangezien het hier niet een verandering betreft aan een installatie die (direct) betrokken is bij de productie van zuivel, is de M.E.R. (beoordelings)plicht niet aan de orde.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghel-west" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Het milieuneutraal veranderen van de inrichting

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing

Ad 1 Toetsing andere of grotere nadelige gevolgen

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

Geluid

In het kader van de realisatie van de gasflessenopslag, chemicaliënopslagen en -kasten is het aspect geluid niet relevant.

Toelichting: Voor alle vier de opslagen geldt dat het gebruik van de gassen en chemicaliën reeds vergund is. De vervoersbewegingen ten behoeve van de bevoorrading vallen hierbij onder de al vergunde vervoersbewegingen. Eventueel intern transport van de gasflessen en chemicaliën gebeurt met behulp van **elektrische** vorkheftrucks of palletwagens.

Luchtkwaliteit

In het kader van de realisatie van de gasflessenopslag, chemicaliënopslagen en -kasten komen geen voor de luchtkwaliteit relevante emissies naar de lucht vrij.

Toelichting: Voor alle opslagen geldt dat het gebruik van de gassen en chemicaliën reeds vergund is. De vervoersbewegingen ten behoeve van de bevoorrading vallen hierbij onder de al vergunde vervoersbewegingen. Eventueel intern transport van de gasflessen en chemicaliën gebeurt met behulp van elektrische vorkheftrucks of palletwagens.

Bodem

Bodemkwaliteit: het opslaan van chemicaliën is een bodembedreigende activiteit. Dat betekent dat de bodemkwaliteit ter plaatse van de nieuwe opslagvoorzieningen in kaart gebracht dient te worden.

Bodembescherming: alle opslagvoorzieningen voldoen aan de NRB 2012 en de PGS15. Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt. In paragraaf 3.3.2 van de bij de aanvraag gevoegde bijlage 1 is dit nader toegelicht.

Er is geen sprake van grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund, aangezien het doelvoorschrift voor de bescherming van de bodem het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico is. Dat wordt bereikt.

Er is geen sprake van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund, aangezien het aspect bodembescherming al in de vigerende vergunning is meegenomen.

Voorschriften: omdat het onderdeel bodembescherming onder het Activiteitenbesluit valt, mogen er ten aanzien van dit onderwerp, geen voorschriften aan deze vergunning verbonden worden. De verplichting tot het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek naar de bodem is niet in het Activiteitenbesluit verankerd. In de revisievergunning is wel de verplichting opgenomen tot het uitvoeren van een bodemonderzoek, echter dit voorschrift 'vervalt', nadat het betreffende bodemonderzoek is uitgevoerd. Bij de aanvraag is geen bodemonderzoek gevoegd. Daarom is het noodzakelijk dat hiervoor een (maatwerk)voorschrift, genummerd onder 2.5.1 aan deze vergunning wordt verbonden.

Energie

Er is geen toename in energieverbruik.

Afval

Alle lege emballage (gasflessen, IBC's en boxen) wordt door de leverancier mee retour genomen. Binnen de inrichting komt daarom geen afval vrij.

Afvalwater

De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van het vrijkomende afvalwater.

Externe veiligheid

Alle opslagvoorzieningen zullen voldoen aan de PGS 15, die speciaal opgesteld is voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (inclusief gasflessen). Diverse opslagvoorzieningen zullen meer dan 10 ton aan verpakte opslagvoorzieningen bevatten. Voor alle aangevraagde opslagvoorzieningen, waar meer dan 10 ton wordt opgeslagen, geldt dat beschermingsniveau 3 van toepassing is¹. Dit betekent dat de maatregelen uit hoofdstuk 4 van de PGS 15, genoemd in de paragrafen: 4.6 (bluswateropvangvoorzieningen) en 4.8 (brandbeveiligingsinstallaties), niet van toepassing zijn. De productopvang uit paragraaf 4.7 PGS 15 is wel van toepassing, maar identiek aan de productopvang uit paragraaf 3.9 PGS 15. Verder dient voldaan te worden aan de eisen uit hoofdstuk 3 van de PGS 15 (de 'kernvoorschriften'). Bovenstaande houdt in dat geen Uitgangspuntendocument (UPD) nodig is en de opslag ook niet onder het Bevi valt, omdat er geen brandbare stoffen (ADR klasse 3) worden opgeslagen.

Er is geen sprake van grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund, aangezien het voldoen aan de PGS 15 voor verpakte gevaarlijke stoffen als doelvoorschrift wordt beschouwd.

Er is geen sprake van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund, aangezien de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (ook meer dan 10 ton per opslagvoorziening) met beschermingsniveau 3 al vergund is bij FrieslandCampina DMV.

Voorschriften: omdat de PGS 15 regelmatig geactualiseerd wordt, zijn de voorschriften uit de revisievergunning niet meer actueel. Daarom verbinden wij de voorschriften uit de PGS 15: 2011 versie 1.1 (december 2012) aan deze vergunning. Deze voorschriften gelden voor de thans aangevraagde opslagvoorzieningen.

Samengevat: de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Ad 2 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend.

¹ Doorkijkend naar de nieuwe PGS 15 (nog in concept) dan geldt beschermingsniveau 3d voor ADR klasse 5.1 en beschermingsniveau 4 voor ADR klasse 8.

Ad 3 Toetsing milieueffectrapport

Zie onder procedurele overwegingen.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN: publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83w
www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN),
Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. www.infomil.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

LEKBAK:

Voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegs pattende vloeistoffen op te vangen.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN-IEC 62305-SERIE:

Bliksembeveiliging.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

