Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant

voor de ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van Brabant Water N.V. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening te Nuland

1. Inleiding

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening krachtens de Waterwet, heeft aan Brabant Water N.V. een vergunning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening verleend. Deze vergunning is in het verleden verleend voor onbepaalde tijd. Daardoor is het onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Geconstateerd is dat verschillende voorschriften zijn verouderd en daardoor geactualiseerd moeten worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten tot ambtshalve wijziging van deze vergunning.

2. Bevoegd gezag

De Omgevingsdienst Brabant Noord is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om voor de ambtshalve wijziging een beschikking te nemen. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

3. Procedure

Op de voorbereiding van een beschikking voor wijziging van de vergunning is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. De ontwerp-beschikking heeft conform afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht vanaf 16 november 2016 tot en met 28 december 2016 ter visie gelegen bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Binnen deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Wijziging ontwerp beschikking

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Kennisgeving van de ambtshalve wijziging heeft plaatsgevonden op de website van de provincie Noord-Brabant conform artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Vergunningsituatie waterwingebied

Het onder 1 genoemd voornemen tot ambtshalve wijziging betreft de vergunning van:

Naam:	Brabant Water N.V., Postbus 1068, 5200 BC 's-Hertogenbosch
Nummer:	22878
Verleendatum:	11 maart 1988
Locatie:	Waterwingebied Pompstation Nuland

Deze vergunning is voor de openbare drinkwatervoorziening. Het opgepompte water wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater.

5. Overweging voor de ambtshalve wijziging

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen voor het meten van de peilbuizen in het meetnet. In de vergunning is het voorschrift opgenomen dat de metingen tweemaal per maand op de 14e en 28e dag van de maand moeten plaatsvinden.
Deze metingen gebeuren nu automatisch met een minimale frequentie van één keer per uur. Eénmaal per 3 maanden worden deze gegevens uitgelezen, gecontroleerd en gevalideerd en aangeleverd aan TNO.
Aangezien deze huidige metingen frequenter plaatsvinden dan in de vergunning is voorgeschreven, wordt met deze manier van meten meer en betere informatie verkregen. Daarom zijn wij van mening dat de huidige manier van meten beter is dan de in de vergunning voorgeschreven wijze. Het voorschrift over deze metingen wordt daarom aangepast.
Doordat er geen andere voorschriften worden aangepast is er geen wijziging van de effecten op de omgeving, die reeds in de vigerende vergunning zijn afgewogen.
In deze ambtshalve wijziging is eveneens geen sprake van het uitbreiden of wijzigen van een installatie zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. Daarmee is de aangevraagde situatie niet m.e.r.- beoordelingsplichtig.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Als bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening krachtens artikel 6.4, eerste lid onder b van de Waterwet besluiten wij de aan Brabant Water N.V. verleende vergunning met nummer 22878 d.d. 11 maart 1988 als volgt te wijzigen:

I. Het voorschrift betreffende het waarnemen van de stijghoogte of grondwaterstand in de peilbuizen te vervangen door: De stijghoogte of grondwaterstand moet automatisch worden geregistreerd met een minimale frequentie van één keer per uur. Eénmaal per 3 maanden worden deze gegevens uitgelezen, gecontroleerd en gevalideerd en aangeleverd aan TNO.

's-Hertogenbosch, 6 februari 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord