



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN ~ 2 AUG. 2017

op de op 13 juli 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van
RWE Generation NL B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, voor het veranderen van de inrichting
gelegen aan de Middenweg 36 te Moerdijk.

zaaknummer
17070958

plaats / datum
Tilburg,
2 augustus 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard- ten Raa
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB a.i.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 13 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van RWE Generation NL BV. Het betreft het veranderen (verkleinen) van de grens van de inrichting en het aanleggen van een stoomleiding en een condensaatretourleiding. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Middenweg 36 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17070958 en OLO-nummer 3090027.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- aan RWE Generation NL BV een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo);
- aan de vergunning een voorschrift te verbinden;
- dat de aanvraag, inclusief de bijlagen, onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
voorschriften	5
<i>Milieu</i>	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	8
<i>Milieu</i>	8

VOORSCHRIFTEN

Milieu

- 1.1.1. Uiterlijk 3 maanden voordat Moerdijk 1 weer in gebruik wordt genomen moet dat worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding ingebruikname Moerdijk 1, OLO-nummer 3090027, Middenweg 36 Moerdijk". In de melding moet ook worden beschreven of in dat geval de stoom- en condensaat leiding naar/van Attero buiten bedrijf gesteld wordt.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Wij hebben op 13 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van RWE Generation NL B.V. voor het wijzigen van de inrichtingsgrens en het aanleggen van een stoomleiding en een condensaatretourleiding. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Middenweg 36 te Moerdijk.

Projectbeschrijving

RWE Generation NL B.V. (verder RWE) heeft het voornemen de inrichtingsgrens te wijzigen en een stoom- en condensaatzijdige koppeling tot stand te brengen met de naastgelegen inrichting aan de Middenweg 34 (Attero). Deze aanpassingen zijn noodzakelijk door de (tijdelijke) buiten gebruikstelling van de Moerdijk 1 en het overnemen van de stoomlevering aan Shell door Attero.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Vergunning/melding	Afgiftedatum	kenmerk	activiteit
Wm Revisievergunning	03-09-2012	C2078684/3103814	Opwekken van elektrische energie en warmte met behulp van fossiele brandstoffen.
Wabo, veranderingsvergunning	18-09-2013	C2099502/3468145	Diverse veranderingen
Wabo veranderingsvergunning	15-10-2015	15071594	vervallen van de automatische branddoormelding
Wabo wijzigen voorschriften	04-11-2015	14120046	Wijzigen voorschriften de-icing
Wvo-vergunning (verleend door Rijkswaterstaat)	29-05-2008	ARE/2008.4105	Directe lozing koelwater op oppervlaktewater
Natuurbeschermingswet vergunning (verleend door de provincie Zuid-Holland)	14-05-2008		

De vergunning die is verleend in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) worden op grond van de overgangsbepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. De Wvo-vergunning voor de directe lozing wordt gelijkgesteld met een vergunning verleend krachtens de Waterwet.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie categorie 1.3b (grote stookinstallatie met vermogen van meer dan 50 MWth). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 1.1 van de Richtlijn industriële emissies.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij RWE bij brief van 28 juli 2017 gevraagd de aanvraag te verduidelijken met betrekking tot de grens van de inrichting. Op 2 augustus 2017 heeft RWE aanvullende gegevens ingediend. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de aanvulling voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Moerdijk toegezonden. De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op de veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

- Afdeling 2.4 Bodem;

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van de daarin aangewezen activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften in de vergunning opgenomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsingskader Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Conserveren van Moerdijk 1

De inrichting van RWE bestaat uit twee eenheden, Moerdijk 1 en Moerdijk 2. Moerdijk 1 wordt vanaf 1 januari 2018 geconserveerd en zal daarna beschikbaar blijven voor de levering van elektriciteit aan het net en/of stoom aan toekomstige klanten, indien de markt hierom vraagt. RWE kan daardoor geen stoom meer leveren aan Shell Nederland Chemie (SNC) en geen stoom van Attero meer innemen. De huidige stoomcontracten tussen RWE, Attero en SNC worden per 1 januari 2018 beëindigd.

De stoomlevering aan SNC zal worden overgenomen door Attero. Attero zal hiertoe een terreindeel van de inrichting van RWE overnemen (zie de aanvulling van 2 augustus 2017 van de aanvraag voor de gewijzigde grens van de inrichting). Op het door Attero overgenomen gedeelte van de inrichting zal Attero een stoomleiding aanleggen om stoom te leveren aan SNC. De inrichtingsgrens van RWE Moerdijk zal dus wijzigen.

Indien Moerdijk 1 buiten gebruik staat, is het niet meer mogelijk om stoom te leveren die nodig is voor de opstart van Moerdijk 2. RWE is daarom voornemens om een nieuwe stoom- en condensaatretourleiding vanaf een aftakking in de Attero-stoomleiding naar SNC aan te leggen ten behoeve van het leveren van de benodigde opstartstoom voor Moerdijk 2 en het terug leveren van het condensaat aan Attero (op de bestaande leidingenbrug).

Bovenstaande leidt tot volgende veranderingen binnen de inrichting WKC Moerdijk;

- Verandering inrichtingsgrens;
- Aanleg stoomleiding (vanaf de nieuwe inrichtingsgrens Attero/RWE);
- Aanleg condensaat retourleiding met 2 condensaatpompen (vanaf de nieuwe inrichtingsgrens Attero/RWE).

De voorgenomen wijzigingen kunnen uitgevoerd worden op de bestaande bouwtechnische voorzieningen (fundaties en leidingbrug).

Ten aanzien van de (tijdelijke) buitengebruikstelling van Moerdijk 1 merken wij op dat RWE ons in kennis moet stellen als deze eenheid weer in gebruik gaat worden genomen. Hiertoe hebben wij een voorschrift aan de vergunning verbonden.

Bodem

Met betrekking tot het beëindigen van (een deel van) de inrichting is het Activiteitenbesluit (AB) van toepassing. Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit is verricht dient uiterlijk binnen zes maanden na beëindiging van de inrichting of de IPPC-installatie een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegezonden te worden aan het bevoegd gezag (artikel 2.11, derde lid, van het AB). De onderzoeken en rapporten worden uitgevoerd onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 2.11, vierde lid, van het AB). Indien uit het rapport blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld (artikel 2.11, vijfde lid, van het AB).

Dergelijke bepalingen zijn ook opgenomen in voorschriften 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2 en 4.5.3 verbonden aan de omgevingsvergunning van 2012 van RWE. Deze voorschriften zijn op grond van de algemene overgangsbepalingen (artikel 6.1) van het AB van rechtswege vervallen.

Conclusie

De gevraagde veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage.

1.5. Conclusie

De gevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Tevens bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapportage. Ten slotte leiden bovengenoemde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan. Aan de vergunning wordt een voorschrift verbonden.

