



Omgevingsdienst Brabant Noord

ONTWERPBESLUIT**AMBTSHALVE AANPASSEN VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING****Onderwerp**

Op 20 juni 2016 is een omgevingsvergunning (revisie milieu) verleend aan Nutricia Cuijk, gelegen aan de Grotestraat 91 in Cuijk, voor het actualiseren van de productiecapaciteit. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z/001317.

Wij zijn voornemens een aantal voorschriften van deze vergunning te wijzigen.

De opslaglocaties van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting voldoen aan de voorschriften uit PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016). In de voorschriften van de vigerende milieuvergunning wordt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen verwezen naar de toen geldende PGS 15:2011, versie 1.1 (december 2012). Door in de voorschriften de verwijzing naar PGS 15:2011, versie 1.1, te vervangen door een verwijzing naar PGS 15:2016, versie 1.0, worden de voorschriften en de werkelijke situatie met elkaar in overeenstemming gebracht.

Besluit

Wij zijn voornemens, gelet op artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te besluiten de voorschriften 5.1.1 tot en met 5.3.1 (paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3) van de omgevingsvergunning d.d. 20 juni 2016 met kenmerk Z/001317 in te trekken en te vervangen door nieuwe voorschriften. De nieuwe voorschriften zijn opgenomen in deze beschikking.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J.A.J. Lenssen', written over a light blue horizontal line.

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 3 november 2017

Verzonden op: 3 november 2017

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Cuijk, t.a.v. mevrouw H. Rijkers (per e-mail);
- ODBN, de heer R. de Groot en de heer G. Verstegen (per e-mail);
- Veiligheidsregio Brabant Noord (risicobeheersing@brwbn.nl).

VOORSCHRIFTEN

5.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, kernvoorschriften

1

2

3

4

5

5.1

- 5.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15:2016, versie 1.0 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.4.4, 3.8, 3.19.2 tot en met 3.19.4.

5.2 Gasflessen

5.2

- 5.2.1 Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling.
- 5.2.2 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
- 5.2.3 Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan.
- 5.2.4 Gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
- 5.2.5 De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15:2016, versie 1.0.
- 5.2.6 Een in pandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragraaf 3.2 van PGS 15:2016, versie 1.0.
- 5.2.7 Een uit pandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragraaf 3.2 en voorschriften 6.2.4 en 6.2.5 van PGS 15:2016, versie 1.0.
- 5.2.8 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

- 5.2.9 De opslagvoorzieningen van gasflessen moeten tevens voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 van PGS 15:2016, versie 1.0: 3.1.3, 3.4.10, 3.4.12, 3.7.1 t/m 3.7.4, 3.7.6 t/m 3.9.1, 3.11.1 t/m 3.19.2, 3.19.4 en 3.19.5.

5.3 Smitbussen

5.3

- 5.3.1 De binnen de inrichting aanwezige spuitbussen of gaspatronen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig voorschrift 7.1.1, paragraaf 7.3 en paragraaf 7.4 van PGS 15:2016, versie 1.0.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.

2.

Aanleiding

Nutricia Cuijk heeft vergunning voor het vervaardigen van zuivelproducten waarbij melkproducten en niet-melkproducten worden verwerkt tot speciaalproducten (klinische- en dieetvoedingen) en zuigelingenvoeding in vooral poedervorm met een maximale productiecapaciteit van 90.000 ton poeder per jaar.

De opslaglocaties van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting voldoen aan de voorschriften uit PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016). In de voorschriften van de vigerende milieuvergunning wordt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen verwezen naar PGS 15:2011, versie 1.1 (december 2012). Door in de voorschriften de verwijzing naar PGS 15:2011, versie 1.1, te vervangen door een verwijzing naar PGS 15:2016, versie 1.0, worden de voorschriften en de werkelijke situatie met elkaar in overeenstemming gebracht.

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 20 juni 2016 een omgevingsvergunning (revisie milieu) met kenmerk Z/001317 verleend.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 Wabo in samenhang met artikel 3.3 lid 1 Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3a van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4b onder iii van de Richtlijn industriële emissies van toepassing is.

Procedure en zienswijze

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de ambtshalve wijziging ter advies gestuurd aan de gemeente Cuijk.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Cuijk aangegeven dat ambtshalve wijzigen van voorschriften geen aanleiding geeft om advies uit te brengen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3.

Toetsingskader

Overeenkomstig artikel 2.31 lid 1 Wabo, overeenkomstig artikel 2.31 lid 2 Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31 lid 2 onder b.

Beste beschikbare technieken

In de bijlage van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) is een overzicht opgenomen van Nederlandse informatiedocumenten over Beste beschikbare technieken (BBT). Hierin wordt PGS 15:2011, versie 1.1 (december 2012) genoemd als informatiedocument over BBT ten aanzien van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

De PGS richtlijnen worden continu geactualiseerd en aangepast op de laatste stand der techniek. Op dit moment is PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016) de meest recente versie van PGS 15.

Hoewel PGS 15:2016, versie 1.0 nog niet is opgenomen in bijlage 1 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht, kan deze richtlijn toch worden toegepast bij vergunningverlening met de motivering dat er naast de BBT-documenten sprake is van nieuwe inzichten over de stand der techniek. De Raad van State heeft dit bevestigd in een uitspraak over het gebruik van een nieuwe, nog niet aangewezen BBT, in het kader van de IPPC-richtlijn (ECLI:NL:RVS:2007:BC1391200700690/1, d.d. 21 december 2007).

Overwegingen activiteiten en aspecten

De activiteiten binnen de inrichting veranderen niet. PGS 15 is aangewezen als informatiedocument over BBT ten aanzien van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In PGS 15:2016, versie 1.0 zijn de nieuwste inzichten over de stand der techniek verwerkt. In de voorschriften verwijzen naar een actuelere versie van PGS 15 is in het belang van de bescherming van het milieu. Hiermee is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31 lid 2 onder b.

Conclusie

De voorschriften 5.1.1 tot en met 5.3.1 (paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3) van de omgevingsvergunning, d.d. 20 juni 2016 met kenmerk Z/001317, kunnen ambtshalve worden gewijzigd. De wijziging omvat het verwijzen naar de nieuwe PGS 15:2016, versie 1.0 in de voorschriften die betrekking op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen binnen de inrichting.