



VERZONDEN 08 FEB. 2018

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 11 oktober 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van Merck Sharp & Dohme BV (MSD), om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van de werking van de inrichting, voor de inrichting gelegen aan Veersemeer 4 te Oss.

zaaknummer
17100683

plaats / datum
Tilburg,
7 februari 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 11 oktober 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de werking van de inrichting ontvangen van Merck, Sharp & Dohme B.V. (verder: MSD). De aanvraag betreft het aanpassen van de PGS15 opslag in gebouw SB. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 17100683 en onder OLO nummer 3227011.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- te bepalen dat de voorschriften van de vergunning met de kenmerken 00.330.294/16010057 (OLO 2067817) en voorzien van een datum van 19 mei 2016 onverkort van toepassing blijven voor zover hier niet van afgeweken is in dit besluit;
- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e juncto artikel 3.10 derde lid Wabo) milieuneutraal te verlenen;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 3227011 onderdeel uitmaken van dit besluit:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer 3227011 en laatste wijzigingsversie 11 oktober 2017, ontvangen op 11 oktober 2017;
 - Aanvraagformulier milieuneutraal "aanpassing PGS15 opslag in gebouw SB op locatie de Geer";
 - Reactie aanvullende gegevens milieu OLO 3227011;
 - Verslag van het overleg met aanvrager, brandweer en de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gehouden op locatie Veersemeer 4 te Oss op 10 januari 2018.
 - Tekening 'Terrein situatiekaart MSD locatie de Geer' van MSD met kenmerk 1.076.975 (M) en laatste wijzigingsversie 15 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
 - Tekening 'Begane grond bestaande toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 100 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
 - Tekening '1e verd. bestaande toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 101 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
 - Tekening 'Techniekopbouw/dak, bestaande toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 102 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
 - Tekening 'Oost- en westgevel bestaande toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 201 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.

- Tekening 'Noord- en zuidgevel bestaande toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 202 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Doorsnede A-A en B-B bestaande toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 251 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Principe stalen trappen 602 & 603, bestaande toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 602 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'GO, bestaande toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 800 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Begane grond nieuwe toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 100 en laatste wijzigingsversie 22 december 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening '1e verd. nieuwe toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 101 en laatste wijzigingsversie 22 december 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Techniekopbouw/dak, nieuwe toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 102 en laatste wijzigingsversie 22 december 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Oost- en westgevel nieuwe toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 201 en laatste wijzigingsversie 22 december 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Noord- en zuidgevel nieuwe toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 202 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Doorsnede A-A en B-B nieuwe toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 251 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Principe stalen trappen 602 & 603, nieuwe toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 602 en laatste wijzigingsversie 25 augustus 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'GO, nieuwe toestand' van EGM Architecten met kenmerk A 15115.00 BA 800 en laatste wijzigingsversie 22 december 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Berekening 'Statistische berekening' van Aveco de Bondt met kenmerk 04_ESG-001-161331 en laatste wijzigingsversie 27 september 2016, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Memo 'MSD gewijzigde vloerbelasting' van Aveco de Bondt met kenmerk 161331 en laatste wijzigingsversie 12 september 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Constructietekening 'Fundatie' van Aveco de Bondt met kenmerk 161331.U-00-03-01 en laatste wijzigingsversie 12 september 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Berekening 'Calculations for Project: P15886JD' zonder kenmerk of datum en laatste wijzigingsversie 14 februari 2017, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Tekening 'Specificatie Mezzaninefloor' van WH Partnership Ltd met kenmerk P15886 en laatste wijzigingsversie 5 december 2016, ontvangen op 2 oktober 2017.
- Foto's 'Impressie gerealiseerd werk' zonder kenmerk of datum ontvangen op 2 oktober 2017.
- Kwaliteitsverklaring 'CLASSIFICATION OF FIRE RESISTANCE' van FIRES met kenmerk FIRES-CR-129-13-AURE en laatste wijzigingsversie 23 juli 2003, ontvangen op 2 oktober 2017.

- Productspecificatie 'Deur vriescel' zonder kenmerk of datum en ontvangen op 2 oktober 2017.
- Memo 'Aanvullende gegevens aanvraag: Opslag gevaarlijke stoffen in gebouw SB' van MSD met kenmerk xxx en laatste wijzigingsversie 1 november 2017, ontvangen op 6 november 2017.
- Memo 'Reactie op: Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning; OLO 3227011' van ARUP met kenmerk 246859-00 en laatste wijzigingsversie 22 december 2017, ontvangen op 31 december 2017.
- Rapport 'Toelichting architectuur' van EGM Architecten met kenmerk BA 1001 en laatste wijzigingsversie 22 december 2017, ontvangen op 31 december 2017.
- Tekening 'MSC Warehouse lighting layout ground floor' van MSD met kenmerk E200- 001 en laatste wijzigingsversie 28 maart 2017, ontvangen op 31 december 2017.
- Tekening 'MSC Warehouse lighting layout first floor' van MSD met kenmerk E201- 001 en laatste wijzigingsversie 28 maart 2017, ontvangen op 31 december 2017.
- Tekening 'MSC Warehouse lighting layout roof' van MSD met kenmerk E202- 001 en laatste wijzigingsversie 28 maart 2017, ontvangen op 31 december 2017.
- Rapport 'SAFETY SIGNAGE FOR CLEANROOM CEILINGS' van Kingspan, ontvangen op 31 december 2017.
- Kwaliteitsverklaring 'Technical Specification Sheet' van DKC Totaaltechniek met kenmerk BP03-06 en laatste wijzigingsversie 18 april 2017, ontvangen op 31 december 2017.
- Memo 'Reactie_Aanvullende_gegevens_MILIEU_OLO_3227011' zonder kenmerk of datum ontvangen op 31 december 2017.
- Rapport 'Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsinstallatie' van Floriaan Safety concepten met kenmerk 2946-SB-10-01A en laatste wijzigingsversie 13 maart 2017, ontvangen op 2 januari 2018.
- Rapport 'Nota van aanvulling Brandbeveiliging Sprinklersysteem' van Floriaan Safety concepten met kenmerk 2946-SB-20-02B en laatste wijzigingsversie 31 mei 2017, ontvangen op 2 januari 2018.
- Rapport 'Uitgangspunten Brandbeveiliging Blusgassysteem met brandmeldinstallatie' van Floriaan Safety concepten met kenmerk 2946-SB-20-03A en laatste wijzigingsversie 21 december 2017, ontvangen op 2 januari 2018.
- Rapport 'Uitgangspunten Brandbeveiliging Sprinklersysteem' van Floriaan Safety concepten met kenmerk 2946-SB-20-02B en laatste wijzigingsversie 26 januari 2017, ontvangen op 2 januari 2018.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	6
Voorschriften.....	7
1. Bouwen	7
2. Milieu	7
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen	10
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	10
2. Milieu	11
Bijlage 1: Verslag overleg 11 januari 2018	13

VOORSCHRIFTEN

1. Bouwen

1.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1 Het gebouw mag niet eerder in gebruik genomen worden dan na goedkeuring door het bevoegd gezag van het volgende document:
- Uitgangspuntendocument (verder: UPD). Het UPD dient in ieder geval te voldoen aan de Handreiking voor het opstellen van een UPD versie 1.0 (04-2016) en het gestelde in het verslag van het overleg met aanvrager, brandweer en de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gehouden op locatie Veersemeer 4 te Oss op 10 januari 2018. Dit verslag is opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking.
- 1.1.2 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olo-nummer 3227011 en Veersemeer 4 te Oss.

2. Milieu

2.1. Opslag gevaarlijke stoffen

- 2.1.1. Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.3 van de PGS 15:2016 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage F van de PGS 15:2016.
- 2.1.2. In de brandveiligheidsopslagkast mag maximaal 250 kg worden opgeslagen.
- 2.1.3. De opslag van verpakt gevaarlijke (afval)stoffen, met een maximale opslagcapaciteit van 10.000 kilogram, die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15:2016 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.4.4, 3.8, 3.19.2 tot en met 3.19.4.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 11 oktober 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Merck, Sharp & Dohme B.V. (verder: MSD) gelegen aan het Veersemeer 4 te Oss.

Projectbeschrijving

Het verzoek is als volgt te omschrijven: Tijdens de uitvoeringsfase van gebouw SB op locatie de Geer zijn enkele (bouwkundige) wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het vergunde ontwerp voor de opslag van gevaarlijke stoffen in het magazijn. Op basis van de vigerende vergunning mogen daar maximaal 40 brandveiligheidsopslagkasten staan met een opslagcapaciteit van 250 kilogram. De aan te vragen situatie is dat er naast de brandveiligheidsopslagkasten ook diverse inbandige opslagen worden gerealiseerd met een maximale opslagcapaciteit van 2.500 kilogram en één inbandige opslag voor 10.000 kilogram. De maximale hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen in gebouw SB zal echter gelijk blijven aan de vergunde situatie (10.000 kilogram).

Een volledige projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	12 januari 2017	00.434.279 16021715	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVG
Milieuneutrale wijziging	14 februari 2017	00.448.489 16120072	Nieuwbouw tijdelijk kantoor KL en uitbreiding van het parkeerterrein
Milieuneutrale wijziging	7 maart 2017	00.459.222 16100169	Uitbreiding gebouw BF (Horizon)
Milieuneutrale wijziging	8 maart 2017	00.459.358 16100388	Uitbreiding productiegebouw BE (Horizon)
Milieuneutrale wijziging	6 juni 2017	00.499.718 17050117	Plaatsen van overdekte opstelplaats bij gebouw BE
Milieuneutrale wijziging	8 november 2017	00.566.413 17091141	Wijzigen interne opslag gevaarlijke stoffen gebouw BE
Milieuneutrale wijziging	11 december 2017	00.580.731 17101122	Toevoegen voorschrift aan vergunning voor het doen van mededelingen
Milieuneutrale wijziging	27 december 2017	00.586.931 17091141	Rectificatie: wijzigen interne opslag gevaarlijke stoffen gebouw BE. De vergunning van 8 november 2017 is met het van kracht worden van deze beschikking ingetrokken.

Bevoegd gezag

De activiteiten van MSD vallen onder andere onder de categorieën 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 21.1 en 28.1 zoals genoemd in bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Onder andere vanwege het feit dat MSD kan worden aangemerkt als een inrichting bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (bijlage I Bor, categorie 21.1) is de inrichting vergunningplichtig (type C-inrichting).

De activiteiten bij MSD vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "De fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting).

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor (IPPC-inrichting Rie 4).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 november 2017 in de gelegenheid gesteld om voor 5 januari 2018 de aanvraag aan te vullen. Op 2 januari 2018 hebben wij gedeeltelijk de aanvullende gegevens ontvangen. Op 5 januari 2018 is door de aanvrager verzocht om de indieningstermijn voor de aanvullende gegevens te verlengen naar 26 januari 2018. Hiermee hebben wij op 5 januari 2018 ingestemd. Tijdens het overleg van 11 januari, waarbij de aanvrager, brandweer en bevoegd gezag aanwezig waren, is de aanvraag nader toegelicht door de aanvrager. Naar aanleiding van deze toelichting is besloten dat de aanvraag inclusief de ingediende aanvullende gegevens van 2 januari 2018 volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort vanaf de datum van verzending van de brief voor aanvullende informatie tot de dag waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss;
- Brandweer Brabant-Noord.

Naar aanleiding hiervan heeft Brandweer Brabant-Noord, op 22 november 2017, positief geadviseerd. De brandweer neemt in haar overwegingen mee dat de totale hoeveelheid opgeslagen stoffen in gebouw SB niet wijzigt. Doordat de ADR 3 goederen niet direct beveiligd worden door de sprinklerinstallatie worden er geen stoffen onder de sprinklerinstallatie opgeslagen waarvoor de sprinkler niet ontworpen is. Hierdoor is het aannemelijk dat een eventuele brand in deze opslag beperkt blijft tot deze opslag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toelichting

Eerder verleende vergunning

Deze vergunning betreft een constructieve wijziging (extra tussenvloer as A-D/16-18) en de aanpassing van brandscheidingen (brandcompartiment vriescel as A-C/2-4 en extra tussenvloer as A-D/16-18) ten opzichte van de vergunde situatie zoals vastgelegd in de vergunning met de kenmerken 00.330.294/16010057 (OLO 2067817) en voorzien van een datum van 19 mei 2016.

De beoordeling van de aanvraag voor onderhavige vergunning heeft enkel plaatsgevonden ten aanzien van de op het OLO formulier aangegeven wijzigingen e.e.a. zoals hierboven omschreven. Voor de overige delen van het bouwwerk blijft de vergunning met de kenmerken 00.330.294/16010057 (OLO 2067817) en voorzien van een datum van 19 mei 2016 onverkort van toepassing.

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De welstandscommissie van de gemeente Oss heeft niet geadviseerd over deze aanvraag omdat het geen wijziging van het uiterlijk van het bouwwerk betreft.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011" (vastgesteld 7 april 2011). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming Bedrijf – 1. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Het project past binnen de relevante regels uit het geldende bestemmingsplan 'Elzenburg-De Geer-Oss-2011'

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

2. Milieu

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Voorgestelde wijzigingen

Tijdens de uitvoeringsfase van gebouw SB op locatie de Geer zijn enkele (bouwkundige) wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het vergunde ontwerp voor de opslag van gevaarlijke stoffen in het magazijn. Op basis van de vigerende vergunning mogen daar maximaal 40 brandveiligheidsopslagkasten staan met een opslagcapaciteit van 250 kilogram. De aan te vragen situatie is dat er naast de brandveiligheidsopslagkasten ook diverse in pandige opslagen worden gerealiseerd met een maximale opslagcapaciteit van 2.500 kilogram en één in pandige opslag voor 10.000 kilogram. De maximale hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen in gebouw SB zal echter gelijk blijven aan de vergunde situatie (10.000 kilogram).

2.3. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

(externe) veiligheid

Conform de aanvraag voldoen de brandveiligheidsopslagkasten en de diverse opslagvoorzieningen (de opslag minder dan 2.500 kg. en de opslag minder dan 10 ton) aan het gestelde in de PGS15:2016. In de vigerende vergunning is voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen de PGS15:2012 voorgeschreven als zijnde BBT-document. Sinds 1 oktober 2017 is de Regeling Omgevingsrecht aangepast en wordt de PGS15:2016 als BBT-document beschouwd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Op basis van de genoemde overwegingen zal de PGS15:2016 middels voorschriften verbonden worden aan deze beschikking.

De maximale toegestane hoeveelheid opgeslagen ADR-stoffen in gebouw SB zal niet toenemen. Daarnaast is in de vergunde situatie expliciet gesteld dat er maximaal 3.000 kilogram ADR 3 stoffen opgeslagen mag liggen in gebouw SB. Deze maximale hoeveelheid wijzigt op basis van de aangevraagde wijzigingen ook niet.

ADR-klasse 4.1 zal uitsluitend worden opgeslagen in de brandveiligheidsopslagkasten. Doordat deze stof wordt opgeslagen in een brandveiligheidsopslagkast zijn de voorschriften van hoofdstuk 8 van de PGS15:2016 niet van toepassing.

Het opnemen van aanvullende voorschriften voor de opslag van ADR-klasse 4.1 is dan ook niet noodzakelijk.

Doordat de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat wordt opgeslagen in gebouw SB niet toeneemt en dat de opslagvoorzieningen en brandveiligheidsopslagkasten voldoen aan het gestelde in de PGS15:2016 leidt de aangevraagde opslagen niet tot grotere gevolgen voor het milieu dan reeds vergund. De verandering heeft geen invloed op Bevi aspecten.

De verandering voor het aspect (externe)veiligheid is milieuneutraal.

Bodem

De brandveiligheidsopslagkasten en de opslagvoorzieningen worden zodanig uitgevoerd dat aan een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB 2012/activiteitenbesluit wordt voldaan;

De verandering voor het aspect bodem is milieuneutraal.

2.4. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.6. Conclusie Milieu

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 1: VERSLAG OVERLEG 11 JANUARI 2018

Verslag bouw-/ sloopoverleg

Waar	Veersemeer 4 Oss
Wanneer	10-01-2018
Hoe laat	13:00 uur
Notulist	Han Nieberg Omgevingsdienst Midden- en West Brabant.
Aanwezig	Frank de Jong Sr. Engineer Permits Marcel Jager, Projectmanager MSD-GES Brian Bird, Constructionmanager FESP Gerard blom Brandweer Han Nieberg Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Niet aanwezig	Femke de Vet Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Kopie aan	Aan- en afwezigen.

1. Aanleiding:

- Vergunning aanvraag met Olo nummer 3227011. Voor deze vergunning zijn aanvullende gegevens gevraagd en ontvangen. De validiteit van de stukken is afhankelijk van de situatie op locatie en in relatie tot beroep op gelijkwaardige oplossingen.
- De aangeleverde aanvullende gegevens zijn door de OMWB beoordeeld.
De volgende zaken
 - Brandveiligheid gewijzigde koelcel.
 - Brandveiligheid installatieruimte.
 - Brandveiligheid staalconstructie brandwand as 12.
 - Brandveiligheid: UDP is nog niet aangepast op laatste wijzigingen.
 - Constructieve veiligheid trap vanaf het plafond van de cleanrooms naar de installatieruimte.

2. Constructie.

- De trap vanaf dakvloer cleanrooms naar installatieruimte rust op het plafond van de cleanrooms. Op locatie is geen ondersteuningsconstructie zichtbaar. Volgens productietekening van de plafonds zijn deze berekend op een belasting van 25 kg/m² en een puntlast van 120 kg.

•

Product reference: KS1100UT-S

Thickness: (slate thickness of panel in mm), e.g. 100mm, 125mm, 175mm

Safe working loads: 0.25kN/m² UDL OR 1.2kN point load (Operative and carried items)

'No Access for Unauthorised persons'

'Use walkways at all times'

'Do not jump or bounce on ceiling'




- Aantonen dat de constructieve veiligheid voldoende geborgd is.

3. Brandveiligheid.

- Brandveiligheid gewijzigde koelcel.
Betreft geen punt vanuit Bouwbesluit.

Het afgegeven testcertificaat is van toepassing voor panelen met een overspanning die niet groter is dan 4 m¹. Op basis van opmeten uit tekeningen blijkt dat zowel de verticale als horizontale overspanningen groter zijn dan 4 m¹. In de horizontale overspanning is een brandwerend afgetimmerde ondersteuningsbalk aangebracht (zie foto). De verticale overspanning is op tekening iets meer dan 4 m¹. De verwachting bestaat dat in combinatie met de aanwezige sprinkler een voldoende mate van brandveiligheid wordt bereikt.





- Brandveiligheid installatieruimte.
De constructie van de installatieruimte bestaat uit een systeemconstructie waarvan documentatie is overlegd. De documentatie geeft geen informatie over brandwerendheid. Op de tekeningen staat de schil van de ruimte (conform eisen Bouwbesluit $> 50\text{m}^2$) als 60"brandwerend aangegeven. Het bouwbesluit geeft geen uitsluitsel over de richting van de brandwerendheid. De brandwerendheid van de onderzijde van de constructie is twijfelachtig. Betreft liggers van profielstaal die met een coating zijn afgewerkt.
- De volgende alternatieven zijn mogelijk:
 - Aantonen dat de brandveiligheid (tweezijdig) conform Bouwbesluit wordt bereikt. Hierbij hoort een garantieverklaring en een inspectierapport van het applicatiebedrijf.
 - Aantonen dat eenzijdige brandwerendheid (vanuit de installatieruimte zelf) volstaat. Hiervoor is een gemotiveerde onderbouwing noodzakelijk.
 - Aantonen dat door de brandbeveiligingsinstallatie (BMI& sprinklers) een voldoende mate van brandveiligheid wordt bereikt (= gelijkwaardigheid).
 - Aantonen met een vuurlastberekening dat volstaan kan worden met een andere eis voor de brandwerendheid.
- Brandveiligheid staalconstructie brandwand as 12.
 - De staalconstructie is voorzien van een brandwerende coating. De garantieverklaringen van de wand zijn verzonden aan de gemeente Moerdijk. Voor de coating dienen inspectierapporten beschikbaar te zijn.
- UPD.
 - Er dient nog een aangepast UPD overlegd te worden. Het gebouw mag niet in gebruik genomen worden voordat een aangepast UPD beoordeeld is door de brandweer. De hiervoor genoemde punten met betrekking tot brandveiligheid kunnen eventueel meegenomen worden in het aangepaste UPD.

