



VERZONDEN - 2 JAN. 2019

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 13 november 2018 hen binnen gekomen aanvraag van Rendac Son BV om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft de inrichting gelegen aan de Kanaaldijk Noord 20 te Son en Breugel.

zaaknummer
18110820

plaats / datum
Tilburg,
2 januari 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Drs. N.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 13 november 2018 van Rendac Son BV een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het renoveren van het decantergebouw. Het betreft de inrichting gelegen aan Kanaaldijk Noord 20 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18110820 en OLO-nummer 3810405.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- aan Rendac Son BV een omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo);
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a);
- aan de vergunning de in de bijlage opgenomen voorschriften te verbinden;
- dat de aanvraag, inclusief de volgende aanvullingen en bijlagen, onderdeel uitmaakt van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 3810405;
 - statische berekening, project 003459_Rendac Son, rev A, d.d. 02-11-2018, 220 pagina's;
 - fotoboek, dec nr 003459_24FB001, d.d. 17-05-2018, 11 pagina's;
 - toelichting bij de stukken, doc nr 003459_24MEomg01, d.d. 02-11-2018, 2 pagina's;
 - situatie bestaand, project 03459, tek nr 24TE000, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - plattegrond niveau 0 bestaand, project 03459, tek nr 24TE001, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - plattegrond niveau 1 bestaand, project 03459, tek nr 24TE002, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - plattegrond dakaanzicht 0 bestaand, project 03459, tek nr 24TE003, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - doorsneden bestaand, project 03459, tek nr 24TE005, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - aanzichten bestaand, project 03459, tek nr 24TE006, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - slooptekeningen bestaand, project 03459, tek nr 24TE001, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - situatie definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE300, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - plattegrond niveau 0 definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE301, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - plattegrond niveau 1 definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE302, rev A, d.d. 02-11-2018;
 - plattegrond bordessen 1,2 & 3 definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE303, rev A, d.d. 02-11-2018;

- plattegrond dakaanzicht en bordes 4 definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE304, rev A, d.d. 02-11-2018;
- doorsneden nieuw definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE305, rev A, d.d. 02-11-2018;
- aanzichten definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE306, rev A, d.d. 02-11-2018;
- details definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE309, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegronden brandveiligheid definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE311, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegronden bouwbesluit definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE312, rev A, d.d. 02-11-2018;
- 3d visualisaties definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE315, rev A, d.d. 02-11-2018;
- overzichten staalconstructies definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE371, rev A, d.d. 02-11-2018;
- overzichten staalconstructies stramienen definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE372, rev A, d.d. 02-11-2018;
- staalconstructie 3d views definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE373, rev A, d.d. 02-11-2018;
- principe details balustrade en trap definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE374, rev A, d.d. 02-11-2018;
- toelichting brandveiligheid, versie 2, 22-11-2018, 3 pagina's.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
voorschriften	6
Bouwen	6
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	11
Milieu	11
Bouw	13
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olo-nummer 3810405 en Kanaaldijk Noord 20 Son":
- a. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
 - b. De definitieve (detail)uitwerking van de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals doorvoeren, aansluitdetails ten behoeve van de compartimentering, brandveiligheidsdetails van de hoofd draagconstructie;
 - c. Certificaten van de onderdelen in de brandscheiding, zoals kozijnen, deuren, beglazing en (leiding)doorvoeren;
 - d. Opleverrapporten en certificaten van de brandveiligheidsinstallaties (uiterlijk drie weken voor ingebruikname van het bouwwerk);
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olo-nummer 3810405 en Kanaaldijk Noord 20 Son".
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olo-nummer 3810405 en Kanaaldijk Noord 20 Son": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.4. Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olo-nummer 3810405 en Kanaaldijk Noord 20 Son". Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 13 november 2018 hebben wij van Rendac Son BV (hierna: Rendac) een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen voor het veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk.

Projectbeschrijving

De voorgenen wijziging betreft het renoveren van de decanterraimte en het vervangen van de vier decaners. De vier nieuwe decaners zullen in de nabijheid van de bestaande decaners worden geplaatst. Deze bestaande decaners blijven in werking totdat de nieuwe decaners operationeel zijn. Dan zullen de bestaande decaners gefaseerd worden vervangen door de nieuwe decaners.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 3810405;
- statische berekening, project 003459_Rendac Son, rev A, d.d. 02-11-2018, 220 pagina's;
- fotoboek, dec nr 003459_24FB001, d.d. 17-05-2018, 11 pagina's;
- toelichting bij de stukken, doc nr 003459_24MEomg01, d.d. 02-11-2018, 2 pagina's;
- situatie bestaand, project 03459, tek nr 24TE000, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegrond niveau 0 bestaand, project 03459, tek nr 24TE001, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegrond niveau 1 bestaand, project 03459, tek nr 24TE002, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegrond dakaanzicht 0 bestaand, project 03459, tek nr 24TE003, rev A, d.d. 02-11-2018;
- doorsneden bestaand, project 03459, tek nr 24TE005, rev A, d.d. 02-11-2018;
- aanzichten bestaand, project 03459, tek nr 24TE006, rev A, d.d. 02-11-2018;
- slooptekeningen bestaand, project 03459, tek nr 24TE001, rev A, d.d. 02-11-2018;
- situatie definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE300, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegrond niveau 0 definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE301, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegrond niveau 1 definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE302, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegrond bordessen 1,2 & 3 definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE303, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegrond dakaanzicht en bordes 4 definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE304, rev A, d.d. 02-11-2018;
- doorsneden nieuw definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE305, rev A, d.d. 02-11-2018;
- aanzichten definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE306, rev A, d.d. 02-11-2018;
- details definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE309, rev A, d.d. 02-11-2018;
- plattegronden brandveiligheid definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE311, rev A, d.d. 02-11-2018;

- plattegronden bouwbesluit definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE312, rev A, d.d. 02-11-2018;
- 3d visualisaties definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE315, rev A, d.d. 02-11-2018;
- overzichten staalconstructies definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE371, rev A, d.d. 02-11-2018;
- overzichten staalconstructies stramien en definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE372, rev A, d.d. 02-11-2018;
- staalconstructie 3d views definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE373, rev A, d.d. 02-11-2018;
- principe details balustrade en trap definitief ontwerp, project 03459, tek nr 24TE374, rev A, d.d. 02-11-2018;
- toelichting brandveiligheid, versie 2, 22-11-2018, 3 pagina's.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning Wabo (bouw, milieu)	8-2-2012	C2040199/2885073	revisie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	14-3-2012	C2066371/2905776	anamox installatie waterzuivering
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	26-11-2012	C2077977/3308234	biofosfaatinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	18-3-2014	13110003	tijdelijke kantoorunits
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	28-7-2014	14060795	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	8-9-2014	14061031	omkleedruimte
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	4- 6-2015	15030015	banddrogergebouw, decanterinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	20-7-2015	15060382	onthuidingshal
Wabo-vergunning (bouw, milieu, afwijken bestemmingsplan)	17-11-2015	15040649	kantoorgebouw
Wabo-vergunning (milieu)	10-12-2015	15110367	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	13-01-2016	15110963	noodketels; verleend tot 1 september 2016
Wabo-vergunning (milieu)	13-04-2016	16021459	wijziging stoomketels
Wabo-vergunning (milieu)	17-05-2016	16040573	verplaatsen zeefbocht
Wabo-vergunning (bouw, milieu, afwijken bestemmingsplan)	16-08-2016	16061062	calamiteiteninrit
Wabo-maatwerkvoorschrift	12-09-2016	16061030	stoomketels SKL20 en SKL50 (NOx-emissie)
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	11-10-2016	16071151	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	11-11-2016	16101013	maalgebouw diermeel
Wabo-vergunning (bouw, milieu) Maatwerkvoorschrift	20-02-2017	16120891	Revisie stoomketel SKL10/60, maatwerk mbt NOx emissie

Wabo-vergunning (bouw, milieu)	04-05-2017	17021714	Derde MBR
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	26-06-2017	17050112	Bordes tbv onderhoud/ methanoltank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	28-08-2017	17061037	humuszuurinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	20-12-2017	17110865	aanpassen bouwwerk humuszuurinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	12-06-2018	18030067	2 noodfakkels
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	04-12-2018	18110292	Tijdelijke noodketel; tot 1-10-2019
Natuurbeschermingswet	02-04-2015	C2140505	
Wet natuurbescherming	14-06-2017	Z/012689	

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3, 7.4, 8.1 en 28.4 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.5 van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: BRZO) van toepassing is.

Volledigheid aanvraag en procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Bij besluit van 19 december 2018 hebben wij de beslistermijn verlengd met een periode van zes weken.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Son en Breugel verzonden. De gemeente heeft geen advies uitgebracht. De veiligheidsregio Brabant/Zuidoost heeft bij brief van 28 december 2018 geadviseerd om de vergunning te verlenen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn.

Op type-C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op de veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

- afdeling 2.4 (bodem);

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van de daarin aangewezen activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften in de vergunning opgenomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsingskader Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
3. niet m.e.r.-plichtig is.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Algemeen

De voorgenen wijziging betreft het renoveren van de decanterraimte en het vervangen van de vier decaners. Vier nieuwe decaners zullen in de nabijheid van de bestaande decaners worden geplaatst. Deze bestaande decaners blijven in werking totdat de nieuwe decaners operationeel zijn. Dan zullen de bestaande decaners gefaseerd worden vervangen door de nieuwe decaners. Het renoveren en vervangen leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen dan de huidige vergunning toelaat. Het betreft immers dezelfde locatie en de nieuwe decaners zijn dezelfde type installaties, hebben dezelfde capaciteit en dezelfde werking. Daarom is het aannemelijk dat ook dezelfde milieueffecten in de omgeving worden verwacht

Externe veiligheid

Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in dusdanige hoeveelheden waardoor de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015. Met de voorliggende aanvraag worden echter geen wijzigingen aangevraagd van de aard en/of hoeveelheden gevaarlijke stoffen op grond waarvan de inrichting onder de werkingssfeer van genoemd besluit valt.

Overige aspecten

De voorgenen veranderingen hebben geen gevolgen voor de overig milieuaspecten.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage.

1.5. Conclusie

De gevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Tevens bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapportage. Ten slotte leiden bovengenoemde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan.

Bouw

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Son en Breugel hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Son en Breugel.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Ekkersrijt; herziening 2017'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit voorschriften opgenomen.

WABO reguleer procedure kennisgeving beschikking, Rendac Son B.V., Son En Breugel

03-01-2019 Son en Breugel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Rendac Son B.V.. De aanvraag betreft het renoveren van de decanterruimte, voor de inrichting, gelegen aan Kanaaldijk Noord 20 te Son En Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 04 januari 2019 tot en met 15 februari 2019 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Jochems, telefoon (013) 206 04 52. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 18110820 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, januari 2019.