



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 23 oktober 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van Merck Sharp & Dohme BV (MSD), om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van de werking van de inrichting, voor de inrichting gelegen aan Veersemeer 4 te Oss.

zaaknummer
18101398

plaats / datum
Tilburg,
20 februari 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 23 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de werking van de inrichting ontvangen van Merck, Sharp & Dohme B.V. (verder: MSD). De aanvraag betreft de uitbreiding van de technische ruimte YK. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 18101398 en onder OLO nummer 3978259.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e juncto artikel 3.10 derde lid Wabo) milieuneutraal te verlenen;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 3978259 onderdeel uitmaken van dit besluit:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer 3978259;
 - Bijlage 1: Plattegrondtekening met locatie uitbreiding YK;
 - Bijlage 2: Detailtekening uitbreiding, B_ASN20_00-001 d.d. 19 december 2018;
 - Toelichting aanvraagformulier YK;
 - Begeleidend schrijven uitleg wijzigingen YK d.d. 21 december 2018;
 - Aanvullende informatie bij de vergunningaanvraag MSD de Geer voor gebouw YK d.d. 24 januari 2019.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	8
1. Milieu	8

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 23 oktober 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Merck, Sharp & Dohme B.V. (verder: MSD) gelegen aan het Veersemeer 4 te Oss.

Projectbeschrijving

De huidige technische ruimte in gebouw YK op de locatie de Geer is in gebruik als ruimte waarin servers staan opgesteld. Deze ruimte wordt uitgebreid. YK blijft een technische ruimte. In de uitbreiding worden ook servers geplaatst. Verder bestaat de uitbreiding uit het vervangen van een koelunit en het plaatsen van extra gasflessen voor het reeds aanwezige gasblussysteem.

Een volledige projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer 3978259;
- Bijlage 1: Plattegrondtekening met locatie uitbreiding YK;
- Bijlage 2: Detailtekening uitbreiding, B_ASN20_00-001 d.d. 19 december 2018;
- Toelichting aanvraagformulier YK;
- Begeleidend schrijven uitleg wijzigingen YK d.d. 21 december 2018;
- Aanvullende informatie bij de vergunningaanvraag MSD de Geer voor gebouw YK d.d. 24 januari 2019.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	12 januari 2017	00.434.279 16021715	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVG
Milieuneutrale wijziging	14 februari 2017	00.448.489 16120072	Nieuwbouw tijdelijk kantoor KL en uitbreiding van het parkeerterrein
Milieuneutrale wijziging	7 maart 2017	00.459.222 16100169	Uitbreiding gebouw BF (Horizon)
Milieuneutrale wijziging	8 maart 2017	00.459.358 16100388	Uitbreiding productiegebouw BE (Horizon)
Milieuneutrale wijziging	6 juni 2017	00.499.718 17050117	Plaatsen van overdekte opstelplaats bij gebouw BE
Milieuneutrale	8 november	00.566.413	Wijzigen interne opslag gevaarlijke stoffen gebouw BE

wijziging	2017	17091141	
Milieuneutrale wijziging	11 december 2017	00.580.731 17101122	Toevoegen voorschrift aan vergunning voor het doen van mededelingen
Milieuneutrale wijziging	27 december 2017	00.586.931 17091141	Rectificatie: wijzigen interne opslag gevaarlijke stoffen gebouw BE. De vergunning van 8 november 2017 is met het van kracht worden van deze beschikking ingetrokken.
Milieuneutrale wijziging	7 februari 2018	00.603.569 17100683	Aanpassen van de PGS 15 opslag in gebouw SB
Milieuneutrale wijziging	7 januari 2019	00.743.977 18110305	Verlenging van de termijn voor de instandhouding van het gebouw KK1 tot 9 februari 2024

Bevoegd gezag

De activiteiten van MSD vallen onder andere onder de categorieën 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 21.1 en 28.1 zoals genoemd in bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Onder andere vanwege het feit dat MSD kan worden aangemerkt als een inrichting bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (bijlage I Bor, categorie 21.1) is de inrichting vergunningplichtig (type C-inrichting).

De activiteiten bij MSD vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "De fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting).

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor (IPPC-inrichting Rie 4).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 12 november 2018 in de gelegenheid gesteld om voor 2 januari 2019 de aanvraag aan te vullen. Op 21 december 2018 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Aanvullend is op 25 januari 2019 een notitie toegevoegd ten aanzien van de geluidsuitstraling van de oude en nieuwe koelunit. Na ontvangst van de aanvullingen hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo,

alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss;
- Brandweer Brabant-Noord.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Oss op 17 januari 2019 positief geadviseerd op de aanvraag en heeft Brandweer Brabant-Noord, op 5 november 2018, positief geadviseerd. De brandweer neemt in haar overwegingen mee dat uit de toelichting bij de aanvraag blijkt dat de wijzigingen niet leiden tot een wijziging van het brandrisicoprofiel binnen de inrichting. Serverruimten als zodanig leveren geen specifieke risico's op.

Door de aanwezige blusgasinstallatie kan een beginnende brand effectief worden bestreden.

De aanwezigheid van vier extra gasflessen blusgas levert geen additioneel risico op.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Voorgestelde wijzigingen

De huidige technische ruimte in gebouw YK op de locatie de Geer is in gebruik als ruimte waarin servers staan opgesteld. Deze ruimte wordt uitgebreid. YK blijft een technische ruimte. In de uitbreiding worden ook servers geplaatst. Verder bestaat de uitbreiding uit het vervangen van een koelunit en het plaatsen van extra gasflessen voor het reeds aanwezige gasblussysteem.

1.3. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

(Externe) veiligheid

Door het uitbreiden van gebouw YK wordt ook het, reeds aanwezige, gasblussysteem uitgebreid. Hiertoe is het noodzakelijk om 4 extra gasflessen te plaatsen ten behoeve van de gasblussing. De gasflessen worden op een identieke wijze opgesteld als de reeds aanwezige gasflessen in gebouw YK. De PGS 15:2016 is niet van toepassing op deze gasflessen, aangezien het hier gasflessen betreft ten behoeve van een blusgasinstallatie. Daarnaast is door de brandweer gesteld dat de aanwezigheid van vier extra gasflessen blusgas geen additioneel risico oplevert.

Wij zijn het eens met de stellingname van de brandweer en concluderen dan ook dat de verandering voor het aspect (externe) veiligheid milieuneutraal is.

Geluid

Één van de drie koelunits bij gebouw YK zal worden vervangen. Doordat de nieuwe koeling meer koelvermogen heeft, is het bronvermogen van de nieuwe koeling iets hoger dan de bestaande koelunit. Dit verschil is echter minimaal en leidt niet tot significante wijzigingen in de geluidssituatie waarop de vergunde geluidswaarden zijn gebaseerd.

In de nieuwe situatie hebben de 3 koelunits elk een bronvermogen van 69 dB (A). Als samengestelde bron zal het gezamenlijk bronvermogen maximaal 74 dBA zijn. In het akoestische onderzoek, dat bij de revisievergunning is beoordeeld (Akoestisch onderzoek

MSD Oss, locatie De Geer, d.d. 7-12-2015, kenmerk 3317001, rev A) is in het model gerekend met een samengesteld bronvermogen van 77 dB(A).

Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen optreden ten aanzien van de geluidsemissie. De verandering voor het aspect geluid is milieuneutraal.

1.4. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.5. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

1.6. Conclusie Milieu

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Merck Sharpe & Dohme BV, Oss

22-02-2019 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Merck Sharpe & Dohme BV. De aanvraag betreft het uitbreiden van de technische ruimte YK voor de inrichting, gelegen aan Veersemeer 4 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 februari 2019 tot en met 08 april 2019 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 18101398 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2019.

