



VERZONDEN 12 JUNI 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 9 maart 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag gaat over bouwkundige aanpassingen in het project LEV waarvoor eerder vergunning is verleend.

zaaknummer
20030603

plaats / datum
Tilburg,
12 juni 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

b/lz

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 maart 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. De aanvraag gaat over bouwkundige aanpassingen in het project LEV waarvoor eerder vergunning is verleend. De aanvraag gaat over de N.C.B. -laan 80 te Veghel.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 5001739 en intern onder zaaknummer 20030603.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
- (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 5001739, ingediend op 9 maart 2020;
 - rapport toets brandveiligheid, kenmerk 6436.02.erm, d.d. 28 februari 2020, 21 pagina's;
 - funderingsadvies bestaande palen, doc nr 02P013280-adv-01, d.d. 18 april 2019, 92 pagina's;
 - funderingsadvies nieuwe palen, doc nr 02P013280-adv-02, d.d. 18 april 2019, 119 pagina's;
 - funderingsadvies, doc nr 02P013280-adv-06, d.d. 6 september 2019, 93 pagina's;
 - constructieberekening, kenmerk FVLE-ARC-AMA-REP-SE-3001, versie 1.0, d.d. 3 april 2020, 33 pagina's;
 - bestektekening plattegrond niveau 00, tek nr FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-2000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
 - bestektekening plattegrond niveau 00 – bestaand en sloop, tek nr FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-2050, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
 - bestektekening plattegrond niveau 00a en 01a, tek nr FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-2100, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
 - bestektekening plattegrond niveau 02, 02a en 02b, tek nr FVLE-ARC-GEN-02-DRW-AR-BE-2200, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
 - bestektekening plattegrond niveau 02 - bestaand en sloop, tek nr FVLE-ARC-GEN-02-DRW-AR-BE-2250, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
 - bestektekening plattegrond niveau 03 en 03a, tek nr FVLE-ARC-GEN-02-DRW-AR-BE-2300, versie 1, d.d. 28 februari 2020;

- bestektekening plattegrond niveau 03 – bestaand en sloop, tek nr FVLE-ARC-GEN-03-DRW-AR-BE-2350, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau 04, tek nr FVLE-ARC-GEN-04-DRW-AR-BE-2400, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau dak, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-2500, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening situatietekening, tek nr FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-1000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening doorsneden A-A en B-B, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-3000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening doorsneden C-C, D-D en E-E, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-3001, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening gevelaanzicht noord en zuid, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-4000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening gevelaanzicht oost en west, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-4001, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening details horizontaal, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-8000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening details verticaal, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-8001, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening 3d visualisaties, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-9000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening brandcompartimentering, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-9001, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening gebruiksfuncties, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-9002, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- constructietekening palenplan, tek nr FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-1000, versie 3, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 00 – begane grond, tek nr FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-2000, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 00 – tussenvloer 00a, tek nr FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-2001, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 01 – tussenvloer 01a, tek nr FVLE-ARC-NBA-01-DRW-SE-DE-2101, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 02 – tweede verdieping, tek nr FVLE-ARC-NBA-02-DRW-SE-DE-2200, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 02 – tussenvloer 02a, tek nr FVLE-ARC-NBA-02-DRW-SE-DE-2201, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 02 – tussenvloer 02b, tek nr FVLE-ARC-NBA-02-DRW-SE-DE-2202, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 03 – derde verdieping, tek nr FVLE-ARC-NBA-03-DRW-SE-DE-2300, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 03 – tussenvloer 03a, tek nr FVLE-ARC-NBA-03-DRW-SE-DE-2301, versie 1, d.d. 3 maart 2020;

- constructietekening niveau 04 – vierde verdieping, tek nr FVLE-ARC-NBA-04-DRW-SE-DE-2400, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 05 – dak, tek nr FVLE-ARC-NBA-05-DRW-SE-DE-2500, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- rapport uitgangspuntendocument constructie, doc nr FVLE-ARC-NBA-REP-SE-0001, versie 2.0, d.d. 31 januari 2020, 38 pagina's;
- rapport ontwerpnota constructie, doc nr FVLE-ARC-NBA-REP-SE-0002, versie 3.0, d.d. 14 februari 2020, 111 pagina's;
- rapport gewichts & stabiliteitsberekening, doc nr FVLE-ARC-NBA-REP-SE-0003, versie 2.0, d.d. 14 februari 2020, 90 pagina's;
- constructietekening renvooi en wapeningshoeveelheden, tek nr FVLE-ARC-NBA-XX-SPC-SE-DE-0001, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening dwarsdoorsneden 1+2, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3001, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening dwarsdoorsneden 3+4, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3002, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening dwarsdoorsneden 5+6, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3003, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening langsdoorsnede A, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3004, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening langsdoorsnede B, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3005, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening langsdoorsnede C, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3006, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening sparingen aanpassingen Amigo, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3007, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening overzicht belastingen, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-6000, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening overzicht lasten, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-6001, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening principe details, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-8000, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- toelichting op wijzigingen, kenmerk N083-1235467ESX-V01-aqb-NL, d.d. 9 maart 2020, 1 pagina;
- document Uitgangspunten thermische isolatie, ref D10004628:8, d.d. 27 januari 2020, 3 pagina's;
- kleur en materiaalstaat, d.d. 28 februari 2020, 1 pagina;
- document toets bouwbesluit, doc nr FVLE-ARC-REP-PM-BE-001, d.d. 28 februari 2020, 11 pagina's;
- checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen, digitale naam 5001739_1583496094491_FVLE-ARC-REP-PM-BE-0002_Checklist_veilig_ouderhoud, 8 pagina's;
- bouwplaatstekening, tek nr RFC_LEV-ARC-Z00-XX-2DM-AR-1001, versie 4.0, d.d. 17 februari 2020.

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	5
INHOUDSOPGAVE	6
VOORSCHRIFTEN	7
PROCEDURELE ASPECTEN	10
1. REGULIERE PROCEDURE	10
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	10
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	10
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	10
1.4. VERGUNNINGPLICHT	10
1.5. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (Brzo 2015)	11
1.6. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	11
1.7. VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE	14
1.8. PROCEDURE	14
1.9. ADVIEZEN	14
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	14
1.11. WET NATUURBESCHERMING	15
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	16
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	16
2.1. INLEIDING	16
2.2. TOETSING	16
2.3. CONCLUSIE	16

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. de constructietekeningen en –berekeningen van de vloeren.
 - b. de (wapenings-) tekeningen van de kolommen.
 - c. de berekening en (wapenings-) tekeningen van de betonbalken.
 - d. de berekening en (wapenings-) tekeningen van de fundering.
 - e. de (wapenings-) tekeningen van de betonwanden.
 - f. de constructieberekening van de staalconstructie.
 - g. de uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen.
 - h. van alle onderdelen uit een brandwerende scheiding die een brandwerendheid bezitten moeten testrapporten conform de NEN 6069, 6076, 6077 (of eenzelfde Europese norm) overgelegd worden.
 - i. de applicatie van de brandwerende coating moet worden aangebracht volgens de richtlijn 'kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating' van de vereniging Bouwen met Staal, 2de druk
 - j. voor de borging van de kwaliteit moet het branddetectiebedrijf een installatie-attest verstrekken bij oplevering. Hierin wordt verklaard dat de brandmeldinstallatie voldoet aan de in het PvE vastgelegde eisen en tevens dat alle toegepaste componenten en onderdelen van de installatie voldoen aan de gestelde eisen van functionaliteit en kwaliteit en compatibiliteit zoals vastgelegd in deze norm en de onderliggende NEN-EN 54-normen.
 - k. de droge blusleiding moet voldoen aan de NEN 1594. *Geadviseerd wordt om de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen af te stemmen met de brandweer, zodat de droge blusleiding snel en veilig gebruikt kan worden bij brand.*
 - l. definitieve bestektekening met daarop aangegeven:
 - Iedere besloten ruimte moet in basis in een brandcompartiment liggen. De ruimte 1.06: storage ligt buiten een brandcompartiment

(op verdieping 00a). Het trappenhuis moet i.v.m. de hoogte uitgevoerd worden als een extra beschermde vluchtroute. De opslagruimte maakt onderdeel uit van die extra beschermde vluchtroute. De ruimte moet brandwerend afgescheiden worden van het trappenhuis en de deur moet zelfsluitend uitgevoerd worden.

- Een liftschacht mag buiten het brandcompartiment liggen (in de extra beschermde vluchtroute), indien de constructie onderdelen aan de binnenzijde van de schacht voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2. De liftschacht is niet brandwerend afgescheiden van de extra beschermde vluchtroute en ligt daarmee buiten het brandcompartiment. Dan zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing.
- Om een beginnende brand zo snel mogelijk door de in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden moeten er blustoestellen worden aangebracht. In de nieuw te bouwen ruimten moeten voldoende draagbare blusmiddelen worden geplaatst. Op tekening zijn de blusmiddelen niet aangegeven.
- de noodverlichting.
- Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
- Aansluitpunten droge blusleiding.
- Bluswatervoorziening en bereikbaarheid.

1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een definitief veiligheidsplan (door aannemer cq bouwver). Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag, conform artikel 8.7 Bouwbesluit 2012:

- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 - 1. de hoofdpzetting van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 - 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

Toelichting onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;
- Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer: 5001739 en N.C.B.-laan 80 te Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer: 5001739 en N.C.B.-laan 80 te Veghel": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer: 5001739 en N.C.B.-laan 80 te Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 maart 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

1.2. Projectbeschrijving

Op 6 februari 2020 hebben wij, onder kenmerk 19100770/OMWB895853 aan FrieslandCampina DMV B.V. een vergunning verleend voor het bouwen en in gebruik nemen van een nieuwe installatie voor de productie van lactoferrine poeder (LF). Als gevolg van nieuwe inzichten bij FrieslandCampina DMV B.V. zijn een aantal elementen gewijzigd:

- Gewichts- en stabiliteit is geheel herzien, mede door toekennen andere stabiliteitselementen;
- Kolommen niveau 0-02 as F-2'-8 verplaatst naar as G-2'-8;
- Hoofddraagconstructie salt recovery (ruimte 0.03), uitvoering gewijzigd van staalconstructie naar betonconstructie;
- Toevoegen van vloer niveau 00a, ruimte 1.05;
- Toevoegen van vloer niveau 02, ruimte 2.06B;
- In het werk gestorte wanden gewijzigd in holle wandsysteem in verband met uitvoering;
- Toevoegen van torenkraan (niet vergunningplichtig).

De uitwendige vorm en massa van het gebouw zijn niet gewijzigd.

Daarnaast is de brandcompartimentering in zijn geheel herzien, er zijn minder brandcompartimenteringen dan voorheen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het volgen van hygiëne zoneringen en procesinstallaties/lijnen. De brandcompartimentsgroottes vallen nog steeds binnen het toegestane oppervlak (m²).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

1.4. Vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in

Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.5. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport. Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.6. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 5001739, ingediend op 9 maart 2020;
- rapport toets brandveiligheid, kenmerk 6436.02.erm, d.d. 28 februari 2020, 21 pagina's;
- funderingsadvies bestaande palen, doc nr 02P013280-adv-01, d.d. 18 april 2019, 92 pagina's;
- funderingsadvies nieuwe palen, doc nr 02P013280-adv-02, d.d. 18 april 2019, 119 pagina's;
- funderingsadvies, doc nr 02P013280-adv-06, d.d. 6 september 2019, 93 pagina's;
- constructieberekening, kenmerk FVLE-ARC-AMA-REP-SE-3001, versie 1.0, d.d. 3 april 2020, 33 pagina's;
- bestektekening plattegrond niveau 00, tek nr FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-2000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau 00 – bestaand en sloop, tek nr FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-2050, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau 00a en 01a, tek nr FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-2100, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau 02, 02a en 02b, tek nr FVLE-ARC-GEN-02-DRW-AR-BE-2200, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau 02 - bestaand en sloop, tek nr FVLE-ARC-GEN-02-DRW-AR-BE-2250, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau 03 en 03a, tek nr FVLE-ARC-GEN-02-DRW-AR-BE-2300, versie 1, d.d. 28 februari 2020;

- bestektekening plattegrond niveau 03 – bestaand en sloop, tek nr FVLE-ARC-GEN-03-DRW-AR-BE-2350, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau 04, tek nr FVLE-ARC-GEN-04-DRW-AR-BE-2400, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening plattegrond niveau dak, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-2500, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening situatietekening, tek nr FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-1000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening doorsneden A-A en B-B, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-3000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening doorsneden C-C, D-D en E-E, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-3001, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening gevelaanzicht noord en zuid, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-4000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening gevelaanzicht oost en west, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-4001, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening details horizontaal, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-8000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening details verticaal, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-8001, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening 3d visualisaties, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-9000, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening brandcompartimentering, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-9001, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- bestektekening gebruiksfuncties, tek nr FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-9002, versie 1, d.d. 28 februari 2020;
- constructietekening palenplan, tek nr FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-1000, versie 3, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 00 – begane grond, tek nr FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-2000, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 00 – tussenvloer 00a, tek nr FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-2001, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 01 – tussenvloer 01a, tek nr FVLE-ARC-NBA-01-DRW-SE-DE-2101, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 02 – tweede verdieping, tek nr FVLE-ARC-NBA-02-DRW-SE-DE-2200, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 02 – tussenvloer 02a, tek nr FVLE-ARC-NBA-02-DRW-SE-DE-2201, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 02 – tussenvloer 02b, tek nr FVLE-ARC-NBA-02-DRW-SE-DE-2202, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 03 – derde verdieping, tek nr FVLE-ARC-NBA-03-DRW-SE-DE-2300, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 03 – tussenvloer 03a, tek nr FVLE-ARC-NBA-03-DRW-SE-DE-2301, versie 1, d.d. 3 maart 2020;

- constructietekening niveau 04 – vierde verdieping, tek nr FVLE-ARC-NBA-04-DRW-SE-DE-2400, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening niveau 05 – dak, tek nr FVLE-ARC-NBA-05-DRW-SE-DE-2500, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- rapport uitgangspuntendocument constructie, doc nr FVLE-ARC-NBA-REP-SE-0001, versie 2.0, d.d. 31 januari 2020, 38 pagina's;
- rapport ontwerpnota constructie, doc nr FVLE-ARC-NBA-REP-SE-0002, versie 3.0, d.d. 14 februari 2020, 111 pagina's;
- rapport gewichts & stabiliteitsberekening, doc nr FVLE-ARC-NBA-REP-SE-0003, versie 2.0, d.d. 14 februari 2020, 90 pagina's;
- constructietekening renvooi en wapeningshoeveelheden, tek nr FVLE-ARC-NBA-XX-SPC-SE-DE-0001, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening dwarsdoorsneden 1+2, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3001, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening dwarsdoorsneden 3+4, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3002, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening dwarsdoorsneden 5+6, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3003, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening langsdoorsnede A, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3004, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening langsdoorsnede B, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3005, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening langsdoorsnede C, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3006, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening sparingen aanpassingen Amigo, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-3007, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening overzicht belastingen, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-6000, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening overzicht lasten, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-6001, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- constructietekening principe details, tek nr FVLE-ARC-NBA-ZZ-DRW-SE-DE-8000, versie 1, d.d. 3 maart 2020;
- toelichting op wijzigingen, kenmerk N083-1235467ESX-V01-aqb-NL, d.d. 9 maart 2020, 1 pagina;
- document Uitgangspunten thermische isolatie, ref D10004628:8, d.d. 27 januari 2020, 3 pagina's;
- kleur en materiaalstaat, d.d. 28 februari 2020, 1 pagina;
- document toets bouwbesluit, doc nr FVLE-ARC-REP-PM-BE-001, d.d. 28 februari 2020, 11 pagina's;
- checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen, digitale naam 5001739_1583496094491_FVLE-ARC-REP-PM-BE-0002_Checklist_veilig_onderhoud, 8 pagina's;
- bouwplaatstekening, tek nr RFC_LEV-ARC-Z00-XX-2DM-AR-1001, versie 4.0, d.d. 17 februari 2020.

1.7. Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl. De uiterste beslisdatum is nu 15 juni 2020.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Van de gemeente Meierijstad is geen advies ontvangen.

1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Afdeling 2.2, Lozingen;
- Afdeling 2.3, Lucht en geur;
- Afdeling 2.4, Bodem.

1.11. Wet natuurbescherming

Kader

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

In de Wabo aanvraag staat vermeld dat de totale stikstofdepositie van FrieslandCampina DMV ten behoeve van de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wnb is doorgerekend. De aanvraag om vergunning ingevolge de Wnb is op 29 mei 2019 bij ons is ingediend en op 3 december 2019 aangevuld. In deze aanvraag is de stikstofemissie en -depositie ten gevolge van het LEV-project meegenomen in de berekeningen en wordt in dat kader beoordeeld.

Conclusie

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen de vergunning op basis van de Wnb in dit geval niet aanhaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Meierijstad hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veghel-West'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein', dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.2.5. Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, FrieslandCampina DMV B.V., Veghel

14-06-2020 Meierijstad

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V.. De aanvraag betreft een aanvraag bouwen voor bouwkundige aanpassingen in het project LEV, voor de inrichting, gelegen aan N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juni 2020 tot en met 27 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer K. van Broekhoven, telefoon (013) 206 03 88. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20030603 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2020.